P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年07月07日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.70	12.00	55.46	3.16	14.68	12.10	1.30	76000.74
1	9.62	10.19	60.64	2.90	15.75	12.05	1.31	76632.92
2	5.20	9.74	57.97	2.86	14.89	11.86	1.30	79500.50
3	9.86	9.79	57.14	3.29	15.74	11.91	1.29	78102.31
4	7.86	11.25	54.40	2.84	15.64	12.03	1.30	77288.48
5	1.80	7.30	56.29	0.91	15.51	無效	1.28	75990.51
6	5.95	6.30	52.16	1.01	16.90	無效	1.29	76119.69
7	5.95	10.45	58.20	3.74	14.59	11.95	1.29	78632.72
8	7.55	7.71	46.39	3.57	15.84	11.97	1.27	78944.69
9	1.89	8.94	53.94	1.02	16.11	12.34	1.25	77514.25
10	2.96	5.55	46.32	2.53	14.92	12.36	1.25	79166.73
11	0.96	7.43	59.95	2.07	15.86	12.61	1.25	75369.60
12	0.51	7.58	54.86	2.32	15.99	12.03	1.25	79142.99
13	2.26	8.05	43.94	3.72	14.64	12.45	1.25	77104.94
14	6.52	9.78	54.11	3.47	14.94	12.75	1.24	74641.25
15	6.45	7.72	57.24	1.25	15.92	12.37	1.25	77663.64
16	5.53	7.58	47.39	2.87	15.06	12.30	1.27	77794.73
17	0.76	7.86	51.72	2.05	15.84	12.32	1.27	78524.47
18	1.02	11.39	57.66	1.60	16.34	11.97	1.27	78704.99
19	3.09	9.57	55.71	1.46	15.72	12.03	1.28	77486.60
20	0.50	7.97	54.94	0.38	17.72	11.70	1.29	78838.92
21	1.16	11.43	41.21	0.50	18.77	10.54	1.29	87441.77
22	3.05	11.99	52.95	1.04	16.82	11.88	1.29	77954.49
23	3.23	12.14	58.46	1.44	16.25	12.11	1.29	76444.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	22	24	24
平 均 值	4.39	9.15	53.71	2.17	15.85	12.07	1.28	77958.58
最 大 值	11.70	12.14	60.64	3.74	18.77	12.75	1.32	87441.77
發生時間	0	23	1	7	21	14		21
最 小 值	0.50	5.55	41.21	0.38	14.59	10.54	1.24	74641.25
發生時間	20	10	21	20	7	21		14
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.00 %	-0.06 %	0.00 %		-0.29		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.45 %	0.67 %	-2.86 %		-0.34		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年07月07日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.71	11.88	56.02	2.13	17.99	10.95	1.01	80531.93
1	5.75	7.94	56.44	3.29	17.24	11.07	1.02	79854.02
2	10.04	6.82	57.34	3.20	16.55	11.02	1.03	79807.73
3	11.62	6.45	59.83	3.02	17.31	10.84	1.02	81863.22
4	8.49	6.98	58.97	2.88	16.65	11.00	1.02	80565.30
5	6.94	9.19	59.91	2.30	16.39	11.17	1.02	80641.72
6	10.63	9.10	59.96	2.54	16.45	11.27	0.98	77644.51
7	8.54	7.07	58.28	2.77	16.36	11.13	0.98	80962.30
8	9.18	7.99	58.27	2.74	15.88	11.26	0.97	80611.77
9	8.51	7.65	58.28	2.58	15.62	11.22	0.97	80690.52
10	8.11	6.68	59.18	2.26	16.36	11.05	0.96	81581.46
11	6.42	6.44	57.90	1.71	17.48	10.69	0.95	81492.78
12	5.02	8.15	56.26	1.50	18.20	10.59	0.94	82182.49
13	4.88	8.47	61.38	2.22	16.23	11.27	0.96	77466.53
14	8.69	11.06	64.03	2.65	15.25	11.42	0.97	79181.50
15	7.62	7.29	61.55	2.05	15.61	11.43	0.99	76272.35
16	10.17	9.08	56.74	1.95	17.10	10.70	0.98	81169.57
17	7.96	9.62	50.12	2.35	18.34	10.03	0.97	79340.87
18	5.94	9.83	48.47	1.68	18.65	10.04	0.99	80391.95
19	8.26	10.41	48.74	1.53	19.83	9.33	0.99	84183.76
20	11.19	9.79	47.97	2.02	18.50	9.77	0.99	81090.09
21	7.72	9.70	46.62	2.10	18.00	10.00	0.99	82069.97
22	9.94	9.79	54.95	2.45	16.89	10.93	0.99	80454.02
23	7.05	10.44	58.33	1.13	18.08	11.37	1.00	76121.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.27	8.66	56.48	2.29	17.12	10.81	0.99	80257.14
最 大 值	11.62	11.88	64.03	3.29	19.83	11.43	1.04	84183.76
發生時間	3	0	14	1	19	15		19
最 小 值	4.88	6.44	46.62	1.13	15.25	9.33	0.94	76121.07
發生時間	13	11	21	23	14	19		23
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.06 %		-0.10		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.10 %	-0.43 %	0.26 %	0.51 %		-0.33		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年07月07日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.53	7.82	53.15	0.53	16.95	9.72	1.41	70484.05
1	3.38	7.80	56.40	0.55	17.74	9.85	1.46	72507.26
2	3.71	7.89	64.47	0.64	17.50	9.88	1.43	71418.71
3	4.69	13.08	51.27	0.80	18.22	9.81	1.44	79074.39
4	2.49	7.53	58.85	0.69	16.70	10.52	1.42	76198.00
5	3.78	6.93	58.91	1.29	15.57	10.52	1.43	75031.32
6	4.90	7.68	58.25	1.24	16.03	10.42	1.44	76485.16
7	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.42	78091.49
8	0.85	13.51	61.65	0.33	17.51	9.84	1.41	77145.21
9	2.94	7.36	58.58	0.75	15.91	10.15	1.43	75900.89
10	3.69	5.09	58.76	0.79	16.07	10.05	1.44	74834.27
11	0.51	5.07	58.19	0.51	16.09	9.95	1.44	74584.31
12	0.37	5.39	58.60	1.00	14.62	10.25	1.44	72204.47
13	2.77	4.89	60.78	0.25	17.05	10.16	1.45	73776.55
14	3.34	5.95	62.68	0.23	16.95	10.15	1.42	74720.19
15	3.48	5.95	66.85	0.30	16.42	10.64	1.40	71447.62
16	3.20	8.27	52.45	0.42	15.95	9.79	1.42	76006.94
17	2.98	10.06	44.72	0.30	17.86	8.66	1.43	69420.98
18	2.90	10.75	40.54	0.36	19.77	8.07	1.42	71060.39
19	3.02	9.39	50.08	0.14	18.65	8.73	1.39	72208.12
20	2.93	8.80	40.26	0.15	20.09	8.15	1.39	75818.06
21	2.85	9.52	40.60	0.16	18.82	8.02	1.39	75583.33
22	3.52	7.61	61.29	0.48	16.48	10.68	1.42	73097.55
23	3.46	9.26	58.92	0.26	17.34	10.47	1.44	71820.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	24
平 均 值	3.01	8.07	55.49	0.53	17.14	9.76	1.42	74121.66
最 大 值	4.90	13.51	66.85	1.29	20.09	10.68	1.47	79074.39
發生時間	6	8	15	5	20	22		3
最 小 值	0.37	4.89	40.26	0.14	14.62	8.02	1.38	69420.98
發生時間	12	13	20	19	12	21		17
零點偏移(率)	-0.27 %	-0.00 %	-0.04 %	0.00 %		-0.17		-0.20 %
全幅偏移(率)	-0.82 %	-0.13 %	0.88 %	-0.98 %		-0.18		-0.20 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %
備註								