

報表日期: 113年12月01日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月01日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.69	2.15	51.42	1.68	14.85	11.09	1.64	74871.88
1	11.51	2.39	52.03	2.36	14.74	10.94	1.64	74720.80
2	10.14	6.25	42.41	2.28	15.67	10.50	1.64	71034.56
3	11.03	7.57	40.56	3.69	13.63	10.61	1.64	71066.47
4	10.32	3.72	61.82	3.47	12.81	11.21	1.64	68198.50
5	15.03	2.34	60.53	3.00	12.65	11.20	1.64	70892.49
6	10.18	1.51	54.83	2.60	12.84	11.45	1.64	75367.67
7	12.42	3.29	51.32	3.60	12.57	11.66	1.65	67240.21
8	8.65	2.40	44.73	2.36	13.94	11.02	1.64	72915.59
9	9.57	2.68	47.64	2.12	15.34	10.78	1.64	73483.74
10	9.39	2.18	48.23	0.89	14.92	10.71	1.64	75029.13
11	13.98	4.26	43.57	1.44	12.98	11.14	1.64	71309.41
12	9.95	7.61	28.68	0.84	16.37	9.65	1.62	70105.27
13	9.56	7.66	23.77	1.76	16.20	9.33	1.62	69996.31
14	9.79	1.78	35.33	0.78	15.67	10.24	1.60	71401.76
15	8.29	3.33	32.78	1.64	15.20	10.36	1.62	71036.11
16	9.42	1.49	44.61	1.15	15.88	10.62	1.63	71889.84
17	5.58	3.31	61.82	0.75	16.36	10.67	1.61	73850.69
18	10.10	5.55	47.70	1.15	17.15	10.32	1.63	78655.55
19	7.98	3.00	36.14	1.37	15.15	10.53	1.63	72929.67
20	9.53	4.74	38.49	1.90	14.99	10.48	1.64	72849.55
21	12.71	2.31	38.95	1.45	16.01	10.44	1.62	72588.23
22	9.52	2.57	34.98	0.91	16.13	10.20	1.63	73741.39
23	12.05	6.77	33.79	1.73	15.43	10.30	1.63	73226.21
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.31	3.79	44.01	1.87	14.89	10.64	1.63	72433.38
最 大 值	15.03	7.66	61.82	3.69	17.15	11.66	1.67	78655.55
發生時間	5	13	4	3	18	7		18
最 小 值	5.58	1.49	23.77	0.75	12.57	9.33	1.60	67240.21
發生時間	17	16	13	17	7	13		7
零點偏移(率)	-0.03 %	0.00 %	-0.17 %	-0.06 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.88 %	0.33 %	0.33 %		0.13		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								