P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年09月21日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.05	13.02	57.81	2.55	16.81	11.34	1.21	80513.32
1	7.99	13.34	44.49	3.12	16.11	11.43	1.20	80260.42
2	9.88	13.87	58.43	3.78	15.61	11.82	1.22	78316.35
3	8.85	13.34	53.38	3.90	15.57	11.63	1.20	80189.30
4	9.26	13.28	60.78	2.93	15.53	11.74	1.21	78888.76
5	12.50	13.15	70.41	3.33	14.00	11.92	1.21	79143.25
6	7.99	13.59	44.95	2.36	14.68	11.85	1.20	75455.66
7	8.54	13.40	51.92	2.17	15.77	11.72	1.22	77538.06
8	12.08	13.18	51.81	2.49	15.42	11.61	1.23	78246.09
9	11.28	13.48	56.03	2.52	16.37	11.30	1.20	81577.33
10	9.74	13.22	57.68	2.53	15.26	11.60	1.22	80001.26
11	10.17	13.13	60.65	2.43	15.53	11.61	1.21	79992.13
12	11.47	13.10	58.73	2.86	15.40	11.58	1.20	80193.09
13	7.45	13.36	52.29	2.52	14.72	11.83	1.20	78701.16
14	6.08	13.81	54.74	2.16	15.57	11.72	1.20	78431.11
15	9.67	12.25	62.75	2.87	13.68	11.93	1.20	79177.14
16	7.04	13.32	58.92	2.72	15.78	11.74	1.21	77598.73
17	7.94	13.11	57.92	3.24	15.52	11.45	1.22	80881.36
18	8.96	13.22	53.62	3.22	16.10	11.42	1.21	79340.52
19	9.48	13.20	57.02	3.66	14.98	11.60	1.20	77865.84
20	6.73	13.19	56.48	2.70	16.11	11.47	1.22	78729.18
21	10.16	14.06	53.81	3.02	16.11	11.49	1.21	77940.65
22	9.28	14.62	59.56	2.69	17.09	11.20	1.23	81258.91
23	10.10	13.34	56.67	3.60	16.90	11.34	1.23	79904.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.20	13.36	56.29	2.89	15.61	11.60	1.21	79172.67
最 大 值	12.50	14.62	70.41	3.90	17.09	11.93	1.24	81577.33
發生時間	5	22	5	3	22	15		9
最 小 值	6.08	12.25	44.49	2.16	13.68	11.20	1.19	75455.66
發生時間	14	15	1	14	15	22		6
零點偏移(率)	-0.06 %	0.01 %	-0.01 %	0.00 %		0.01		0.10 %
全幅偏移(率)	0.50 %	-0.11 %	0.17 %	-0.25 %		-0.01		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年09月21日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.91	12.64	52.04	2.01	16.80	10.91	0.99	78751.99
1	1.96	13.17	45.26	2.94	16.47	11.42	0.99	74717.71
2	1.91	12.68	51.91	2.07	15.66	10.77	1.00	82572.21
3	2.11	12.58	58.29	2.07	15.30	10.97	0.99	81666.67
4	2.75	12.49	64.50	1.97	15.87	10.79	1.01	83555.68
5	3.57	12.80	55.24	2.23	14.97	11.12	1.00	80453.50
6	10.38	12.72	63.67	2.24	14.89	11.48	0.99	85204.53
7	5.13	12.40	58.26	1.62	16.51	10.97	0.99	81196.51
8	3.15	12.28	53.75	1.80	16.71	10.84	0.99	79859.75
9	3.66	14.24	54.33	1.44	17.91	10.29	0.98	84537.49
10	3.86	13.27	54.30	2.40	16.87	10.68	0.98	84421.98
11	5.55	12.96	52.35	2.61	15.72	11.07	0.97	81679.35
12	5.53	12.46	53.37	2.32	16.12	11.06	0.97	81619.92
13	5.44	12.30	47.89	2.35	15.68	10.91	0.96	80072.95
14	5.45	12.20	53.49	2.43	15.35	10.97	0.97	81425.26
15	4.94	12.38	66.27	1.92	15.73	11.09	0.97	78674.37
16	2.71	12.47	59.22	1.38	16.81	10.86	0.97	78983.41
17	2.46	12.90	61.37	1.80	17.31	11.24	0.98	75943.65
18	2.41	12.34	63.08	1.52	17.60	10.68	0.97	81022.50
19	2.34	11.94	58.16	2.03	16.97	10.53	0.98	81629.32
20	2.45	12.62	59.93	1.98	16.86	10.75	0.97	80153.15
21	2.01	13.14	55.16	1.62	17.11	10.67	0.97	80837.68
22	1.93	14.02	63.36	2.05	16.64	11.13	0.97	77435.94
23	1.80	12.56	50.80	1.78	16.94	10.53	0.98	81766.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.56	12.73	56.50	2.02	16.37	10.91	0.98	80757.57
最 大 值	10.38	14.24	66.27	2.94	17.91	11.48	1.02	85204.53
發生時間	6	9	15	1	9	6		6
最 小 值	1.80	11.94	45.26	1.38	14.89	10.29	0.94	74717.71
發生時間	23	19	1	16	6	9		1
零點偏移(率)	-0.25 %	-0.05 %	-0.06 %	0.01 %		-0.02		-0.20 %
全幅偏移(率)	1.70 %	-0.20 %	1.43 %	0.03 %		-0.18		-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年09月21日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.58	11.26	60.37	3.20	17.30	9.62	1.34	78277.92
1	5.38	13.91	55.53	3.46	16.77	9.64	1.37	78546.89
2	6.62	12.37	63.85	3.55	16.51	9.87	1.39	76680.75
3	4.71	12.74	62.03	3.55	16.35	10.49	1.39	72330.80
4	8.85	11.34	56.43	3.44	17.04	9.69	1.39	78697.53
5	9.00	12.72	59.37	3.59	16.28	9.99	1.39	79125.60
6	7.50	11.49	61.14	3.53	16.37	9.75	1.39	78664.21
7	12.56	11.07	65.69	3.89	17.93	9.40	1.35	75050.76
8	8.79	11.94	55.58	3.49	17.02	9.55	1.38	80470.62
9	11.38	12.21	59.98	3.81	17.33	9.47	1.37	81549.33
10	8.58	12.18	58.76	3.65	17.29	9.46	1.32	81937.28
11	10.21	12.17	62.63	3.69	17.21	9.66	1.32	81541.54
12	9.48	12.08	58.44	3.65	16.28	9.72	1.33	82475.94
13	10.47	12.72	61.09	4.05	15.78	10.07	1.32	81559.24
14	11.20	12.57	58.60	3.94	16.75	9.71	1.36	80321.80
15	7.02	11.42	61.76	3.58	16.56	9.89	1.33	80706.08
16	6.63	11.52	63.61	3.37	17.30	9.96	1.34	80860.34
17	5.52	11.33	57.55	3.41	17.66	9.56	1.33	80367.84
18	7.75	11.43	60.69	3.60	17.14	9.89	1.33	79899.55
19	6.85	11.52	62.17	3.58	17.80	9.92	1.33	81519.24
20	6.05	11.37	59.70	3.44	17.80	9.77	1.33	80874.65
21	3.89	12.49	57.97	3.46	17.66	9.92	1.33	81200.48
22	2.40	12.92	60.58	3.29	16.73	10.07	1.36	77938.44
23	2.43	12.56	60.89	3.31	18.13	9.81	1.38	82077.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.37	12.06	60.18	3.56	17.04	9.79	1.35	79694.77
最 大 值	12.56	13.91	65.69	4.05	18.13	10.49	1.41	82475.94
發生時間	7	1	7	13	23	3		12
最 小 值	2.40	11.07	55.53	3.20	15.78	9.40	1.29	72330.80
發生時間	22	7	1	0	13	7		3
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.07 %	-0.07 %		-0.02		0.20 %
全幅偏移(率)	0.87 %	0.00 %	0.45 %	-0.36 %		0.22		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								