

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年07月26日

報表日期: 114年07月26日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.55	9.44	60.51	2.60	17.39	11.90	1.36	77273.78
1	6.14	9.53	67.84	2.46	18.26	11.93	1.35	76349.76
2	7.76	9.57	61.70	2.56	17.62	11.94	1.34	76944.80
3	8.03	9.36	53.43	2.94	17.20	11.68	1.34	79678.21
4	9.30	9.44	62.81	3.04	17.16	11.73	1.36	79280.74
5	10.93	8.30	53.25	4.72	15.67	11.61	1.35	81507.60
6	2.70	8.26	51.26	4.44	15.25	12.24	1.35	75937.06
7	5.70	9.25	53.33	3.62	16.73	11.89	1.34	77243.39
8	8.51	9.54	53.96	3.86	15.61	11.92	1.35	77983.17
9	8.79	7.87	60.58	3.11	17.05	12.04	1.37	75643.72
10	5.18	7.83	46.96	3.83	15.47	11.89	1.34	77007.35
11	6.95	8.36	52.42	3.55	16.56	11.81	1.34	78399.99
12	1.44	8.96	50.44	3.68	15.10	12.14	1.34	75583.44
13	3.55	7.90	53.29	3.55	14.97	12.12	1.35	76431.01
14	4.04	9.02	52.07	4.41	14.28	12.18	1.34	75861.35
15	11.76	8.35	53.53	4.06	15.42	12.14	1.34	76248.71
16	7.09	9.31	56.70	2.91	15.71	12.13	1.34	75332.61
17	7.13	11.90	60.21	2.77	16.20	11.93	1.34	77865.59
18	3.50	12.35	57.57	3.21	15.09	12.22	1.34	75968.34
19	5.13	12.23	57.85	2.40	16.93	11.97	1.34	77020.06
20	4.97	10.92	56.85	2.31	16.66	11.84	1.34	78096.89
21	6.86	11.02	55.21	2.51	17.21	11.80	1.34	78039.93
22	6.32	10.80	61.50	2.33	17.07	12.00	1.34	76138.22
23	7.93	9.69	61.61	1.77	16.66	11.83	1.35	78111.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.51	9.55	56.45	3.19	16.30	11.95	1.35	77247.82
最 大 值	11.76	12.35	67.84	4.72	18.26	12.24	1.38	81507.60
發生時間	15	18	1	5	1	6		5
最 小 值	1.44	7.83	46.96	1.77	14.28	11.61	1.33	75332.61
發生時間	12	10	10	23	14	5		16
零點偏移(率)	-0.47 %	-0.09 %	-0.14 %	-0.03 %		-0.08		0.10 %
全幅偏移(率)	0.06 %	1.63 %	0.21 %	1.34 %		-0.39		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年07月26日

報表日期: 114年07月26日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.93	7.27	65.71	0.49	18.43	10.26	1.41	76847.34
1	3.24	7.35	61.71	0.64	19.08	9.83	1.41	80462.81
2	9.45	6.79	68.02	0.84	18.45	9.82	1.40	80208.42
3	5.87	7.21	63.53	2.18	18.32	10.03	1.41	78822.62
4	3.63	8.89	55.09	2.70	19.67	9.66	1.41	81152.79
5	4.39	7.97	57.02	2.81	19.18	9.59	1.41	79992.88
6	7.50	7.54	50.29	3.16	19.06	9.45	1.40	79213.44
7	3.37	6.93	60.92	2.76	18.73	9.73	1.41	79863.76
8	0.71	6.72	59.67	2.78	18.49	9.89	1.42	82646.56
9	0.74	6.83	65.86	2.88	17.77	10.65	1.45	77400.68
10	0.82	7.05	58.09	2.71	16.70	10.24	1.44	81094.31
11	3.92	6.53	61.75	2.79	16.67	10.61	1.41	78861.34
12	3.58	7.07	54.73	2.57	17.19	10.32	1.44	79775.73
13	6.82	7.32	56.51	2.93	15.63	10.72	1.46	79198.24
14	3.79	6.79	60.66	2.84	15.48	10.91	1.41	77917.34
15	4.91	6.64	67.33	2.71	16.48	11.00	1.41	79438.63
16	4.73	8.94	59.91	1.56	17.07	10.53	1.41	81109.16
17	1.85	9.18	64.54	1.48	17.97	10.27	1.40	84125.56
18	2.08	10.35	61.32	1.46	17.40	10.40	1.42	83380.26
19	2.74	10.02	63.55	1.48	17.98	10.27	1.46	83146.24
20	1.34	9.50	63.81	1.33	17.30	10.76	1.43	77917.85
21	2.06	10.53	58.72	1.47	18.06	10.27	1.42	83452.32
22	4.41	10.51	63.27	1.70	18.88	10.24	1.43	83504.88
23	1.68	8.89	62.52	1.41	18.56	10.16	1.40	83744.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.56	8.03	61.02	2.07	17.86	10.23	1.42	80553.22
最 大 值	9.45	10.53	68.02	3.16	19.67	11.00	1.48	84125.56
發生時間	2	21	2	6	4	15		17
最 小 值	0.71	6.53	50.29	0.49	15.48	9.45	1.39	76847.34
發生時間	8	11	6	0	14	6		0
零點偏移(率)	-0.04 %	0.01 %	-0.03 %	-0.04 %		-0.06		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	1.05 %	-0.44 %	0.14 %		0.00		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								