

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月17日

報表日期: 113年09月17日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.74	4.11	54.11	0.51	18.59	11.63	1.00	79968.14
1	1.88	5.20	51.25	0.50	21.30	10.81	0.99	84624.14
2	6.86	3.75	49.45	0.98	18.04	11.30	0.97	83302.31
3	5.39	3.14	62.76	0.77	17.77	11.59	0.99	81344.21
4	1.94	3.67	59.78	0.99	16.98	11.92	0.99	78764.53
5	2.87	2.69	59.36	0.74	16.99	11.11	0.99	77416.06
6	1.65	2.51	64.60	1.03	17.18	11.77	1.01	79840.56
7	0.98	2.62	50.32	0.79	16.96	11.80	1.01	79558.83
8	3.07	4.04	58.76	2.05	15.17	12.20	1.02	77837.40
9	3.21	2.70	61.46	1.59	15.91	12.03	1.01	78524.47
10	2.92	2.41	63.85	1.61	15.41	12.18	0.99	77952.68
11	3.04	3.51	62.83	1.65	15.71	12.06	1.00	78607.27
12	3.35	2.35	47.11	1.02	16.55	12.00	1.01	78847.75
13	3.21	4.71	52.15	0.88	17.04	12.21	1.01	76503.27
14	5.91	4.18	48.94	1.71	16.98	12.09	1.03	77559.56
15	9.08	1.24	49.79	1.05	17.30	11.86	1.02	79264.48
16	7.65	2.76	52.02	1.08	16.40	12.03	1.01	78724.24
17	1.38	2.65	53.49	0.75	17.22	11.91	1.02	79196.86
18	2.40	3.21	46.06	1.10	16.47	11.97	1.02	79153.22
19	4.87	2.77	47.45	0.72	18.09	11.58	1.02	81376.01
20	3.46	3.37	45.38	0.95	17.82	11.55	1.00	81625.93
21	5.46	2.92	45.32	1.03	16.78	11.96	0.99	78737.02
22	3.29	2.48	48.61	0.98	17.04	11.83	0.99	79799.18
23	2.38	2.67	46.25	0.90	17.17	11.75	1.01	80669.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.75	3.15	53.38	1.06	17.12	11.80	1.00	79549.88
最 大 值	9.08	5.20	64.60	2.05	21.30	12.21	1.03	84624.14
發生時間	15	1	6	8	1	13		1
最 小 值	0.98	1.24	45.32	0.50	15.17	10.81	0.96	76503.27
發生時間	7	15	21	1	8	1		13
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.17 %	0.44 %	-0.54 %		-0.14		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年09月17日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月17日

報表日期: 113年09月17日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	5.54	3.07	62.26	0.84	16.47	11.38	1.70	74688.77
1	2.58	3.61	61.71	0.69	18.10	10.99	1.70	78191.96
2	6.52	3.49	58.80	0.91	16.54	11.28	1.66	77054.75
3	7.53	3.49	53.67	0.84	16.16	11.42	1.64	75579.44
4	4.60	3.32	55.95	0.96	15.89	11.53	1.64	75548.16
5	8.29	3.78	55.69	1.31	15.53	11.30	1.65	74957.88
6	6.94	3.61	57.83	1.30	15.68	11.67	1.66	74730.07
7	1.39	2.06	62.72	1.46	15.52	11.56	1.72	74187.54
8	5.63	2.05	57.69	1.62	15.00	11.72	1.70	74885.03
9	3.10	2.02	61.10	1.54	15.42	11.73	1.72	74694.13
10	1.76	1.99	60.03	1.36	15.72	11.60	1.72	75293.05
11	3.15	2.05	55.66	1.55	15.14	11.78	1.71	74733.43
12	5.00	2.13	55.69	1.71	15.25	11.50	1.70	73880.90
13	2.89	2.07	48.35	1.52	15.03	11.37	1.69	70730.00
14	2.43	2.21	47.78	1.21	15.55	11.20	1.68	72719.85
15	4.81	3.35	49.60	1.31	16.20	10.76	1.67	75992.92
16	8.90	2.65	48.97	3.03	14.96	11.31	1.64	71167.88
17	14.47	3.09	47.04	2.31	15.37	11.19	1.67	71935.77
18	0.92	2.35	51.72	0.40	15.82	11.45	1.70	74015.84
19	1.10	2.23	55.61	1.06	16.22	11.28	1.70	74236.59
20	6.50	2.08	56.04	1.08	16.41	11.20	1.69	74404.17
21	7.85	2.69	52.44	2.08	14.71	11.64	1.68	73467.74
22	6.46	2.31	57.24	1.39	16.10	11.39	1.65	73352.04
23	11.72	2.12	58.81	1.44	16.24	11.36	1.66	76287.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.42	2.66	55.52	1.37	15.79	11.40	1.68	74447.30
最 大 值	14.47	3.78	62.72	3.03	18.10	11.78	1.74	78191.96
發生時間	17	5	7	16	1	11		1
最 小 值	0.92	1.99	47.04	0.40	14.71	10.76	1.62	70730.00
發生時間	18	10	17	18	21	15		13
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.00 %	-0.08 %	-0.01 %		-0.14		0.00 %
全幅偏移(率)	0.05 %	0.17 %	-0.54 %	0.34 %		-0.16		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								