

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月21日

報表日期: 114年03月21日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月21日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	6.11	5.04	63.37	1.77	16.53	10.98	1.09	84470.94
1	7.34	3.07	60.76	1.89	17.58	11.06	1.10	81790.80
2	6.17	3.17	56.39	1.71	17.29	11.17	1.10	82206.43
3	10.46	3.26	59.24	1.96	16.94	10.59	1.12	85923.43
4	8.45	3.28	49.09	1.74	17.54	10.51	1.11	83680.86
5	8.01	3.03	50.26	1.89	16.96	10.78	1.12	82222.95
6	4.78	3.55	48.33	1.28	17.03	10.87	1.11	81476.88
7	5.58	3.13	51.60	2.06	16.95	10.87	1.14	81718.02
8	10.24	2.82	52.03	2.00	16.05	10.91	1.11	83458.71
9	7.25	3.08	55.35	2.04	15.64	11.20	1.12	82083.09
10	4.12	5.20	48.16	2.60	14.42	11.20	1.11	81441.33
11	0.58	2.07	58.12	2.26	14.63	11.60	1.10	77977.35
12	0.47	7.04	57.58	2.49	14.75	11.03	1.10	82754.81
13	0.40	3.11	37.00	2.08	14.91	10.91	1.10	76363.62
14	11.74	5.35	34.68	2.56	15.10	10.87	1.10	78576.67
15	0.44	1.51	32.95	1.46	15.11	11.00	1.10	77069.74
16	0.57	1.37	33.76	1.34	16.90	10.39	1.10	82269.00
17	4.26	1.62	31.94	1.45	16.78	10.26	1.08	82296.00
18	7.90	3.11	31.44	1.90	16.49	10.29	1.09	81688.87
19	9.56	1.93	29.92	1.98	16.61	10.24	1.10	82457.11
20	10.57	6.58	38.03	1.77	16.73	10.37	1.09	81031.87
21	14.55	8.46	38.85	3.65	16.12	10.22	1.07	82923.84
22	9.53	4.18	55.98	3.04	14.54	11.00	1.09	78872.67
23	4.71	3.22	38.95	1.56	16.74	10.30	1.10	77550.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.41	3.67	46.41	2.02	16.18	10.78	1.10	81346.08
最 大 值	14.55	8.46	63.37	3.65	17.58	11.60	1.15	85923.43
發生時間	21	21	0	21	1	11		3
最 小 值	0.40	1.37	29.92	1.28	14.42	10.22	1.04	76363.62
發生時間	13	16	19	6	10	21		13
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %		-0.14		0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.72 %	0.53 %	0.52 %		-0.16		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月21日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO ₂ _C ppm	#3-H ₂ O %	#3-O ₂ _C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	4.92	4.28	41.29	0.30	16.69	10.41	1.52	75917.86
1	6.68	2.27	52.26	0.37	19.11	10.32	1.52	74625.17
2	6.02	8.46	51.09	0.34	18.69	10.15	1.52	82523.27
3	9.91	8.76	52.36	0.61	18.10	10.07	1.52	84707.05
4	6.10	4.55	53.14	0.53	17.19	10.37	1.52	81376.52
5	8.65	5.90	53.15	0.52	18.17	10.19	1.53	81690.49
6	7.69	7.42	52.78	0.47	17.84	10.29	1.55	83260.72
7	1.07	7.77	45.74	0.38	16.57	10.54	1.59	83486.26
8	4.58	6.42	49.91	0.61	16.11	10.66	1.60	79752.58
9	0.86	4.86	49.69	0.43	16.51	10.40	1.60	77841.30
10	8.57	10.70	52.19	1.25	16.04	10.58	1.59	79169.26
11	10.13	5.51	50.07	1.59	14.94	10.76	1.59	76783.34
12	7.41	3.55	51.37	1.00	14.44	10.96	1.57	73574.58
13	5.93	2.89	49.43	1.12	15.24	10.90	1.56	71399.35
14	10.02	4.09	48.39	2.76	14.36	10.83	1.56	75404.87
15	2.73	1.86	45.90	1.05	14.85	10.52	1.56	72280.77
16	5.43	5.88	45.22	1.00	15.61	10.32	1.55	75799.89
17	3.61	5.99	41.39	0.17	19.24	9.71	1.57	83439.08
18	8.06	1.82	52.74	0.55	16.34	10.60	1.58	82111.43
19	10.18	2.44	52.24	0.60	16.34	10.24	1.57	80334.03
20	6.91	3.39	49.34	0.22	17.41	10.02	1.58	81810.28
21	7.87	4.89	48.18	0.27	16.94	10.08	1.57	80002.57
22	6.97	3.03	49.56	0.60	15.94	10.53	1.58	77043.49
23	7.24	4.11	51.33	0.34	16.53	10.43	1.56	77601.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.56	5.04	49.53	0.71	16.63	10.41	1.56	78830.63
最 大 值	10.18	10.70	53.15	2.76	19.24	10.96	1.61	84707.05
發生時間	19	10	5	14	17	12		3
最 小 值	0.86	1.82	41.29	0.17	14.36	9.71	1.50	71399.35
發生時間	9	18	0	17	14	17		13
零點偏移(率)	-0.06 %	0.01 %	-0.02 %	0.00 %		-0.14		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.01 %	0.29 %	0.24 %		-0.24		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								