

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年07月04日

[illegible]

報表日期: 115年07月04日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.74	12.42	56.40	0.56	19.62	10.77	0.99	83368.85
1	3.33	12.10	49.67	1.00	20.47	10.36	0.99	86581.68
2	1.92	11.73	60.32	0.74	20.34	10.10	0.99	87921.70
3	3.31	12.43	61.75	0.45	21.13	9.90	0.99	88638.46
4	1.53	12.23	60.71	0.36	20.60	10.30	0.98	86380.05
5	5.15	12.02	51.48	0.71	19.75	10.43	0.99	86260.62
6	1.13	10.64	61.60	0.99	18.55	10.46	0.97	87942.36
7	2.92	12.52	54.03	2.20	15.97	11.79	1.01	78016.99
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	0.91	13.29	48.83	0.47	19.45	10.48	0.94	84488.14
21	0.83	13.25	53.32	0.68	18.12	11.41	0.94	81651.48
22	1.13	12.47	55.14	0.43	18.60	11.04	0.94	83457.21
23	5.43	12.89	57.99	0.39	18.84	11.26	0.96	81498.18
監測時數	12	12	12	12	12	12	12	12
超限次數	0	8	0	0	0	0	0	0
有效時數	12	12	12	12	12	12	12	12
平 均 值	2.78	12.33	55.94	0.75	19.29	10.69	0.97	84683.81
最 大 值	5.74	13.29	61.75	2.20	21.13	11.79	1.01	88638.46
發生時間	0	20	3	7	14	7		3
最 小 值	0.83	10.64	48.83	0.36	15.97	9.90	0.94	78016.99
發生時間	21	6	20	4	12	3		7
零點偏移(率)	-0.08 %	0.01 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.02	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	-1.63 %	1.35 %	0.65 %	0.72 %		0.13	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

