

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月20日

報表日期: 114年06月20日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.72	12.71	58.02	2.48	16.14	11.86	1.29	75163.62
1	0.86	2.67	67.42	1.88	19.23	11.26	1.28	80883.59
2	0.94	5.07	53.68	2.71	17.50	10.98	1.29	84885.26
3	5.35	3.09	48.64	2.80	16.12	11.15	1.29	84400.43
4	8.29	3.53	49.49	2.10	16.02	11.59	1.29	79953.96
5	4.09	4.89	61.92	2.19	17.37	11.26	1.28	84545.42
6	6.82	7.17	41.66	2.61	16.09	10.83	1.27	85400.71
7	2.85	4.43	45.28	2.52	13.94	11.70	1.27	73693.49
8	1.86	2.38	56.38	3.41	15.83	11.29	1.25	78709.61
9	3.17	2.60	70.07	2.79	17.85	11.15	1.27	80115.75
10	2.74	4.23	52.55	3.79	16.00	11.30	1.25	81779.07
11	1.57	4.72	55.99	3.83	15.04	11.73	1.25	77846.64
12	1.47	7.02	57.42	3.54	14.26	11.78	1.25	76525.54
13	1.90	5.02	59.32	3.17	16.29	11.40	1.25	80185.60
14	1.19	3.21	57.67	3.45	15.56	11.72	1.25	77301.48
15	0.94	4.01	57.04	3.73	15.28	11.61	1.25	77852.98
16	2.45	5.76	56.20	3.81	16.11	11.33	1.25	80139.57
17	1.85	2.09	60.96	4.04	14.93	11.61	1.25	78759.18
18	5.84	9.40	66.49	3.68	16.32	11.42	1.25	80268.51
19	2.87	17.38	59.20	4.82	14.52	11.67	1.25	80483.33
20	2.93	17.86	57.84	4.54	13.60	11.91	1.25	75290.02
21	4.45	2.87	71.86	1.91	15.26	11.73	1.25	78715.78
22	7.00	2.56	60.32	2.19	14.85	11.57	1.26	81858.48
23	6.57	3.44	46.22	2.30	14.53	12.03	1.25	78183.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.28	5.75	57.15	3.10	15.78	11.49	1.26	79705.90
最 大 值	8.29	17.86	71.86	4.82	19.23	12.03	1.29	85400.71
發生時間	4	20	21	19	1	23		6
最 小 值	0.72	2.09	41.66	1.88	13.60	10.83	1.25	73693.49
發生時間	0	17	6	1	20	6		7
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.03 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	-1.60 %	0.47 %	0.11 %	0.95 %		0.27		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月20日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.77	15.04	59.28	4.61	17.33	9.52	1.41	69976.86
1	2.14	2.80	59.33	2.67	19.53	9.30	1.39	73294.06
2	2.25	2.31	58.21	2.69	16.83	10.23	1.39	79907.04
3	2.43	2.61	57.07	2.68	16.20	10.55	1.38	76978.04
4	2.41	2.94	46.86	2.64	16.70	9.46	1.35	71686.91
5	2.30	1.67	57.11	2.51	15.33	9.77	1.36	74710.97
6	2.31	0.44	67.27	2.67	15.63	10.44	1.37	70730.71
7	1.93	0.84	63.89	3.46	15.15	10.53	1.41	66127.10
8	2.12	2.23	67.17	3.03	17.27	9.56	1.38	73141.10
9	4.82	4.37	66.53	3.42	16.08	10.02	1.40	76503.44
10	3.82	2.33	61.81	3.28	16.08	10.20	1.41	73006.20
11	2.57	5.23	62.40	3.24	16.95	9.81	1.37	79595.01
12	2.02	1.47	63.39	3.26	15.76	10.58	1.39	75501.50
13	2.23	2.77	61.57	3.14	17.38	10.09	1.39	77776.58
14	2.25	1.25	60.25	3.12	17.08	10.28	1.36	78119.59
15	2.23	1.75	64.57	3.12	16.41	10.24	1.40	76894.56
16	2.23	1.38	66.31	3.19	15.88	10.32	1.42	77002.41
17	2.25	1.48	58.63	3.11	16.36	10.32	1.41	76958.62
18	2.29	13.94	64.49	3.34	15.94	10.56	1.39	75973.88
19	2.10	14.85	49.93	3.20	16.62	9.52	1.36	75389.27
20	2.13	12.34	59.34	4.48	12.92	10.11	1.35	69748.47
21	2.19	3.20	60.78	3.88	13.76	10.31	1.35	71329.61
22	2.17	6.64	67.71	3.15	15.55	10.07	1.35	72602.44
23	2.10	9.72	65.59	2.93	16.29	9.61	1.38	71722.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.34	4.73	61.23	3.20	16.21	10.06	1.38	74361.55
最 大 值	4.82	15.04	67.71	4.61	19.53	10.58	1.43	79907.04
發生時間	9	0	22	0	1	12		2
最 小 值	0.77	0.44	46.86	2.51	12.92	9.30	1.34	66127.10
發生時間	0	6	4	5	20	1		7
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.00 %	-0.40 %	-0.10 %		-0.03		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.49 %	0.37 %	-0.21 %		0.37		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								