

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月06日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月06日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.64	2.62	49.83	2.58	14.16	10.49	1.48	75362.98
1	8.75	4.15	50.09	1.44	15.35	10.38	1.48	76981.52
2	8.80	3.19	46.99	2.63	14.16	10.31	1.48	75702.62
3	7.83	3.19	41.22	2.56	15.39	10.00	1.48	78524.97
4	10.86	2.50	43.20	2.49	15.18	10.13	1.48	77609.88
5	7.15	4.58	41.29	2.41	15.51	9.96	1.48	78472.05
6	9.62	1.35	39.08	2.83	15.04	10.05	1.47	77949.39
7	5.44	4.70	44.30	1.87	15.48	10.05	1.48	74141.03
8	7.78	0.64	50.98	1.58	15.28	10.67	1.48	71703.02
9	3.85	0.98	52.80	0.90	16.24	10.15	1.48	80000.12
10	4.88	2.58	55.72	0.88	15.51	10.45	1.50	78525.36
11	10.21	2.36	53.83	1.03	15.08	10.23	1.49	79806.92
12	12.49	3.90	52.66	1.50	13.90	10.56	1.51	76499.28
13	7.85	3.12	58.26	2.41	13.31	10.64	1.49	75407.05
14	8.64	3.57	62.31	2.84	14.17	10.49	1.48	76838.58
15	5.67	2.99	50.71	3.70	13.65	10.46	1.48	75436.88
16	10.66	1.83	55.54	1.61	14.29	10.33	1.48	77099.11
17	8.54	1.61	52.29	2.11	13.62	10.44	1.48	75783.80
18	8.36	3.60	59.25	1.85	14.67	10.24	1.48	77829.89
19	9.80	7.22	62.59	3.00	14.03	10.36	1.48	78093.93
20	7.61	2.72	54.86	3.52	14.78	9.99	1.48	80195.75
21	9.35	7.15	49.24	3.95	15.78	9.29	1.46	79506.49
22	7.19	2.68	57.73	2.75	15.53	9.80	1.47	77215.75
23	10.45	1.94	61.82	2.91	15.89	10.07	1.47	77208.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.23	3.13	51.94	2.31	14.83	10.23	1.48	77162.28
最 大 值	12.49	7.22	62.59	3.95	16.24	10.67	1.51	80195.75
發生時間	12	19	19	21	9	8		20
最 小 值	3.85	0.64	39.08	0.88	13.31	9.29	1.45	71703.02
發生時間	9	8	6	10	13	21		8
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.07 %		0.00		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	-0.13 %	0.02 %		0.05		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								