

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月11日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.57	4.35	51.89	1.72	15.77	11.39	1.25	85650.29
1	9.40	3.28	60.26	1.83	16.83	11.37	1.25	84452.96
2	9.48	2.70	52.98	1.88	15.51	11.57	1.25	84501.69
3	8.82	3.62	50.84	2.46	14.65	11.80	1.25	82595.85
4	9.29	3.57	52.89	1.95	15.77	11.48	1.25	84820.90
5	7.82	2.23	50.55	2.12	15.14	11.88	1.27	83027.24
6	10.96	4.27	52.12	3.17	13.98	12.13	1.28	80777.95
7	9.05	6.15	54.63	2.46	14.73	12.01	1.29	81038.38
8	9.32	3.52	54.38	1.81	15.64	11.70	1.28	82941.02
9	9.25	3.92	56.62	2.41	14.88	11.88	1.28	82175.43
10	15.67	3.98	59.83	2.69	14.44	12.03	1.29	80898.81
11	9.72	3.83	50.91	3.24	14.02	12.12	1.29	83962.98
12	11.83	12.79	64.26	1.71	15.87	11.91	1.29	80901.98
13	13.29	6.44	56.99	2.90	13.95	12.08	1.30	80454.49
14	6.96	1.43	60.65	2.80	14.32	12.13	1.30	79865.98
15	6.51	1.27	64.20	1.30	16.02	11.90	1.29	80557.60
16	7.24	1.50	44.94	2.11	15.72	11.62	1.29	82948.29
17	8.08	1.22	49.65	1.68	16.59	11.49	1.29	83257.44
18	7.52	1.33	44.82	1.66	17.19	11.33	1.29	83774.45
19	8.05	1.53	47.67	1.60	16.38	11.69	1.29	81046.75
20	9.72	1.58	57.84	2.04	15.59	11.77	1.29	81704.78
21	10.66	1.82	61.57	2.00	15.14	11.91	1.29	80532.07
22	8.82	3.47	56.27	2.08	15.14	11.77	1.29	81840.32
23	10.54	4.56	55.20	2.96	14.19	12.09	1.28	79793.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.57	3.52	54.66	2.19	15.31	11.79	1.28	82230.06
最 大 值	15.67	12.79	64.26	3.24	17.19	12.13	1.32	85650.29
發生時間	10	12	12	11	18	6		0
最 小 值	6.51	1.22	44.82	1.30	13.95	11.33	1.25	79793.78
發生時間	15	17	18	15	13	18		23
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.04 %	0.00 %		0.02		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		0.08		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月11日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年01月11日

報表日期: 114年01月11日

[illegible]