

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月18日

報表日期: 113年07月18日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.85	5.93	52.07	1.18	19.79	11.70	1.02	78176.37
1	6.95	8.58	43.54	0.67	23.68	9.85	1.02	88754.33
2	10.62	1.67	34.91	2.18	20.38	9.87	1.02	89096.75
3	10.78	7.27	42.58	3.25	16.97	11.41	1.02	82152.32
4	9.24	5.77	45.01	2.39	18.62	10.94	1.02	85184.03
5	15.11	7.90	45.03	3.27	18.37	10.88	1.02	84838.76
6	9.12	5.67	46.82	2.31	18.89	11.18	1.02	81678.62
7	13.79	5.32	53.99	3.18	18.81	10.68	1.03	83426.21
8	8.43	7.33	42.16	0.38	18.45	10.95	1.04	82217.48
9	8.42	3.65	37.67	0.46	18.43	10.47	1.02	84743.92
10	8.47	4.69	28.16	0.52	16.52	10.83	1.03	76124.26
11	10.80	3.32	29.95	1.97	16.47	11.10	1.02	78079.62
12	8.80	2.46	47.45	1.94	17.90	11.55	1.03	79977.75
13	9.32	1.88	48.86	1.63	17.69	11.74	1.05	79375.33
14	1.46	2.01	55.76	0.94	19.54	11.63	1.04	78774.84
15	9.23	2.62	42.67	2.24	17.94	11.39	1.04	82157.76
16	10.62	6.43	40.46	3.54	15.83	11.89	1.04	80070.61
17	11.96	5.43	35.91	4.21	14.55	11.99	1.02	77842.48
18	10.07	2.36	34.91	2.00	16.09	11.74	1.02	78149.38
19	9.96	2.35	45.75	1.23	17.74	11.64	1.02	80226.27
20	9.51	2.22	44.54	1.24	18.11	11.38	1.02	82200.34
21	9.69	2.25	42.67	1.39	17.00	11.70	1.04	80035.99
22	10.19	2.97	48.01	1.27	17.71	11.71	1.04	79707.24
23	10.58	4.95	57.29	1.06	19.37	11.30	1.04	81898.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.50	4.38	43.59	1.85	18.12	11.23	1.03	81453.72
最 大 值	15.11	8.58	57.29	4.21	23.68	11.99	1.05	89096.75
發生時間	5	1	23	17	1	17		2
最 小 值	1.46	1.67	28.16	0.38	14.55	9.85	1.02	76124.26
發生時間	14	2	10	8	17	1		10
零點偏移(率)	-0.56 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.05		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.21 %	0.00 %	-0.09 %		0.01		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月18日

報表日期: 113年07月18日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	2.53	3.70	52.43	1.37	18.89	10.95	0.88	79992.53
1	2.67	3.28	60.84	1.72	18.55	11.20	0.88	77873.07
2	3.91	6.11	54.25	1.97	16.32	10.85	0.85	82682.49
3	2.78	6.53	56.52	2.12	16.39	11.53	0.87	76988.22
4	4.62	1.77	61.21	1.50	18.42	10.26	0.87	85613.66
5	5.56	4.68	58.02	1.55	17.99	10.68	0.88	82877.79
6	6.24	2.71	59.55	2.54	17.86	10.74	0.87	86003.13
7	3.33	3.79	46.56	3.26	15.37	10.94	0.85	83114.71
8	0.44	1.14	53.05	2.73	16.10	11.33	0.88	79688.17
9	0.80	1.74	51.22	1.83	16.33	11.18	0.89	80571.13
10	1.16	2.55	41.20	2.52	14.67	11.35	0.89	80697.96
11	4.38	7.63	43.07	3.56	13.90	11.47	0.88	80030.31
12	0.44	2.09	46.39	2.17	15.25	11.45	0.88	79173.58
13	0.22	1.72	48.73	1.76	16.01	11.40	0.87	78791.00
14	0.13	1.70	52.33	1.12	18.20	10.83	0.87	81543.79
15	0.52	2.01	42.94	1.43	17.14	10.77	0.88	82309.13
16	0.13	2.49	43.50	2.78	14.98	11.41	0.88	80023.00
17	0.14	1.73	44.37	2.74	15.18	11.36	0.88	80200.47
18	0.13	3.82	44.19	1.89	16.56	11.01	0.86	80970.51
19	0.21	1.65	49.88	1.49	17.54	10.77	0.88	82281.67
20	0.50	2.24	43.62	1.65	17.00	10.94	0.88	81704.86
21	0.86	1.80	46.71	1.43	17.81	10.76	0.88	82420.64
22	1.21	2.38	44.58	2.23	16.11	11.32	0.89	79683.52
23	0.12	3.48	53.64	0.97	17.84	11.35	0.88	78114.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.79	3.03	49.95	2.01	16.68	11.08	0.88	80972.90
最 大 值	6.24	7.63	61.21	3.56	18.89	11.53	0.90	86003.13
發生時間	6	11	4	11	0	3		6
最 小 值	0.12	1.14	41.20	0.97	13.90	10.26	0.85	76988.22
發生時間	23	8	10	23	11	4		3
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.13 %	0.21 %	0.07 %	-0.02 %		0.22		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月18日

報表日期: 113年07月18日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.27	4.51	57.99	1.41	18.76	10.79	1.04	78102.02
1	2.48	5.54	51.30	1.33	18.64	10.67	1.02	79189.12
2	6.26	7.14	51.16	2.07	18.04	9.46	0.99	83353.66
3	5.56	9.21	65.44	2.44	15.29	10.92	0.99	77257.43
4	4.92	6.51	64.54	2.26	15.88	11.47	1.02	73279.91
5	5.01	1.58	55.03	2.24	15.49	10.90	1.04	79274.98
6	5.93	10.35	64.93	2.36	15.34	11.27	1.04	75439.65
7	4.54	4.40	52.76	1.03	17.68	10.28	1.03	78352.82
8	1.85	4.76	42.83	0.91	15.69	10.78	1.01	73001.23
9	5.92	2.89	46.98	0.84	17.20	10.40	1.04	75526.90
10	1.90	2.90	43.21	0.76	16.05	10.77	1.01	73746.97
11	1.59	18.77	40.26	0.79	15.62	10.84	0.99	73521.57
12	2.87	12.91	53.31	0.66	16.20	10.74	1.02	68794.81
13	0.37	10.42	52.24	0.81	15.42	11.03	1.04	76824.77
14	4.70	11.01	54.28	1.14	15.32	11.45	1.04	76586.35
15	0.35	9.06	61.28	0.83	15.34	11.56	1.03	75148.90
16	0.70	10.95	53.49	1.10	14.57	11.32	1.00	75234.98
17	4.24	8.75	40.44	1.48	14.36	11.03	0.99	74956.00
18	5.26	3.71	45.68	1.10	15.40	10.75	0.99	77295.71
19	4.25	2.71	51.92	0.43	16.72	10.41	1.03	78951.07
20	2.38	5.68	55.54	0.38	17.58	10.17	1.04	82759.78
21	6.74	4.01	63.13	0.98	16.05	10.82	1.01	78223.37
22	3.55	4.13	60.25	0.56	18.01	9.72	0.99	80689.49
23	5.54	8.65	58.02	0.61	16.78	10.68	0.98	76856.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.67	7.11	53.58	1.19	16.31	10.76	1.02	76765.33
最 大 值	6.74	18.77	65.44	2.44	18.76	11.56	1.08	83353.66
發生時間	21	11	3	3	0	15		2
最 小 值	0.35	1.58	40.26	0.38	14.36	9.46	0.97	68794.81
發生時間	15	5	11	20	17	2		12
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.00 %	0.00 %	-0.16 %		-0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	-0.28 %	0.73 %		0.42		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								