

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年08月24日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年08月24日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	2.02	12.41	41.90	1.84	21.07	9.64	1.27	78346.78
1	1.87	11.70	45.25	1.97	20.58	9.56	1.24	77718.89
2	2.10	11.58	48.34	1.85	21.39	9.66	1.24	77030.77
3	1.69	11.26	49.55	2.18	19.70	9.66	1.23	77261.17
4	2.34	11.43	49.64	2.24	19.57	9.65	1.23	76361.89
5	3.74	11.63	41.27	2.02	20.66	9.12	1.23	76796.21
6	3.52	12.94	33.11	3.47	22.20	8.23	1.22	76270.09
7	1.78	11.42	39.30	1.25	20.61	8.81	1.23	69460.92
8	2.34	11.29	52.65	1.71	19.30	9.37	1.27	77843.04
9	2.10	11.18	58.70	1.62	19.86	9.65	1.27	77721.02
10	2.41	11.23	61.55	1.80	18.83	9.89	1.24	75422.23
11	5.38	11.25	56.86	1.85	18.36	9.97	1.26	74940.21
12	1.82	11.02	56.66	1.60	19.46	9.59	1.26	75220.72
13	2.06	11.51	58.36	1.71	18.78	9.74	1.23	74298.98
14	1.87	12.25	54.31	1.93	19.34	9.65	1.23	74060.16
15	2.42	12.40	54.15	1.88	18.46	9.51	1.23	75889.51
16	2.16	11.37	57.35	1.81	18.07	9.67	1.23	74561.68
17	2.67	11.15	57.64	1.85	18.82	9.79	1.27	75774.78
18	2.45	11.29	56.22	1.83	19.48	9.86	1.27	74439.22
19	2.45	11.00	52.96	1.73	20.52	9.33	1.27	76477.56
20	2.91	11.25	49.43	1.53	20.84	9.10	1.27	76536.95
21	2.19	11.18	55.63	1.74	20.27	9.38	1.27	74340.69
22	2.69	10.97	55.38	1.87	20.01	9.30	1.27	74474.65
23	2.25	11.20	48.17	1.33	21.59	8.80	1.27	77718.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.47	11.50	51.43	1.86	19.91	9.46	1.25	75790.27
最 大 值	5.38	12.94	61.55	3.47	22.20	9.97	1.29	78346.78
發生時間	11	6	10	6	6	11		0
最 小 值	1.69	10.97	33.11	1.25	18.07	8.23	1.21	69460.92
發生時間	3	22	6	7	16	6		7
零點偏移(率)	-0.09 %	0.01 %	-0.12 %	0.01 %		-0.08	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.69 %	0.15 %	1.23 %	1.71 %		0.17	0.00	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								