

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年01月10日

[illegible]

報表日期: 115年01月10日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.76	11.76	58.17	1.27	17.89	10.28	1.04	79081.84
1	8.63	11.88	51.89	1.04	18.87	9.80	1.06	81178.45
2	8.66	12.35	47.34	1.71	17.06	10.47	1.08	80745.58
3	8.61	12.47	48.51	2.05	16.09	10.93	1.07	78378.37
4	8.06	12.05	41.03	2.17	16.39	10.51	1.06	77811.59
5	8.90	12.05	38.04	1.73	16.58	10.09	1.06	81065.34
6	7.72	11.77	41.97	2.48	14.67	10.61	1.07	75769.59
7	9.32	12.74	43.52	2.79	15.56	10.55	1.06	76873.81
8	11.27	11.70	57.54	2.99	15.89	10.62	1.10	79334.73
9	9.10	11.88	47.32	2.02	16.29	10.67	1.07	76958.79
10	7.64	11.82	41.12	2.04	17.00	10.21	1.08	78393.22
11	8.42	11.95	44.06	2.41	15.59	10.30	1.06	76919.36
12	8.44	12.15	43.70	2.25	15.25	10.50	1.08	75895.75
13	7.42	12.31	62.29	2.01	16.26	10.46	1.06	80151.58
14	9.58	13.04	56.90	3.19	14.29	10.78	1.07	75589.24
15	8.52	12.38	58.58	2.61	15.49	10.64	1.07	76949.49
16	10.04	11.74	64.97	2.34	15.59	10.54	1.06	77961.51
17	12.04	12.17	63.64	3.48	15.40	10.69	1.06	78306.41
18	9.19	13.24	47.29	1.94	16.23	10.71	1.06	77534.59
19	10.80	11.62	46.54	1.41	17.88	10.14	1.06	81248.69
20	10.67	11.88	48.49	1.95	16.72	10.31	1.06	81129.81
21	11.32	11.94	59.12	1.58	16.55	10.65	1.06	80578.68
22	9.21	11.89	55.26	1.43	17.08	10.50	1.06	77574.41
23	11.36	11.65	52.72	1.32	17.53	10.29	1.06	80894.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.32	12.10	50.83	2.09	16.34	10.47	1.07	78596.90
最 大 值	12.04	13.24	64.97	3.48	18.87	10.93	1.10	81248.69
發生時間	17	18	16	17	1	3		19
最 小 值	7.42	11.62	38.04	1.04	14.29	9.80	1.03	75589.24
發生時間	13	19	5	1	14	1		14
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.04 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.01	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	1.43 %	-0.36 %	0.22 %	-0.95 %		-0.08	-0.06	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年01月10日

報表日期: 115年01月10日

[illegible]