

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月08日

報表日期: 114年10月08日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.22	15.02	67.57	2.40	16.22	12.17	1.19	73875.16
1	3.72	15.38	46.00	2.12	19.46	10.72	1.20	81909.50
2	8.70	12.96	56.71	2.68	17.12	11.54	1.19	78236.98
3	10.73	12.75	48.03	3.35	16.80	11.47	1.19	79923.65
4	11.77	12.71	58.63	3.03	17.08	11.42	1.20	80850.07
5	8.65	12.87	54.59	3.79	16.39	11.50	1.20	80160.41
6	8.35	13.71	58.77	2.29	15.74	11.87	1.20	77293.12
7	7.97	13.62	56.20	2.60	17.57	11.26	1.20	81273.72
8	10.31	13.34	53.50	3.03	16.66	11.44	1.19	79655.25
9	8.88	13.74	52.47	2.86	16.70	11.32	1.20	80410.33
10	8.14	13.18	55.75	3.47	14.97	11.58	1.19	79947.01
11	11.51	13.17	45.92	4.45	14.00	11.94	1.20	77782.07
12	10.98	13.18	47.99	4.73	14.11	11.90	1.19	77704.71
13	4.40	13.40	47.55	3.16	14.40	12.01	1.19	75905.45
14	6.68	13.23	50.96	3.83	14.26	11.80	1.19	78460.73
15	3.72	13.76	45.29	4.98	12.90	12.31	1.18	72461.25
16	3.60	13.23	49.41	3.47	14.29	11.91	1.18	77711.29
17	5.47	13.20	50.13	2.96	14.76	11.74	1.19	78492.16
18	9.98	11.70	48.91	1.94	16.09	11.44	1.20	80782.73
19	10.14	12.06	49.84	2.43	14.88	11.60	1.20	80058.79
20	10.69	12.08	58.23	2.47	14.98	11.90	1.20	77827.06
21	9.33	11.73	66.29	1.98	15.76	11.59	1.21	79770.75
22	9.76	11.82	48.63	2.96	13.95	11.88	1.20	78436.00
23	10.94	12.80	60.38	3.33	14.69	11.82	1.20	78722.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.36	13.11	53.24	3.10	15.57	11.67	1.19	78652.10
最 大 值	11.77	15.38	67.57	4.98	19.46	12.31	1.24	81909.50
發生時間	4	1	0	15	1	15		1
最 小 值	3.60	11.70	45.29	1.94	12.90	10.72	1.18	72461.25
發生時間	16	18	15	18	15	1		15
零點偏移(率)	-0.30 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.03 %		0.03		0.20 %
全幅偏移(率)	-0.17 %	0.45 %	0.07 %	-0.15 %		-0.04		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年10月08日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月08日

報表日期: 114年10月08日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.65	12.02	63.67	0.39	18.28	10.35	1.37	74102.77
1	6.50	12.09	58.04	0.60	19.41	10.08	1.37	75516.00
2	5.79	12.51	68.94	0.49	18.35	10.65	1.36	74675.02
3	9.86	12.44	60.86	0.72	17.78	10.35	1.36	79050.41
4	9.25	12.13	60.28	0.84	17.59	10.50	1.36	78840.67
5	10.05	12.04	55.63	1.00	18.29	9.80	1.38	81505.67
6	8.66	11.74	58.71	0.79	17.79	10.01	1.38	78257.07
7	11.19	13.41	60.40	0.84	18.12	10.05	1.39	78460.07
8	7.93	13.65	63.64	0.69	17.52	10.27	1.43	78875.07
9	9.73	13.51	58.05	0.85	17.55	10.08	1.42	81929.77
10	9.57	14.20	57.17	1.28	16.59	10.09	1.39	80738.18
11	7.20	4.96	43.00	1.49	15.70	9.51	1.40	71772.93
12	6.92	11.10	49.34	1.64	15.53	9.71	1.41	71461.27
13	10.86	10.03	48.47	1.07	16.88	9.26	1.39	75938.58
14	12.32	11.07	44.68	1.46	15.50	9.55	1.38	73108.76
15	14.40	10.88	47.68	1.35	15.70	9.39	1.36	74508.90
16	8.47	11.75	54.20	1.78	14.57	9.68	1.36	75442.05
17	5.13	12.50	66.16	0.87	16.58	10.96	1.40	69014.95
18	7.00	13.47	44.55	1.25	17.67	8.92	1.42	82426.97
19	16.13	12.18	47.46	1.82	17.85	8.59	1.43	80262.37
20	9.01	12.10	49.64	1.31	17.15	9.23	1.43	81886.94
21	7.06	12.40	50.84	0.64	19.32	8.70	1.43	85994.37
22	7.57	12.49	43.79	0.64	17.76	8.91	1.43	80621.68
23	7.73	11.95	48.89	0.75	17.70	8.92	1.43	79607.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.87	11.94	54.34	1.02	17.30	9.73	1.40	77666.58
最 大 值	16.13	14.20	68.94	1.82	19.41	10.96	1.44	85994.37
發生時間	19	10	2	19	1	17		21
最 小 值	4.65	4.96	43.00	0.39	14.57	8.59	1.35	69014.95
發生時間	0	11	11	0	16	19		17
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.14 %	-0.04 %	0.00 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.68 %	0.49 %	0.15 %	1.06 %		0.42		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								