

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月17日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.12	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-0.04 %	0.03 %	0.50 %	0.44 %		-0.18	0.04	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月17日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.96	13.02	56.22	1.12	16.07	11.25	1.03	80081.09
1	9.69	12.74	57.15	0.83	17.74	10.81	1.03	82033.67
2	9.80	12.73	57.02	0.75	18.07	10.76	1.03	82045.64
3	9.80	12.90	57.76	1.67	17.40	10.98	1.03	81275.49
4	9.82	13.09	60.65	1.43	17.53	10.97	1.02	80950.53
5	9.65	12.69	56.26	1.83	16.74	10.87	1.02	82549.60
6	10.72	13.18	60.42	1.14	17.11	11.04	1.05	77838.16
7	10.86	13.22	58.83	0.98	17.35	10.85	1.06	82267.95
8	7.58	13.18	38.51	1.24	17.40	10.82	1.03	82063.64
9	6.16	13.16	39.10	1.01	17.75	10.76	1.02	82637.39
10	7.18	13.20	37.49	1.85	16.57	10.90	1.03	82300.29
11	6.23	13.26	57.27	2.00	16.81	10.85	1.03	82385.19
12	6.73	13.51	55.94	1.93	16.12	11.17	1.02	80336.52
13	6.63	13.23	47.29	1.48	17.14	10.84	1.02	80763.15
14	6.50	13.39	54.99	1.46	16.95	11.01	1.02	80512.89
15	6.14	13.25	55.70	1.79	16.71	10.92	1.02	81819.78
16	6.20	13.18	58.47	2.06	16.25	10.92	1.02	82381.81
17	6.89	13.00	58.95	1.54	17.74	10.57	1.02	83422.62
18	6.67	13.13	55.73	1.32	16.90	10.79	1.02	83090.76
19	6.39	13.35	55.21	1.61	16.88	10.82	1.02	82641.33
20	6.31	13.23	53.22	1.67	15.84	11.00	1.02	82372.62
21	6.40	13.03	57.85	1.01	18.19	10.53	1.02	83870.29
22	6.32	13.10	53.04	0.87	17.64	10.67	1.02	83105.99
23	5.96	13.03	48.48	0.96	18.15	10.23	1.02	83767.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.69	13.12	53.81	1.40	17.13	10.85	1.03	81938.07
最大值	10.86	13.51	60.65	2.06	18.19	11.25	1.06	83870.29
發生時間	7	12	4	16	21	0		21
最小值	5.96	12.69	37.49	0.75	15.84	10.23	1.01	77838.16
發生時間	23	5	10	2	20	23		6
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.06 %	-0.00 %		-0.12	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.90 %	0.84 %	0.34 %	0.82 %		-0.28	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月17日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.82	12.63	51.40	2.46	18.55	9.61	1.36	80485.26
1	8.84	12.64	51.69	2.35	19.54	9.91	1.36	78179.91
2	9.09	12.71	45.60	2.56	17.38	9.68	1.36	75862.23
3	10.36	12.16	49.23	3.03	18.11	9.63	1.36	76896.05
4	8.13	12.45	41.04	2.26	18.81	9.50	1.36	78078.71
5	9.92	12.24	51.69	2.68	18.57	9.54	1.36	78565.88
6	7.12	13.11	53.30	2.51	17.18	10.32	1.36	72091.74
7	13.36	11.84	38.90	2.98	18.66	9.59	1.34	74303.20
8	10.57	10.97	38.79	2.72	18.27	9.08	1.35	77216.38
9	7.58	10.92	45.36	2.39	18.22	9.35	1.37	76291.83
10	9.03	11.60	41.54	2.76	18.25	9.00	1.39	78893.98
11	9.76	10.76	44.75	2.52	17.89	9.21	1.36	77334.14
12	8.28	10.84	42.02	2.38	18.08	9.31	1.34	76149.51
13	10.97	10.84	47.28	2.70	17.38	9.39	1.35	75990.91
14	8.44	10.82	48.48	2.53	18.12	9.25	1.34	76285.90
15	11.56	11.19	42.06	2.65	17.63	9.19	1.32	75556.80
16	6.49	11.60	42.33	2.07	17.82	9.07	1.33	76321.04
17	10.17	11.00	57.06	2.41	18.18	9.08	1.35	76042.03
18	8.53	11.89	55.61	2.69	19.10	8.78	1.38	76308.76
19	9.59	12.49	52.88	2.74	17.46	8.89	1.36	78944.36
20	10.31	11.17	58.98	2.34	17.99	9.42	1.36	75795.88
21	5.54	11.00	55.81	2.22	18.89	9.50	1.35	76331.47
22	8.56	11.25	44.42	2.41	17.84	9.50	1.35	77533.73
23	3.45	11.38	54.30	2.05	17.84	10.11	1.36	74275.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.98	11.65	48.10	2.52	18.16	9.41	1.36	76655.64
最大值	13.36	13.11	58.98	3.03	19.54	10.32	1.41	80485.26
發生時間	7	6	20	3	1	6		0
最小值	3.45	10.76	38.79	2.05	17.18	8.78	1.31	72091.74
發生時間	23	11	8	23	6	18		6
零點偏移(率)	-0.04 %	0.01 %	-0.05 %	0.00 %		-0.33	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.30 %	0.97 %	0.31 %	0.41 %		0.20	0.00	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								