

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年11月29日

報表日期: 113年11月29日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.37	2.66	51.23	1.97	14.94	12.20	1.06	78761.03
1	8.87	2.68	50.09	2.54	15.15	12.23	1.05	78064.83
2	8.66	3.68	54.17	2.93	14.93	12.20	1.03	78795.84
3	8.01	4.66	50.86	3.11	12.77	12.58	1.02	75278.56
4	7.45	4.74	48.77	2.57	13.25	12.51	1.04	75647.46
5	8.39	2.08	43.82	1.44	13.48	12.56	1.06	77981.61
6	9.75	2.23	50.10	1.00	14.83	12.20	1.06	78699.01
7	9.88	2.26	52.47	1.90	14.13	12.43	1.07	77255.27
8	9.51	2.11	52.99	2.29	13.97	12.34	1.07	77901.54
9	10.05	2.08	47.07	1.80	14.80	11.93	1.06	81036.36
10	11.12	2.02	48.22	2.83	13.39	12.13	1.07	80464.92
11	10.49	3.74	47.29	4.14	12.17	12.39	1.05	78096.96
12	11.12	1.80	46.87	3.67	13.04	12.37	1.07	78155.81
13	7.19	1.56	50.33	2.39	14.00	12.21	1.11	79165.68
14	5.52	1.71	64.01	0.95	15.80	11.90	1.11	80816.20
15	7.73	2.25	48.66	1.58	14.80	11.80	1.08	82332.21
16	9.39	2.06	40.68	1.27	14.71	11.89	1.05	81932.74
17	9.35	1.86	43.40	1.04	14.91	11.83	1.07	81914.45
18	9.52	2.04	45.54	1.19	14.51	11.96	1.09	81202.02
19	10.58	1.89	48.22	1.17	14.40	11.92	1.07	81898.97
20	10.83	2.19	46.85	1.67	12.51	12.46	1.06	78546.83
21	11.18	4.46	47.98	1.76	12.81	12.44	1.06	78934.91
22	11.75	2.17	46.23	1.83	12.68	12.50	1.05	78243.56
23	11.14	2.72	48.06	2.96	13.08	12.44	1.05	78717.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.37	2.57	48.91	2.08	13.96	12.23	1.06	79160.18
最 大 值	11.75	4.74	64.01	4.14	15.80	12.58	1.14	82332.21
發生時間	22	4	14	11	14	3		15
最 小 值	5.52	1.56	40.68	0.95	12.17	11.80	1.02	75278.56
發生時間	14	13	16	14	11	15		3
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.00 %	-0.09 %	-0.03 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		0.31		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 113年11月29日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.36	4.20	47.89	2.47	14.60	11.40	0.83	80220.00
1	8.67	4.74	48.13	1.78	14.60	11.41	0.83	80003.11
2	9.58	5.03	49.67	1.90	13.49	11.37	0.83	79868.63
3	9.23	2.48	49.79	2.08	12.60	11.71	0.83	78137.51
4	9.58	1.18	55.91	1.42	13.68	11.54	0.83	81757.84
5	9.40	2.39	58.47	1.54	13.40	11.59	0.84	81473.47
6	2.71	1.48	52.37	0.91	13.96	11.53	0.85	78188.09
7	7.49	1.71	49.43	2.07	13.52	11.65	0.85	80696.23
8	9.33	1.67	55.36	2.33	14.20	11.45	0.84	81555.60
9	6.17	1.88	47.95	2.91	13.32	11.75	0.88	79486.42
10	7.77	3.51	45.96	4.43	11.42	11.70	0.84	80221.00
11	9.73	4.76	52.93	4.05	13.26	10.83	0.83	87534.85
12	6.52	5.72	47.25	2.35	15.48	10.32	0.84	87744.59
13	7.75	0.78	49.72	3.42	13.46	10.73	0.85	86970.53
14	7.85	1.94	53.38	2.54	14.93	10.92	0.85	84829.16
15	5.65	5.45	46.32	3.40	12.93	11.18	0.84	84449.10
16	8.92	6.29	36.89	2.09	12.71	10.93	0.82	83681.37
17	8.74	2.54	41.77	1.33	14.16	10.56	0.84	83547.50
18	9.18	3.85	49.05	1.55	14.18	10.56	0.85	83016.42
19	8.91	8.23	40.72	1.54	13.91	10.45	0.83	84079.03
20	8.68	8.32	46.36	1.82	13.03	10.83	0.83	83089.02
21	10.67	2.90	44.83	2.11	13.67	10.54	0.83	82891.20
22	9.46	1.82	46.67	1.54	13.98	10.62	0.81	82655.07
23	9.61	4.77	55.01	2.73	14.40	10.63	0.81	84205.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.33	3.65	48.83	2.26	13.70	11.09	0.84	82512.57
最 大 值	10.67	8.32	58.47	4.43	15.48	11.75	0.90	87744.59
發生時間	21	20	5	10	12	9		12
最 小 值	2.71	0.78	36.89	0.91	11.42	10.32	0.81	78137.51
發生時間	6	13	16	6	10	12		3
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.37 %	-0.06 %		0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.05 %	0.93 %	1.12 %	0.50 %		0.06		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年11月29日

報表日期: 113年11月29日

[illegible]