

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年02月11日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年02月11日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.78	5.15	53.59	0.83	14.77	10.72	1.06	75995.37
1	8.20	4.21	60.53	1.31	13.45	11.30	1.09	72058.34
2	9.11	3.06	56.48	0.96	14.43	10.72	1.09	76575.47
3	9.41	3.20	57.92	1.38	13.18	11.04	1.09	73152.72
4	9.42	3.13	55.51	0.81	15.30	10.30	1.09	78097.86
5	7.52	3.33	54.86	1.15	13.66	10.82	1.07	74299.77
6	7.56	6.34	55.27	0.66	15.98	10.21	1.08	77957.38
7	5.06	7.64	54.34	1.25	13.73	10.35	1.09	79017.90
8	7.30	6.67	54.21	1.23	13.40	11.00	1.10	71458.47
9	8.83	5.74	58.30	0.98	14.08	10.61	1.09	75802.64
10	7.12	7.23	60.52	1.03	14.35	11.00	1.10	76247.69
11	9.95	6.94	60.80	1.28	13.39	11.02	1.10	78553.55
12	5.10	7.38	60.79	1.61	12.79	11.40	1.10	75149.04
13	6.40	6.65	62.55	1.41	13.33	11.40	1.10	76921.58
14	4.91	6.64	67.28	0.40	15.87	10.65	1.11	80788.72
15	3.02	6.71	52.12	0.74	14.18	10.75	1.10	79357.32
16	1.23	10.82	60.45	1.02	13.71	11.48	1.11	75172.15
17	2.97	11.62	57.87	0.92	13.95	11.21	1.10	78765.13
18	6.01	7.26	63.19	1.03	13.86	11.18	1.09	79058.14
19	3.32	6.80	62.89	0.39	15.56	11.08	1.09	76741.74
20	2.43	8.68	57.32	0.22	17.41	10.72	1.11	79015.19
21	4.58	5.72	57.80	0.45	16.91	9.76	1.10	84586.42
22	8.17	9.88	51.23	1.25	13.86	11.01	1.10	77431.91
23	8.05	2.51	59.01	0.96	14.22	11.20	1.10	76776.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.48	6.39	58.12	0.97	14.39	10.87	1.09	77040.88
最 大 值	9.95	11.62	67.28	1.61	17.41	11.48	1.17	84586.42
發生時間	11	17	14	12	20	16		21
最 小 值	1.23	2.51	51.23	0.22	12.79	9.76	1.04	71458.47
發生時間	16	23	22	20	12	21		8
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		0.10		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.21 %	-0.30 %	0.02 %		0.09		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								