P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年06月19日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.58	7.38	52.53	1.65	16.10	11.45	1.27	82102.05
1	7.24	1.47	53.22	1.86	16.71	11.43	1.25	81771.68
2	7.74	1.23	51.45	2.16	14.92	11.55	1.25	80787.07
3	7.22	1.24	49.93	2.32	13.69	11.69	1.25	78790.92
4	10.43	1.27	48.84	2.68	13.70	11.53	1.27	78364.86
5	6.43	11.05	50.24	3.30	15.38	11.37	1.29	80854.38
6	9.86	5.05	61.13	3.82	13.63	11.96	1.29	78567.73
7	5.95	1.61	65.24	2.08	16.05	11.79	1.30	77624.92
8	4.27	6.12	57.72	1.15	16.68	11.09	1.29	83777.87
9	7.57	1.22	48.84	1.22	16.98	11.44	1.29	80959.40
10	3.20	5.46	67.34	2.90	17.78	11.01	1.29	83219.85
11	1.43	4.00	53.41	3.88	15.54	11.45	1.28	80583.49
12	11.19	2.88	57.68	2.92	16.76	11.33	1.29	81640.06
13	5.06	7.49	48.87	1.15	13.85	11.98	1.28	76271.65
14	1.75	3.05	57.32	0.93	15.61	11.83	1.28	76917.52
15	0.92	3.09	58.42	3.74	15.02	11.75	1.29	76360.39
16	1.70	10.23	65.88	2.51	17.01	11.31	1.29	78133.94
17	1.45	16.17	55.01	3.33	15.50	11.39	1.28	79924.71
18	0.83	14.46	61.41	3.09	15.72	11.51	1.27	80391.07
19	4.90	11.78	56.76	3.86	16.22	11.36	1.29	81367.20
20	4.10	12.47	66.16	3.07	16.67	11.44	1.29	79536.02
21	2.44	10.78	62.90	3.99	15.00	11.46	1.29	80387.73
22	2.06	10.21	66.13	2.97	16.14	11.61	1.29	79602.45
23	2.24	10.68	63.62	3.13	15.56	11.53	1.29	79274.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.77	6.68	57.50	2.65	15.68	11.51	1.28	79883.79
最 大 值	11.19	16.17	67.34	3.99	17.78	11.98	1.31	83777.87
發生時間	12	17	10	21	10	13		8
最 小 值	0.83	1.22	48.84	0.93	13.63	11.01	1.25	76271.65
發生時間	18	9	4	14	6	10		13
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.00 %	-0.30 %	-0.01 %		-0.01		0.10 %
全幅偏移(率)	-0.34 %	0.14 %	0.45 %	-0.66 %		0.26		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年06月19日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.03	6.58	64.05	2.93	16.07	11.01	1.08	83158.38
1	1.80	4.01	57.13	3.61	16.53	11.01	1.06	81773.77
2	0.98	1.99	50.80	3.64	15.25	10.90	1.06	81439.71
3	8.54	5.68	56.02	4.15	14.28	11.17	1.06	81061.23
4	10.02	5.05	50.93	3.66	14.63	10.83	1.05	79450.50
5	4.14	4.40	47.19	4.14	13.70	10.99	1.05	77074.58
6	9.93	4.28	44.08	3.11	16.16	10.83	1.05	75561.37
7	3.79	1.26	40.58	2.10	17.18	10.43	1.06	80358.84
8	5.96	1.04	55.81	2.13	17.29	10.61	1.07	82498.03
9	4.20	1.17	55.69	2.15	17.58	10.65	1.09	79596.88
10	7.14	11.88	52.20	3.54	15.25	11.11	1.07	73879.98
11	4.60	7.58	52.32	3.56	15.04	11.11	1.06	72913.27
12	1.45	1.86	52.93	2.88	16.26	10.96	1.06	73759.39
13	1.15	2.26	51.82	2.84	16.25	10.95	1.06	73004.21
14	1.55	8.46	51.86	3.63	14.65	11.23	1.05	72588.25
15	0.77	11.96	57.44	4.36	13.51	11.52	1.04	70761.68
16	2.70	5.58	62.17	3.24	15.36	11.62	1.06	78565.99
17	4.98	6.84	65.17	1.81	16.90	11.23	1.06	80355.38
18	6.89	6.87	68.06	1.61	18.25	10.62	1.07	83193.92
19	2.87	7.77	67.59	1.96	16.44	11.59	1.08	76518.83
20	6.00	6.92	57.41	1.92	17.23	10.99	1.07	80807.95
21	8.48	7.33	59.40	2.74	16.27	11.33	1.07	79719.42
22	10.48	6.30	59.64	2.34	16.64	11.11	1.09	80485.41
23	8.16	6.46	62.58	1.76	16.79	11.35	1.09	78565.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.07	5.56	55.95	2.91	15.98	11.05	1.07	78212.18
最 大 值	10.48	11.96	68.06	4.36	18.25	11.62	1.10	83193.92
發生時間	22	15	18	15	18	16		18
最 小 值	0.77	1.04	40.58	1.61	13.51	10.43	1.04	70761.68
發生時間	15	8	7	18	15	7		15
零點偏移(率)	-0.15 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.26 %		-0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.14 %	-0.19 %	-0.13 %		0.00		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年06月19日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.77	8.67	62.19	2.59	14.55	10.27	1.38	75236.16
1	0.09	3.50	55.66	2.32	17.20	9.57	1.40	73544.42
2	0.90	4.14	50.44	2.30	16.17	9.09	1.39	74525.54
3	3.40	2.00	52.29	2.17	16.38	9.20	1.39	74989.11
4	3.96	1.26	60.03	2.43	15.77	9.91	1.41	72665.14
5	3.12	1.01	61.55	2.34	16.22	9.90	1.42	74295.03
6	3.73	7.03	62.40	2.42	16.46	10.06	1.43	78847.89
7	2.09	7.88	65.89	2.93	16.96	9.96	1.40	83484.38
8	0.58	2.78	58.42	2.83	17.15	9.63	1.40	77346.08
9	0.40	3.81	58.91	3.33	16.29	10.10	1.37	74673.01
10	1.21	3.22	63.18	3.04	18.41	9.76	1.42	73927.56
11	3.72	1.53	61.77	3.35	15.51	10.73	1.37	72194.55
12	2.22	6.17	61.08	3.51	14.64	10.73	1.37	70280.41
13	0.72	1.53	65.12	2.88	15.89	10.65	1.40	70747.95
14	1.18	1.62	68.33	3.09	15.51	10.88	1.40	70337.35
15	0.65	1.57	60.87	2.64	15.33	10.06	1.38	68260.78
16	0.14	14.59	67.12	4.76	13.97	10.73	1.36	72647.73
17	1.92	13.03	70.66	2.78	14.88	10.96	1.36	72334.31
18	3.19	9.98	71.40	2.45	16.56	9.70	1.40	76197.92
19	3.09	8.65	67.44	2.40	16.75	9.33	1.40	73286.66
20	2.99	10.25	67.70	2.38	16.59	8.87	1.37	74407.91
21	3.50	16.53	69.71	2.68	15.30	10.36	1.36	73730.39
22	3.46	9.74	70.32	2.53	16.20	9.90	1.36	74210.63
23	3.99	11.42	69.77	2.74	15.11	9.65	1.38	74120.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.17	6.33	63.43	2.79	15.99	10.00	1.39	74012.15
最 大 值	3.99	16.53	71.40	4.76	18.41	10.96	1.43	83484.38
發生時間	23	21	18	16	10	17		7
最 小 值	0.09	1.01	50.44	2.17	13.97	8.87	1.34	68260.78
發生時間	1	5	2	3	16	20		15
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.08 %	-0.23 %	-0.06 %		-0.06		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	-0.33 %	-0.02 %		-0.02		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								