

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月10日

報表日期: 114年06月10日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.42	4.42	42.40	1.29	18.51	11.39	1.29	80117.56
1	0.43	5.66	47.12	1.90	18.48	11.15	1.29	81680.02
2	0.20	4.15	68.69	1.60	18.77	11.48	1.29	79536.79
3	2.06	5.11	43.44	2.73	16.33	11.38	1.29	82615.45
4	1.07	4.13	62.86	1.81	17.27	11.91	1.29	76997.85
5	2.27	5.97	53.25	2.42	17.13	10.99	1.29	85317.15
6	3.79	4.45	68.00	2.36	17.69	11.32	1.29	81241.21
7	2.92	4.63	56.71	2.23	17.49	11.43	1.30	80813.62
8	3.54	4.34	49.93	1.95	18.50	10.97	1.31	83586.19
9	0.81	4.29	52.30	2.19	17.20	11.87	1.29	76184.07
10	0.18	4.32	59.34	2.25	16.73	12.41	1.30	71556.16
11	5.03	4.12	52.96	3.72	16.69	11.30	1.29	81824.93
12	4.15	2.92	53.21	3.55	15.72	11.58	1.29	78793.33
13	2.75	3.96	56.42	3.34	15.85	11.64	1.29	78375.38
14	1.70	2.97	58.09	3.27	15.39	11.78	1.29	77795.94
15	1.13	3.53	60.54	3.34	15.58	11.94	1.28	76591.62
16	1.54	1.93	51.94	1.58	15.82	11.74	1.28	79410.30
17	9.81	2.71	52.54	1.93	16.26	11.37	1.28	82211.49
18	9.71	3.00	52.15	1.94	16.85	11.26	1.28	82652.83
19	2.48	2.78	66.73	0.71	18.73	11.42	1.28	79295.69
20	3.93	9.22	55.37	1.51	19.12	10.83	1.28	84169.02
21	6.31	2.20	56.52	2.16	18.51	10.73	1.29	85334.63
22	8.20	8.64	55.91	3.86	15.05	11.57	1.29	81644.96
23	9.22	8.70	62.79	2.03	15.25	11.80	1.27	78738.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.53	4.51	55.80	2.32	17.04	11.47	1.29	80270.21
最 大 值	9.81	9.22	68.69	3.86	19.12	12.41	1.32	85334.63
發生時間	17	20	2	22	20	10		21
最 小 值	0.18	1.93	42.40	0.71	15.05	10.73	1.26	71556.16
發生時間	10	16	0	19	22	21		10
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.07 %	0.45 %	0.41 %		-0.21		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月10日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.42	4.58	62.80	1.18	18.52	10.72	1.07	81898.63
1	0.37	3.07	70.40	0.85	19.34	11.14	1.06	77807.12
2	5.95	3.11	58.03	1.23	20.23	10.09	1.05	83620.75
3	5.45	3.65	55.14	1.04	20.36	9.73	1.05	82578.67
4	1.12	5.65	58.43	1.13	19.22	10.04	1.05	83848.91
5	0.24	3.62	59.31	1.45	19.49	10.00	1.06	81973.94
6	2.89	3.02	57.27	2.11	19.14	10.35	1.06	83122.04
7	0.95	3.38	57.04	1.27	19.55	10.26	1.06	85043.26
8	0.90	2.53	65.57	1.45	19.04	10.55	1.08	82446.29
9	0.28	3.12	66.47	2.55	17.51	11.45	1.09	76967.17
10	2.11	4.11	39.31	4.07	17.36	10.57	1.09	83677.86
11	1.43	1.65	60.37	3.41	16.62	10.63	1.09	83199.52
12	3.85	2.28	60.20	2.34	17.16	10.58	1.08	83407.81
13	12.94	2.66	59.79	3.80	16.87	10.27	1.06	86142.53
14	0.23	1.31	55.32	2.10	16.68	10.48	1.07	83613.73
15	2.01	1.44	56.94	2.58	17.37	10.58	1.09	81338.83
16	3.98	3.46	53.37	2.66	16.51	10.58	1.09	82274.59
17	0.23	1.58	55.04	2.45	16.83	10.76	1.07	82636.83
18	1.77	4.93	57.38	2.25	18.42	10.38	1.06	82379.48
19	4.60	6.94	52.74	1.84	18.99	9.74	1.07	85376.32
20	4.45	5.56	41.20	2.58	17.20	9.81	1.06	80598.47
21	10.24	6.62	48.24	3.33	16.74	9.92	1.06	81202.26
22	8.39	1.55	61.09	2.70	17.55	9.93	1.06	83864.90
23	7.64	2.36	62.34	1.29	19.26	10.26	1.08	84183.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.60	3.42	57.24	2.15	18.16	10.37	1.07	82633.47
最 大 值	12.94	6.94	70.40	4.07	20.36	11.45	1.10	86142.53
發生時間	13	19	1	10	3	9		13
最 小 值	0.23	1.31	39.31	0.85	16.51	9.73	1.04	76967.17
發生時間	14	14	10	1	16	3		9
零點偏移(率)	-0.10 %	0.00 %	-0.26 %	-0.07 %		-0.06		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.31 %	0.04 %	0.05 %		-0.21		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月10日

[illegible]