

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年01月25日

報表日期: 114年01月25日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月25日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	7.62	6.43	50.15	1.89	13.58	11.27	1.52	76295.77
1	9.47	1.98	53.50	2.34	14.20	11.40	1.52	78372.13
2	10.21	4.57	52.88	3.26	13.42	11.27	1.52	74992.71
3	11.14	7.50	52.37	3.48	12.19	11.41	1.52	72401.68
4	8.81	5.67	48.99	2.64	13.14	11.06	1.52	75359.54
5	9.52	8.11	46.47	2.42	13.84	10.60	1.52	82992.88
6	8.78	3.11	53.08	2.59	13.09	11.26	1.53	77121.80
7	10.02	5.74	47.36	0.72	16.87	10.14	1.51	77889.50
8	11.00	3.89	55.08	3.40	15.17	10.71	1.51	83358.71
9	14.42	6.70	52.19	2.62	13.71	11.15	1.51	80901.44
10	12.74	5.22	49.15	2.21	13.64	11.08	1.50	81100.72
11	10.42	3.74	52.67	1.83	14.10	11.29	1.52	79626.53
12	10.86	6.71	55.66	2.42	12.95	11.54	1.51	79033.40
13	10.75	2.90	57.86	2.04	13.12	11.59	1.51	77290.00
14	11.10	5.53	57.91	1.94	13.68	11.37	1.50	78998.52
15	12.80	5.12	57.57	2.39	12.88	11.41	1.52	79333.67
16	13.96	7.12	49.55	2.15	12.69	11.50	1.51	79112.57
17	9.20	2.61	53.68	1.11	14.54	11.22	1.52	79578.34
18	10.77	1.79	57.56	1.99	13.76	11.16	1.50	81020.16
19	8.64	1.58	55.12	1.70	13.52	11.23	1.52	80244.82
20	10.47	3.60	54.46	1.82	12.80	11.48	1.51	78797.36
21	9.02	2.51	51.61	1.75	14.08	11.08	1.51	81218.30
22	13.97	6.42	53.58	2.65	13.15	11.25	1.50	80021.18
23	11.15	6.71	46.22	2.51	13.23	11.17	1.51	80923.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.70	4.80	52.69	2.24	13.64	11.19	1.51	78999.40
最 大 值	14.42	8.11	57.91	3.48	16.87	11.59	1.56	83358.71
發生時間	9	5	14	3	7	13		8
最 小 值	7.62	1.58	46.22	0.72	12.19	10.14	1.48	72401.68
發生時間	0	19	23	7	3	7		3
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.00 %	-0.20 %	-0.00 %		-0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.67 %	0.20 %	-0.07 %	0.44 %		-0.18		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								