

報表日期: 115年09月09日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年09月09日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年09月09日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.88	12.03	63.85	2.37	18.25	10.55	1.23	73387.54
1	10.78	11.89	48.41	2.39	21.20	10.05	1.23	79538.45
2	9.43	11.78	46.74	2.72	19.92	10.08	1.23	78476.71
3	8.88	12.13	66.97	2.60	18.54	10.61	1.23	72378.09
4	10.14	11.28	57.25	2.73	19.63	9.59	1.23	78009.15
5	9.79	11.56	56.94	2.83	19.66	9.56	1.24	78002.80
6	10.80	11.84	57.63	2.98	18.56	9.89	1.24	80454.09
7	11.24	11.84	44.13	2.91	18.77	10.23	1.28	77399.42
8	8.76	11.43	47.28	2.57	19.19	9.99	1.26	77890.53
9	9.60	11.49	47.46	2.52	19.25	9.94	1.24	77789.50
10	11.32	11.51	49.21	2.71	19.04	10.08	1.23	78179.44
11	8.55	11.65	47.97	2.44	18.92	10.23	1.26	77970.49
12	13.47	11.68	47.26	2.86	16.92	10.49	1.28	74612.23
13	10.62	11.74	47.23	2.56	16.93	10.53	1.25	73910.25
14	14.70	12.37	49.18	2.94	16.05	10.94	1.25	75073.68
15	13.16	12.62	46.69	3.38	15.40	10.69	1.28	73338.97
16	12.85	13.56	49.21	1.89	15.14	10.54	1.28	77049.09
17	10.89	12.59	56.21	1.51	15.73	10.93	1.29	76303.10
18	8.74	11.63	56.21	1.78	18.00	10.38	1.29	78566.59
19	8.29	11.44	54.12	1.83	18.52	10.17	1.28	75661.68
20	9.17	11.62	46.84	1.89	17.57	10.19	1.27	75188.85
21	8.57	11.41	46.68	1.80	18.20	10.16	1.27	75962.44
22	7.47	11.56	51.71	1.63	17.75	10.38	1.25	76103.44
23	11.53	12.06	57.18	2.51	17.41	10.46	1.24	75835.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.23	11.86	51.77	2.43	18.11	10.28	1.26	76545.08
最 大 值	14.70	13.56	66.97	3.38	21.20	10.94	1.31	80454.09
發生時間	14	16	3	15	1	14		6
最 小 值	6.88	11.28	44.13	1.51	15.14	9.56	1.23	72378.09
發生時間	0	4	7	17	16	5		3
零點偏移(率)	-0.05 %	0.01 %	-0.02 %	0.00 %		-0.01	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	1.15 %	0.47 %	0.88 %	0.43 %		0.22	0.04	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								