

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年01月24日

報表日期: 114年01月24日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.80	2.59	51.35	2.18	15.51	11.64	1.29	80997.41
1	7.73	2.66	62.84	2.06	15.74	12.10	1.29	77373.35
2	5.65	2.86	67.19	1.55	15.09	12.08	1.31	73419.61
3	10.28	3.37	56.42	1.08	16.54	10.57	1.29	84745.32
4	14.06	1.27	53.28	2.51	14.64	11.66	1.29	80132.40
5	13.58	4.91	36.68	2.46	14.24	11.87	1.30	74665.58
6	10.53	3.15	35.72	2.51	14.17	11.95	1.30	74719.11
7	8.69	3.56	40.50	3.20	13.69	12.11	1.30	76192.54
8	11.44	2.73	41.49	3.26	14.06	12.05	1.29	75900.00
9	9.43	2.52	40.28	2.93	14.15	11.95	1.29	77483.49
10	8.40	2.52	60.47	1.51	15.73	12.37	1.31	75283.17
11	13.24	2.51	53.10	2.54	15.62	11.71	1.29	81155.39
12	10.38	3.08	49.54	2.95	14.74	12.03	1.29	78683.90
13	12.23	2.94	42.51	2.80	14.35	11.98	1.31	79931.10
14	9.33	2.60	47.44	2.65	13.91	12.10	1.31	78932.65
15	12.59	2.42	57.81	1.20	16.36	11.83	1.29	78828.47
16	11.94	2.52	52.02	2.15	14.75	11.72	1.29	81859.01
17	11.80	3.22	54.82	2.73	14.44	11.93	1.28	80051.00
18	12.18	3.75	57.51	3.10	13.56	11.98	1.32	80472.42
19	8.42	2.63	44.42	3.38	13.50	12.01	1.32	79782.50
20	13.16	2.59	48.47	2.46	15.08	11.67	1.33	81937.48
21	11.64	2.72	55.30	2.77	14.48	11.71	1.31	82256.25
22	11.17	3.78	56.26	4.16	13.14	12.08	1.34	79312.39
23	10.63	2.75	55.35	2.36	13.87	12.08	1.34	79508.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.80	2.90	50.87	2.52	14.64	11.88	1.30	78900.97
最 大 值	14.06	4.91	67.19	4.16	16.54	12.37	1.34	84745.32
發生時間	4	5	2	22	3	10		3
最 小 值	5.65	1.27	35.72	1.08	13.14	10.57	1.27	73419.61
發生時間	2	4	6	3	22	3		2
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.01		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.72 %	-0.08 %	0.14 %		-0.20		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月24日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.39	3.96	57.70	1.67	13.91	11.58	1.18	79344.24
1	8.34	2.79	60.59	1.72	13.84	11.51	1.18	79706.87
2	11.65	4.11	58.69	2.53	13.12	11.50	1.18	80083.84
3	9.04	3.27	59.21	3.80	13.55	11.50	1.18	80832.50
4	9.96	5.31	58.64	3.97	12.92	11.55	1.18	78169.63
5	9.32	2.80	59.87	3.32	13.36	11.43	1.17	78278.61
6	15.01	2.70	45.08	3.98	14.18	11.31	1.15	76547.08
7	6.88	2.00	46.79	4.03	14.75	11.29	1.14	81177.84
8	8.45	1.98	41.93	3.32	13.13	11.42	1.13	81898.22
9	9.09	2.15	44.13	3.20	14.28	11.45	1.14	81756.94
10	8.23	1.61	41.01	3.32	14.57	11.21	1.18	81459.79
11	8.45	2.41	63.16	3.03	12.24	11.63	1.16	79236.69
12	12.54	1.84	60.63	2.35	12.87	11.61	1.14	81157.93
13	13.43	1.99	56.75	2.71	13.88	11.13	1.16	85344.03
14	10.47	2.58	53.89	2.65	14.50	11.11	1.15	84571.21
15	12.08	1.81	55.59	2.23	13.07	11.46	1.15	82436.88
16	11.01	1.75	59.63	2.08	11.96	11.57	1.13	83288.06
17	7.37	3.60	53.97	2.90	11.73	11.73	1.12	81495.40
18	8.93	3.10	57.24	3.37	12.11	11.46	1.13	82460.90
19	8.28	4.02	55.78	2.61	12.96	11.49	1.16	82493.46
20	12.29	5.97	55.44	3.32	12.14	11.21	1.18	83678.85
21	12.36	1.53	53.67	2.30	11.91	11.50	1.18	81810.02
22	11.58	3.31	55.48	2.81	12.81	11.34	1.18	84095.67
23	11.20	4.83	59.55	2.70	12.21	11.45	1.18	82725.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.22	2.98	54.77	2.91	13.17	11.44	1.16	81418.77
最 大 值	15.01	5.97	63.16	4.03	14.75	11.73	1.18	85344.03
發生時間	6	20	11	7	7	17		13
最 小 值	6.88	1.53	41.01	1.67	11.73	11.11	1.12	76547.08
發生時間	7	21	10	0	17	14		6
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		0.00		0.10 %
全幅偏移(率)	0.13 %	-0.13 %	0.16 %	0.07 %		-0.05		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月24日

[illegible]