

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年08月21日

報表日期: 114年08月21日

| 項目<br>單位<br>小時\限標 | #1-HCl_C | #1-CO_C  | #1-NOx_C | #1-SO2_C | #1-H2O   | #1-O2_C  | #1-OPAC  | #1-FLOW_C |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                   | ppm      | ppm      | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | m3/Hour   |
|                   | 60.00    | 150.00   | 220.00   | 150.00   | 100.00   | 25.00    | 10.00    | 999999.00 |
| 0                 | 5.81     | 9.92     | 65.49    | 2.62     | 13.57    | 12.38    | 1.26     | 67300.36  |
| 1                 | 9.20     | 8.93     | 63.44    | 2.66     | 15.21    | 11.77    | 1.25     | 71221.57  |
| 2                 | 7.51     | 10.97    | 55.55    | 2.70     | 14.84    | 12.08    | 1.25     | 68756.02  |
| 3                 | 7.42     | 9.24     | 56.68    | 3.48     | 13.23    | 12.01    | 1.24     | 70615.97  |
| 4                 | 8.12     | 9.00     | 49.69    | 3.62     | 12.26    | 12.22    | 1.24     | 68656.78  |
| 5                 | 6.58     | 11.67    | 66.39    | 4.26     | 14.09    | 12.21    | 1.27     | 66117.48  |
| 6                 | 7.97     | 11.88    | 52.83    | 3.30     | 13.44    | 12.18    | 1.28     | 68132.20  |
| 7                 | 4.53     | 12.00    | 66.29    | 2.42     | 13.70    | 12.31    | 1.29     | 67558.17  |
| 8                 | 9.43     | 16.83    | 49.91    | 2.59     | 14.80    | 11.66    | 1.29     | 71518.77  |
| 9                 | 8.66     | 10.76    | 50.90    | 2.94     | 13.00    | 12.14    | 1.28     | 68875.90  |
| 10                | 9.66     | 6.25     | 50.36    | 2.96     | 13.57    | 12.01    | 1.28     | 69192.08  |
| 11                | 8.09     | 6.45     | 55.36    | 3.23     | 12.46    | 12.51    | 1.28     | 65502.64  |
| 12                | 3.99     | 8.15     | 56.63    | 2.72     | 12.83    | 12.85    | 1.28     | 63311.62  |
| 13                | 9.20     | 11.41    | 43.93    | 2.70     | 13.84    | 12.00    | 1.27     | 68950.51  |
| 14                | 7.60     | 6.50     | 49.41    | 2.86     | 13.52    | 12.25    | 1.26     | 67128.58  |
| 15                | 4.68     | 5.42     | 45.61    | 3.57     | 12.53    | 13.28    | 1.25     | 60889.72  |
| 16                | 10.37    | 7.89     | 52.22    | 2.81     | 14.48    | 11.96    | 1.27     | 70380.58  |
| 17                | 7.02     | 9.16     | 63.65    | 2.31     | 14.70    | 12.09    | 1.29     | 69150.06  |
| 18                | 5.92     | 9.00     | 61.30    | 1.86     | 15.52    | 11.74    | 1.29     | 70938.59  |
| 19                | 9.01     | 8.95     | 61.23    | 2.27     | 15.01    | 11.74    | 1.28     | 71241.91  |
| 20                | 8.97     | 9.61     | 58.86    | 2.33     | 14.74    | 11.91    | 1.27     | 70603.92  |
| 21                | 9.06     | 8.78     | 60.69    | 2.71     | 14.05    | 11.71    | 1.26     | 72533.10  |
| 22                | 8.92     | 9.11     | 62.06    | 2.13     | 15.17    | 12.02    | 1.27     | 69151.05  |
| 23                | 7.88     | 8.97     | 64.11    | 1.83     | 15.37    | 11.94    | 1.28     | 70157.79  |
| 監測時數              | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 超限次數              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數              | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 平 均 值             | 7.73     | 9.45     | 56.77    | 2.79     | 14.00    | 12.12    | 1.27     | 68661.89  |
| 最 大 值             | 10.37    | 16.83    | 66.39    | 4.26     | 15.52    | 13.28    | 1.29     | 72533.10  |
| 發生時間              | 16       | 8        | 5        | 5        | 18       | 15       |          | 21        |
| 最 小 值             | 3.99     | 5.42     | 43.93    | 1.83     | 12.26    | 11.66    | 1.23     | 60889.72  |
| 發生時間              | 12       | 15       | 13       | 23       | 4        | 8        |          | 15        |
| 零點偏移(率)           | -0.03 %  | 0.01 %   | -0.22 %  | 0.00 %   |          | 0.00     |          | 0.20 %    |
| 全幅偏移(率)           | 0.00 %   | -0.63 %  | 0.46 %   | -0.23 %  |          | 0.44     |          | 0.10 %    |
| 有效比率              | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |
| 備註                |          |          |          |          |          |          |          |           |



P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年08月21日

報表日期: 114年08月21日

| 項目<br>單位<br>小時\限標 | #3-HCl_C | #3-CO_C | #3-NOx_C | #3-SO2_C | #3-H2O  | #3-O2_C | #3-OPAC  | #3-FLOW_C |
|-------------------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|-----------|
|                   | ppm      | ppm     | ppm      | ppm      | %       | %       | %        | m3/Hour   |
|                   | 60.00    | 150.00  | 220.00   | 150.00   | 100.00  | 25.00   | 10.00    | 999999.00 |
| 0                 | 0.34     | 8.59    | 59.54    | 3.77     | 13.69   | 10.91   | 1.49     | 73537.95  |
| 1                 | 0.34     | 9.61    | 59.75    | 3.74     | 13.86   | 10.64   | 1.49     | 72314.21  |
| 2                 | 4.31     | 8.20    | 57.88    | 3.68     | 14.22   | 10.75   | 1.49     | 69716.61  |
| 3                 | 4.86     | 9.91    | 55.84    | 2.14     | 14.06   | 10.37   | 1.48     | 69340.26  |
| 4                 | 7.89     | 8.39    | 59.53    | 1.75     | 17.98   | 8.65    | 1.49     | 78973.82  |
| 5                 | 9.27     | 9.15    | 48.64    | 1.91     | 15.47   | 8.96    | 1.48     | 77010.69  |
| 6                 | 9.39     | 9.69    | 49.67    | 1.71     | 16.77   | 8.92    | 1.48     | 76916.54  |
| 7                 | 校正       | 校正      | 校正       | 校正       | 替代      | 校正      | 1.48     | 71143.01  |
| 8                 | 7.96     | 6.15    | 50.37    | 2.78     | 16.01   | 9.20    | 1.46     | 74108.36  |
| 9                 | 9.27     | 6.32    | 60.91    | 3.28     | 16.39   | 9.23    | 1.45     | 75515.54  |
| 10                | 9.77     | 1.39    | 58.65    | 3.20     | 16.97   | 8.82    | 1.45     | 75251.01  |
| 11                | 7.94     | 1.56    | 57.58    | 3.52     | 14.41   | 9.33    | 1.45     | 71711.83  |
| 12                | 6.18     | 1.36    | 59.41    | 2.15     | 16.98   | 9.10    | 1.45     | 71404.82  |
| 13                | 7.90     | 3.77    | 54.82    | 2.48     | 15.85   | 9.76    | 1.43     | 73838.47  |
| 14                | 8.88     | 6.59    | 61.11    | 2.81     | 15.87   | 9.53    | 1.44     | 70144.55  |
| 15                | 6.71     | 5.85    | 56.91    | 2.29     | 17.04   | 8.97    | 1.41     | 72305.64  |
| 16                | 7.96     | 7.48    | 57.35    | 2.47     | 17.95   | 9.09    | 1.46     | 77258.32  |
| 17                | 2.59     | 7.46    | 61.48    | 1.98     | 17.69   | 10.03   | 1.43     | 72271.79  |
| 18                | 3.93     | 6.69    | 56.43    | 2.30     | 19.32   | 8.78    | 1.43     | 79639.22  |
| 19                | 3.15     | 7.84    | 57.42    | 2.48     | 16.25   | 9.21    | 1.43     | 76215.79  |
| 20                | 4.73     | 6.84    | 61.04    | 2.39     | 16.35   | 9.66    | 1.42     | 75303.61  |
| 21                | 7.78     | 7.05    | 59.13    | 2.79     | 15.16   | 9.76    | 1.43     | 77434.16  |
| 22                | 6.81     | 7.11    | 65.48    | 2.49     | 16.43   | 9.87    | 1.48     | 74691.31  |
| 23                | 5.80     | 7.37    | 56.43    | 2.13     | 17.13   | 10.27   | 1.48     | 72787.36  |
| 監測時數              | 24       | 24      | 24       | 24       | 24      | 24      | 24       | 24        |
| 超限次數              | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0         |
| 有效時數              | 23       | 23      | 23       | 23       | 23      | 23      | 24       | 24        |
| 平 均 值             | 6.25     | 6.71    | 57.62    | 2.62     | 16.17   | 9.56    | 1.46     | 74118.12  |
| 最 大 值             | 9.77     | 9.91    | 65.48    | 3.77     | 19.32   | 10.91   | 1.54     | 79639.22  |
| 發生時間              | 10       | 3       | 22       | 0        | 18      | 0       |          | 18        |
| 最 小 值             | 0.34     | 1.36    | 48.64    | 1.71     | 13.69   | 8.65    | 1.39     | 69340.26  |
| 發生時間              | 0        | 12      | 5        | 6        | 0       | 4       |          | 3         |
| 零點偏移(率)           | -0.03 %  | -0.01 % | -0.03 %  | -0.04 %  |         | -0.02   |          | -0.10 %   |
| 全幅偏移(率)           | 0.09 %   | 0.03 %  | -0.09 %  | -0.05 %  |         | 0.38    |          | -0.10 %   |
| 有效比率              | 95.83 %  | 95.83 % | 95.83 %  | 95.83 %  | 95.83 % | 95.83 % | 100.00 % | 100.00 %  |
| 備註                |          |         |          |          |         |         |          |           |