

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年01月29日

報表日期: 114年01月29日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年01月29日

報表日期: 114年01月29日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.57	1.65	59.39	1.31	13.21	11.41	1.52	78085.64
1	8.53	1.81	58.49	1.01	14.07	11.43	1.50	77592.40
2	9.98	1.79	61.41	1.40	13.25	11.39	1.49	79096.28
3	9.05	1.54	62.49	0.79	14.94	10.69	1.49	83182.35
4	12.22	3.06	57.51	1.33	12.92	11.35	1.48	79586.74
5	9.09	1.51	61.32	1.06	13.41	11.26	1.49	79869.43
6	9.78	1.53	59.62	1.10	13.40	11.31	1.49	79352.52
7	9.38	3.28	60.32	1.04	14.48	11.36	1.51	76061.13
8	9.41	7.27	52.09	1.27	14.31	10.74	1.52	83389.55
9	8.27	6.25	56.35	0.83	14.91	10.82	1.52	81563.26
10	7.44	4.74	48.03	1.99	12.73	11.32	1.50	79141.99
11	6.44	5.40	48.89	1.94	12.62	11.47	1.50	77154.31
12	8.93	5.93	50.73	1.54	12.92	11.31	1.49	77939.91
13	12.11	3.26	54.34	3.00	12.77	11.65	1.49	75828.50
14	9.04	3.08	49.71	2.60	13.26	11.48	1.49	77321.44
15	9.53	4.32	51.82	2.19	13.36	11.46	1.49	76235.53
16	8.48	3.39	51.53	2.22	12.85	11.46	1.49	77410.61
17	9.30	1.34	55.14	1.87	13.12	11.49	1.49	77835.52
18	10.29	1.66	55.06	2.10	13.25	11.35	1.49	79397.87
19	11.43	3.43	55.23	2.96	12.03	11.65	1.48	76671.64
20	8.11	3.95	54.67	2.84	12.13	11.87	1.48	76197.77
21	8.58	6.78	52.45	3.54	11.09	11.71	1.49	78211.82
22	10.32	2.19	56.36	3.13	11.78	11.57	1.50	78885.73
23	10.47	2.05	57.51	3.47	12.01	11.56	1.52	78257.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.45	3.38	55.44	1.94	13.12	11.38	1.50	78511.24
最 大 值	12.22	7.27	62.49	3.54	14.94	11.87	1.53	83389.55
發生時間	4	8	3	21	3	20		8
最 小 值	6.44	1.34	48.03	0.79	11.09	10.69	1.48	75828.50
發生時間	11	17	10	3	21	3		13
零點偏移(率)	-0.09 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	1.53 %	0.04 %	0.10 %	-0.01 %		0.15		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								