

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年03月11日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年03月11日

報表日期: 113年03月11日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.32	4.08	41.87	3.36	14.68	11.56	1.07	78468.77
1	7.51	4.01	48.61	3.36	15.51	11.57	1.06	77301.89
2	6.23	4.53	64.85	3.94	14.11	11.81	1.06	76431.64
3	9.87	3.75	55.63	2.76	16.29	10.94	1.06	81686.65
4	7.94	3.96	58.80	2.97	15.53	11.39	1.06	78849.95
5	8.53	5.43	56.30	2.04	17.58	10.75	1.06	82418.01
6	10.14	3.91	56.94	3.36	14.95	11.31	1.04	79278.60
7	11.42	4.45	59.38	4.60	15.59	11.24	1.04	80753.96
8	5.52	4.01	52.25	2.65	15.54	11.56	1.06	77957.77
9	1.38	4.58	55.79	2.04	15.87	11.48	1.06	78311.66
10	0.44	3.41	53.07	2.19	15.25	11.48	1.06	79256.11
11	1.38	6.26	54.90	3.17	13.91	12.59	1.07	72728.31
12	2.49	5.15	48.84	1.83	17.02	10.84	1.06	82434.75
13	2.65	2.57	39.89	2.03	15.05	11.58	1.04	77611.71
14	8.00	2.83	36.49	2.80	15.60	11.42	1.02	78699.53
15	4.78	2.61	41.45	2.88	14.71	11.79	1.05	76769.85
16	2.81	2.32	41.32	2.37	14.56	11.61	1.05	78495.91
17	4.19	2.64	46.31	2.59	14.76	11.52	1.04	78957.47
18	6.22	2.91	44.02	3.49	13.90	11.49	1.04	79560.86
19	7.69	4.82	52.89	3.03	14.62	11.53	1.05	79151.56
20	8.38	4.01	52.93	2.62	15.89	11.18	1.04	80899.28
21	6.27	3.92	47.95	2.64	15.70	11.18	1.03	80776.06
22	9.65	4.36	50.01	3.15	15.25	11.44	1.02	78969.98
23	8.20	4.10	59.58	2.75	15.44	11.48	1.02	78221.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.29	3.94	50.84	2.86	15.30	11.45	1.05	78916.34
最 大 值	11.42	6.26	64.85	4.60	17.58	12.59	1.09	82434.75
發生時間	7	11	2	7	5	11		12
最 小 值	0.44	2.32	36.49	1.83	13.90	10.75	1.02	72728.31
發生時間	10	16	14	12	18	5		11
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.00 %	0.12 %	0.14 %		-0.17		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年03月11日

報表日期: 113年03月11日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.43	5.87	48.70	0.95	15.70	10.56	1.05	77574.53
1	6.07	7.36	49.35	2.55	14.36	10.75	1.06	74550.63
2	3.24	2.16	47.22	1.17	12.50	11.31	1.05	69442.13
3	2.07	3.64	46.19	1.29	15.03	10.75	1.04	76821.24
4	0.92	4.66	53.53	0.84	16.00	10.88	1.04	74025.67
5	0.99	4.22	49.52	0.72	16.04	10.43	1.04	78056.36
6	2.06	5.21	50.44	1.25	14.71	10.72	1.04	75025.14
7	3.50	6.59	54.48	2.34	13.56	11.05	1.08	74077.94
8	1.26	3.84	48.77	0.97	15.77	10.50	1.10	75786.88
9	3.89	4.10	55.00	0.53	17.72	10.54	1.10	78701.96
10	1.56	4.28	47.12	0.66	15.82	10.67	1.10	78646.72
11	1.37	3.66	54.24	0.69	15.62	10.85	1.10	77190.44
12	2.97	3.42	58.20	0.86	15.77	10.68	1.10	78147.18
13	4.03	3.35	52.74	1.05	15.49	10.70	1.10	77510.08
14	6.00	3.81	51.99	1.30	15.16	10.88	1.09	75989.27
15	6.02	3.58	57.79	1.13	15.82	10.81	1.09	76608.30
16	4.74	4.61	51.39	1.07	15.31	10.65	1.09	76939.91
17	5.81	1.83	53.93	1.23	15.32	10.55	1.09	77854.71
18	4.83	2.56	53.40	0.97	15.66	10.49	1.09	78671.76
19	3.50	5.26	55.17	0.88	16.03	10.49	1.09	77968.81
20	5.44	5.05	55.07	0.96	16.40	10.31	1.09	78282.08
21	3.85	4.74	58.18	1.36	14.64	10.80	1.09	75899.81
22	5.13	5.02	54.74	1.46	15.12	10.60	1.09	75916.93
23	3.03	5.69	58.28	0.96	15.63	10.44	1.09	75220.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.57	4.35	52.73	1.13	15.38	10.68	1.08	76454.52
最 大 值	6.07	7.36	58.28	2.55	17.72	11.31	1.12	78701.96
發生時間	1	1	23	1	9	2		9
最 小 值	0.92	1.83	46.19	0.53	12.50	10.31	1.04	69442.13
發生時間	4	17	3	9	2	20		2
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.03 %	-0.08 %	-0.03 %		-0.01		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.89 %	-0.64 %	-0.05 %		0.09		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								