

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年08月16日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.67	9.84	61.21	3.55	15.01	12.23	1.25	68398.36
1	2.39	11.38	59.51	3.35	14.15	12.51	1.25	67335.75
2	6.41	10.71	56.33	3.10	13.41	12.39	1.25	68482.03
3	6.93	12.01	63.58	3.14	13.50	12.36	1.25	69195.83
4	5.91	9.43	57.10	3.41	12.76	12.22	1.25	67125.22
5	6.32	10.31	56.88	3.58	11.87	12.57	1.25	64092.98
6	3.09	10.40	55.43	3.31	11.67	12.54	1.25	65072.95
7	3.77	10.62	62.36	3.10	12.55	12.67	1.25	63791.56
8	9.34	9.96	56.45	3.00	13.63	12.20	1.25	68263.58
9	7.16	10.21	62.17	3.08	13.24	12.49	1.24	67198.82
10	8.45	9.88	66.75	2.90	13.81	12.31	1.23	67738.34
11	7.38	10.06	56.25	3.58	12.71	12.49	1.25	66013.11
12	5.39	10.19	63.44	2.67	13.68	12.58	1.24	66063.40
13	7.90	10.59	54.44	2.93	13.72	12.17	1.24	69464.22
14	4.90	12.91	69.29	2.83	13.75	12.54	1.24	66921.22
15	7.43	11.21	50.14	3.68	12.75	12.51	1.24	67679.59
16	6.77	7.65	63.68	3.33	12.62	12.60	1.25	67453.53
17	3.54	7.50	61.77	2.79	12.94	12.59	1.24	67114.46
18	6.89	7.93	65.84	2.77	13.71	12.63	1.23	66069.48
19	7.36	7.82	58.11	3.11	13.27	12.33	1.23	69253.75
20	3.88	7.73	58.06	3.10	12.80	12.66	1.23	66868.59
21	3.40	7.66	60.77	2.82	12.92	12.65	1.24	66281.42
22	7.99	7.66	61.41	2.66	14.03	12.55	1.25	67397.61
23	6.67	7.55	59.59	2.53	14.09	12.44	1.25	67962.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.00	9.63	60.02	3.10	13.27	12.47	1.24	67134.92
最 大 值	9.34	12.91	69.29	3.68	15.01	12.67	1.25	69464.22
發生時間	8	14	14	15	0	7		13
最 小 值	2.39	7.50	50.14	2.53	11.67	12.17	1.22	63791.56
發生時間	1	17	15	23	6	13		7
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.08 %	0.00 %		-0.02		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.27 %	0.25 %	0.04 %		0.41		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年08月16日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年08月16日

[illegible]