

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月25日

報表日期: 113年12月25日

項目 單位	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.29	1.48	45.80	1.69	16.45	11.84	1.34	80552.15
1	8.29	2.88	55.44	1.95	17.25	11.69	1.33	81541.69
2	10.40	3.72	56.60	1.67	17.31	11.60	1.31	81825.43
3	9.70	3.85	45.58	2.22	15.16	11.90	1.31	77843.37
4	13.13	8.12	48.96	2.96	15.05	11.90	1.29	77223.06
5	11.26	2.98	49.99	4.32	13.04	12.00	1.29	75297.94
6	11.75	4.42	42.97	2.01	14.20	11.71	1.29	74675.57
7	10.85	3.73	55.28	2.49	13.96	11.96	1.30	77781.14
8	15.21	3.98	53.70	4.22	13.82	11.88	1.29	77103.91
9	12.16	2.60	51.22	4.04	14.97	11.56	1.29	79007.13
10	16.17	1.82	51.28	3.24	15.54	11.68	1.29	77118.62
11	9.14	1.53	54.64	2.43	15.75	11.55	1.31	78590.33
12	14.18	3.01	58.03	1.99	16.39	11.48	1.31	80635.67
13	12.20	3.37	58.79	2.66	15.13	11.75	1.28	79058.05
14	12.88	2.87	66.14	2.45	16.68	11.51	1.29	78346.95
15	12.46	3.28	58.15	2.31	16.16	11.58	1.29	82079.80
16	10.49	3.20	63.13	1.74	17.49	11.19	1.29	84709.27
17	9.71	2.40	53.58	0.94	19.20	10.70	1.32	86963.92
18	9.25	1.58	56.36	0.93	19.29	10.50	1.34	88097.98
19	10.11	2.97	43.90	1.65	16.39	11.11	1.34	84601.08
20	9.20	2.44	43.65	2.27	15.50	11.54	1.34	81904.30
21	8.23	8.65	52.95	2.39	14.79	11.92	1.32	79704.44
22	7.93	5.25	54.92	2.81	14.94	11.80	1.31	80459.21
23	8.68	3.95	53.27	2.60	14.31	11.98	1.32	77792.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.99	3.50	53.10	2.42	15.78	11.60	1.31	80121.41
最 大 值	16.17	8.65	66.14	4.32	19.29	12.00	1.35	88097.98
發生時間	10	21	14	5	18	5		18
最 小 值	7.93	1.48	42.97	0.93	13.04	10.50	1.27	74675.57
發生時間	22	0	6	18	5	18		6
零點偏移(率)	0.00 %	-0.05 %	-0.03 %	0.00 %		-0.02		0.30 %
全幅偏移(率)	-1.23 %	0.50 %	0.03 %	0.20 %		-0.21		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月25日

報表日期: 113年12月25日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	0.23	1.51	59.89	1.37	16.39	11.01	1.50	79527.18
1	3.59	2.41	57.46	1.52	17.04	10.88	1.48	79544.34
2	3.48	3.80	46.92	1.85	15.64	10.70	1.48	74881.77
3	3.71	6.24	46.54	3.07	13.49	10.38	1.48	68909.25
4	4.49	2.75	56.90	1.38	14.06	10.59	1.48	68909.88
5	6.59	5.03	57.38	1.65	13.23	10.58	1.49	70208.96
6	4.72	4.47	58.63	1.69	12.56	10.79	1.48	69435.61
7	1.79	4.72	44.77	3.10	13.37	10.59	1.49	66247.50
8	4.43	2.05	42.59	3.07	13.23	10.44	1.50	71356.32
9	7.87	2.68	44.89	0.97	13.93	10.28	1.50	72958.83
10	9.20	1.36	43.97	0.88	14.33	10.35	1.50	72771.28
11	10.46	6.27	40.01	1.30	14.61	10.12	1.50	74833.20
12	12.72	4.37	44.64	0.58	15.50	10.34	1.51	76280.78
13	12.76	3.95	47.06	0.47	15.73	10.45	1.50	75371.43
14	5.53	4.86	56.22	0.40	17.21	10.41	1.50	81692.93
15	10.02	7.14	45.80	0.48	17.00	9.86	1.51	84429.34
16	15.41	1.66	44.24	0.64	18.83	9.26	1.50	83112.93
17	9.51	2.87	50.78	0.51	17.83	10.01	1.52	83050.06
18	9.86	1.37	49.44	0.54	17.35	10.27	1.52	82267.85
19	9.40	1.44	48.85	0.64	15.08	10.86	1.52	77616.84
20	10.94	2.97	49.87	0.75	15.31	10.86	1.51	76173.72
21	9.38	3.27	59.42	0.64	15.29	10.55	1.50	74293.60
22	10.85	5.76	59.58	0.82	14.73	10.56	1.50	74743.43
23	10.02	2.75	63.72	0.83	13.98	10.90	1.50	74531.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.79	3.57	50.82	1.21	15.24	10.46	1.50	75547.88
最 大 值	15.41	7.14	63.72	3.10	18.83	11.01	1.54	84429.34
發生時間	16	15	23	7	16	0		15
最 小 值	0.23	1.36	40.01	0.40	12.56	9.26	1.48	66247.50
發生時間	0	10	11	14	6	16		7
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.01 %	-0.08 %	-0.03 %		-0.02		0.30 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.34 %	-0.40 %	0.03 %		-0.01		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								