

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年01月21日

報表日期: 115年01月21日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.95	11.22	49.10	2.25	16.28	10.07	1.34	74481.86
1	9.62	11.44	54.43	2.28	17.38	10.26	1.36	72480.84
2	10.09	11.27	43.01	2.55	16.42	9.60	1.34	72065.14
3	10.18	11.22	40.55	2.98	15.68	9.78	1.34	72036.99
4	9.75	11.21	40.35	2.41	17.61	9.52	1.34	73169.07
5	9.49	11.07	30.58	2.37	17.83	9.52	1.33	73170.16
6	9.74	12.87	32.06	2.30	16.80	9.89	1.34	73130.02
7	11.40	11.51	45.57	1.81	15.93	9.95	1.36	72992.25
8	10.31	11.25	52.08	1.32	17.40	9.94	1.36	74673.66
9	7.99	11.47	50.77	2.18	16.56	9.98	1.36	73991.74
10	8.95	12.51	46.26	2.11	16.69	9.94	1.36	73668.97
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.32	保養
16	10.31	10.13	50.39	1.40	13.46	9.92	1.32	72306.27
17	9.88	10.21	47.49	1.09	15.69	9.78	1.34	74726.27
18	9.60	13.04	48.97	2.33	15.48	9.99	1.34	73874.08
19	10.38	13.31	49.05	3.12	14.29	10.17	1.34	72806.94
20	9.94	13.45	49.97	3.26	13.88	10.38	1.34	72880.03
21	14.79	13.87	54.40	4.22	13.32	10.59	1.35	71505.27
22	12.39	14.04	55.52	4.40	12.74	10.80	1.36	72812.37
23	10.97	14.03	52.56	4.36	13.69	10.28	1.36	72052.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	20	19
平 均 值	10.30	12.06	47.01	2.57	15.64	10.02	1.35	73096.04
最 大 值	14.79	14.04	55.52	4.40	17.83	10.80	1.40	74726.27
發生時間	21	22	22	22	5	22		17
最 小 值	7.99	10.13	30.58	1.09	12.74	9.52	1.31	71505.27
發生時間	9	16	5	17	22	4		21
零點偏移(率)	0.30 %	-0.04 %	-0.06 %	0.00 %		-0.05	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.27 %	0.01 %	-0.02 %		0.04	0.04	0.10 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	83.33 %	79.17 %
備註								