

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月16日

項目 單位	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.67	6.45	55.32	0.69	18.63	11.55	1.05	80758.57
1	1.05	5.47	56.10	0.69	20.21	10.93	1.04	84500.24
2	2.41	5.46	55.96	1.03	18.30	11.23	1.04	83855.08
3	2.92	5.41	45.93	1.06	18.01	11.65	1.04	80523.08
4	1.05	6.42	50.22	0.59	19.60	11.56	1.04	79889.19
5	0.55	4.22	55.09	0.40	20.33	10.84	1.04	84714.71
6	0.75	3.43	51.75	1.11	18.75	11.61	1.03	80226.56
7	1.75	2.89	49.17	0.66	20.15	10.75	1.04	85976.85
8	2.86	2.86	45.08	1.25	18.05	11.39	1.03	82495.79
9	5.32	2.96	46.35	1.33	18.27	11.26	1.02	83344.25
10	4.00	2.97	46.21	1.08	18.25	11.25	1.04	83352.49
11	2.17	3.22	53.37	0.80	18.74	11.24	1.02	83143.28
12	3.37	3.24	48.29	0.83	18.78	11.21	1.04	83322.12
13	8.05	3.61	44.44	1.51	17.83	11.48	1.04	81624.93
14	9.27	4.36	44.72	1.48	17.20	11.60	1.03	80070.60
15	9.54	4.12	41.75	2.17	16.95	11.71	1.02	80132.24
16	9.75	2.88	45.15	2.02	16.95	11.69	1.02	80181.35
17	5.23	3.01	39.90	1.52	17.08	11.56	1.03	80425.90
18	5.53	3.17	43.32	1.96	16.12	11.66	1.03	80801.15
19	2.53	2.88	64.13	0.38	19.52	11.44	1.05	80533.97
20	0.75	3.07	47.20	0.27	19.52	11.24	1.06	82350.32
21	1.45	5.20	32.03	1.15	17.60	11.14	1.04	85435.26
22	0.92	4.88	38.34	0.86	19.57	10.91	1.04	84527.86
23	2.00	3.17	46.19	0.91	18.24	11.69	1.04	80070.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.54	3.97	47.75	1.07	18.44	11.36	1.04	82177.35
最 大 值	9.75	6.45	64.13	2.17	20.33	11.71	1.06	85976.85
發生時間	16	0	19	15	5	15		7
最 小 值	0.55	2.86	32.03	0.27	16.12	10.75	1.02	79889.19
發生時間	5	8	21	20	18	7		4
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %	0.00 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	-1.41 %	0.15 %	-0.15 %	0.36 %		-0.14		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月16日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月16日

報表日期: 113年08月16日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.39	4.92	55.06	0.45	17.89	10.90	1.15	79014.04
1	1.40	3.86	50.75	0.50	18.79	10.54	1.15	80816.83
2	4.10	3.62	52.15	0.76	17.01	10.85	1.15	79572.43
3	6.18	3.51	54.52	0.89	16.84	10.95	1.15	78185.44
4	3.03	4.12	56.05	0.78	16.79	11.38	1.15	75647.14
5	5.08	3.99	56.80	0.57	18.30	10.73	1.16	80307.08
6	2.57	4.13	54.17	0.43	17.72	10.86	1.17	77744.69
7	1.31	2.64	51.48	0.40	16.90	10.90	1.13	80444.17
8	5.98	2.09	55.32	0.77	16.77	10.98	1.16	78455.12
9	1.05	1.97	56.56	0.55	17.05	10.87	1.16	78946.21
10	1.23	2.04	53.67	0.63	16.52	11.03	1.18	77142.87
11	5.33	2.26	54.69	0.84	15.89	11.03	1.23	77101.83
12	0.94	2.07	56.38	0.69	15.98	11.17	1.19	76759.09
13	6.14	2.17	57.25	0.60	16.79	11.03	1.17	76175.34
14	4.57	2.17	55.02	0.63	16.76	10.89	1.19	77094.07
15	3.18	3.25	53.92	1.11	15.54	11.22	1.23	75384.84
16	8.36	1.97	54.90	1.04	16.07	11.03	1.20	76701.87
17	3.70	2.27	53.19	0.87	15.94	11.01	1.18	75117.88
18	4.58	2.36	46.87	1.10	15.38	10.64	1.18	77663.35
19	8.09	2.38	59.33	0.75	18.33	10.35	1.19	80042.44
20	7.26	2.47	45.13	0.83	17.59	10.41	1.17	78831.24
21	8.31	3.17	44.14	1.15	16.25	10.55	1.17	77302.44
22	0.78	3.82	51.71	0.81	15.78	11.02	1.17	73660.34
23	0.98	3.13	57.23	0.37	17.42	11.28	1.20	73888.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.11	2.93	53.60	0.73	16.85	10.90	1.17	77583.30
最 大 值	8.36	4.92	59.33	1.15	18.79	11.38	1.23	80816.83
發生時間	16	0	19	21	1	4		1
最 小 值	0.78	1.97	44.14	0.37	15.38	10.35	1.12	73660.34
發生時間	22	9	21	23	18	19		22
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.08		0.00 %
全幅偏移(率)	2.13 %	0.41 %	-0.22 %	0.43 %		0.32		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								