

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月12日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.65	9.80	62.20	0.48	18.19	12.02	0.96	67915.74
1	5.17	11.39	56.36	0.51	18.03	12.39	0.98	64927.04
2	8.95	8.19	53.06	0.36	19.25	11.60	0.97	70748.88
3	7.51	8.55	51.55	0.78	19.19	11.75	0.97	70424.94
4	0.60	11.14	59.70	1.09	16.43	13.15	1.07	62158.70
5	5.64	9.88	66.48	0.79	17.57	12.06	1.00	71528.27
6	4.37	13.63	57.13	1.42	15.72	12.63	1.01	67412.26
7	2.11	4.43	63.70	0.96	16.43	12.73	1.02	66033.01
8	3.39	6.24	54.87	0.77	17.02	12.56	1.01	66510.17
9	5.66	17.67	58.89	1.73	15.41	12.82	0.99	64717.27
10	6.87	2.25	51.72	1.51	16.42	11.94	0.99	71804.72
11	9.46	6.53	55.11	0.95	17.26	11.30	1.00	76015.37
12	9.51	8.85	59.46	1.21	16.31	11.47	0.99	75691.73
13	9.37	11.49	53.29	1.73	15.42	11.74	0.97	74727.67
14	8.66	14.09	47.27	1.77	15.25	11.87	0.97	73868.01
15	9.85	7.74	55.44	1.56	17.01	11.45	0.96	75138.56
16	9.02	7.87	49.24	1.40	16.03	11.65	0.97	74164.90
17	9.18	6.24	62.18	1.24	15.72	12.02	1.01	72594.02
18	3.20	5.66	66.03	0.81	16.29	12.38	1.01	69444.09
19	3.93	6.64	53.78	1.16	15.72	12.02	0.99	72310.19
20	7.33	5.21	48.05	1.24	16.55	11.55	0.99	75269.97
21	9.87	5.95	53.36	1.18	17.23	11.31	0.97	76440.46
22	9.55	7.07	57.75	0.86	17.69	11.27	0.97	76723.12
23	8.36	8.75	61.00	0.62	17.43	12.16	0.97	70374.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.97	8.55	56.57	1.09	16.82	11.99	0.99	71122.65
最大值	9.87	17.67	66.48	1.77	19.25	13.15	1.25	76723.12
發生時間	21	9	5	14	2	4		22
最小值	0.60	2.25	47.27	0.36	15.25	11.27	0.93	62158.70
發生時間	4	10	14	2	14	22		4
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.63		0.10 %
全幅偏移(率)	-3.26 %	-0.22 %	-0.79 %	1.52 %		0.07		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月12日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機							
1	停機							
2	停機							
3	停機							
4	停機							
5	停機							
6	停機							
7	停機							
8	停機							
9	停機							
10	停機							
11	停機							
12	停機							
13	停機							
14	停機							
15	停機							
16	停機							
17	停機							
18	停機							
19	停機							
20	停機							
21	停機							
22	停機							
23	停機							
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %		0.02		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.75 %	0.06 %	0.10 %		-0.14		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月12日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.70	2.61	57.82	0.87	16.56	11.03	1.07	80890.52
1	9.88	3.04	53.16	0.91	17.26	10.97	1.06	81023.64
2	7.82	1.95	57.36	1.01	16.56	10.95	1.04	77152.52
3	7.52	1.76	52.01	0.75	17.39	10.64	1.04	80414.05
4	9.50	2.03	52.10	1.11	16.18	10.83	1.04	80556.11
5	7.61	4.77	63.74	0.65	18.01	10.52	1.04	85383.30
6	10.01	4.43	61.41	1.09	17.93	10.22	1.04	87815.49
7	5.52	6.82	50.13	0.87	16.42	10.80	1.03	88315.90
8	11.61	10.80	51.71	1.24	16.63	10.54	1.04	84748.28
9	7.13	4.14	54.93	1.71	14.54	11.60	1.03	70210.40
10	7.58	2.86	53.50	1.69	14.75	11.16	1.03	73879.53
11	9.90	2.50	55.90	1.56	14.56	10.74	1.04	82216.74
12	8.18	8.87	57.51	1.59	15.09	10.59	1.04	83380.05
13	7.27	3.46	58.47	1.97	14.08	10.91	1.04	81017.61
14	8.99	3.71	52.33	1.48	15.26	10.80	1.04	81300.05
15	8.16	6.03	53.39	2.17	14.74	10.92	1.03	81116.93
16	7.63	3.93	57.13	2.13	14.11	11.30	1.03	80706.66
17	7.21	3.40	58.57	1.70	14.52	11.19	1.02	79858.80
18	6.33	3.26	58.90	1.72	14.35	11.22	1.01	80501.58
19	6.69	5.21	50.08	1.90	14.24	10.82	1.02	80013.75
20	4.51	3.74	50.18	1.92	14.27	10.94	1.02	78436.65
21	7.13	2.88	57.21	1.39	15.45	10.97	1.02	77332.26
22	8.42	2.67	58.45	1.13	16.32	10.78	1.03	78944.83
23	8.57	3.53	49.31	1.03	16.17	10.65	1.02	80600.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.04	4.10	55.22	1.40	15.64	10.88	1.03	80658.99
最大值	11.61	10.80	63.74	2.17	18.01	11.60	1.08	88315.90
發生時間	8	8	5	15	5	9		7
最小值	4.51	1.76	49.31	0.65	14.08	10.22	1.00	70210.40
發生時間	20	3	23	5	13	6		9
零點偏移(率)	-0.02 %	0.01 %	-0.05 %	0.00 %		0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.04 %	-0.60 %	0.26 %		-0.01		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								