

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月30日

報表日期: 113年09月30日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	7.15	4.01	63.34	0.62	19.23	11.24	1.02	82920.64
1	6.68	1.40	49.08	0.94	19.84	11.13	1.02	83646.12
2	9.59	1.33	39.41	1.04	18.47	11.21	1.02	84136.70
3	8.13	1.50	39.14	1.76	15.61	12.45	1.02	75844.97
4	6.16	1.32	46.06	0.84	17.96	12.00	1.02	78011.30
5	1.31	4.53	60.05	0.17	20.70	10.70	1.01	81499.55
6	8.69	3.42	52.23	0.45	20.17	10.59	0.99	87646.27
7	8.48	2.64	50.24	0.52	18.94	11.10	0.99	84803.45
8	6.67	2.73	35.31	1.14	17.68	11.74	0.97	80313.33
9	9.63	4.55	38.30	0.77	18.04	11.34	0.98	83258.43
10	9.96	3.76	41.08	1.15	17.10	11.71	0.99	80664.12
11	8.79	3.08	45.49	0.84	17.45	11.63	0.99	81576.67
12	7.50	2.73	46.67	0.80	17.09	11.91	0.99	79754.48
13	9.36	2.60	48.26	1.09	16.56	11.68	0.99	81912.10
14	7.64	2.92	63.35	0.60	17.21	11.82	1.00	80684.02
15	5.61	2.77	58.65	2.12	16.53	11.86	0.99	80836.93
16	3.94	2.51	48.99	2.19	16.76	11.59	0.97	82263.58
17	4.64	2.33	56.37	1.94	17.31	11.36	0.97	83657.20
18	2.14	2.61	67.39	1.39	17.82	11.37	0.98	83546.51
19	5.17	2.65	60.62	1.69	17.82	11.22	0.97	84644.78
20	7.73	2.64	61.87	2.41	16.53	11.62	0.97	81735.59
21	9.02	5.49	56.76	3.34	15.65	12.02	0.97	79839.71
22	10.99	1.72	58.34	1.97	17.83	11.20	0.97	84569.60
23	7.13	3.94	56.82	1.69	17.53	11.49	0.97	82625.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.17	2.88	51.83	1.31	17.74	11.50	0.99	82099.65
最 大 值	10.99	5.49	67.39	3.34	20.70	12.45	1.02	87646.27
發生時間	22	21	18	21	5	3		6
最 小 值	1.31	1.32	35.31	0.17	15.61	10.59	0.97	75844.97
發生時間	5	4	8	5	3	6		3
零點偏移(率)	-0.15 %	-0.12 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.04		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.15		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年09月30日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.37	2.10	42.80	1.48	18.77	10.60	0.92	83175.38
1	14.79	2.82	36.32	1.88	18.73	10.39	0.92	85236.01
2	11.12	2.84	36.81	2.20	16.76	11.01	0.92	81927.68
3	5.80	2.94	55.07	1.06	18.70	11.39	0.94	76630.61
4	8.65	1.70	48.50	0.77	19.48	9.98	0.93	87838.65
5	8.35	3.43	42.11	0.81	19.77	9.94	0.92	87162.83
6	11.53	3.25	42.94	1.09	18.06	10.57	0.90	81034.20
7	9.89	2.93	43.06	1.81	17.50	10.75	0.89	83080.70
8	8.86	1.37	52.14	1.50	18.48	10.45	0.90	84723.23
9	11.50	5.22	51.22	2.29	18.18	10.59	0.90	83181.05
10	8.99	1.65	54.95	1.89	17.99	10.69	0.88	82482.66
11	10.11	2.99	46.68	2.08	16.64	10.79	0.89	84081.03
12	12.02	3.63	42.69	2.19	15.48	11.33	0.88	79001.34
13	8.83	1.85	45.57	1.69	16.14	11.27	0.88	79527.77
14	8.25	1.33	45.54	2.05	16.05	11.19	0.88	80026.03
15	10.24	1.32	57.49	1.58	17.14	10.89	0.90	82725.74
16	9.55	2.63	53.76	1.28	17.25	10.87	0.90	83380.51
17	9.17	2.59	45.82	1.48	15.93	11.28	0.92	81045.41
18	8.93	4.76	53.84	1.40	17.09	11.03	0.92	81644.49
19	6.90	3.86	46.86	1.14	18.52	10.60	0.92	83435.77
20	7.42	4.67	42.96	1.80	18.34	10.39	0.91	84833.06
21	5.70	1.83	44.80	1.40	18.58	10.65	0.91	83113.98
22	9.31	1.36	42.99	1.54	18.07	10.53	0.91	83995.41
23	10.29	2.47	41.08	1.38	18.93	10.23	0.91	85187.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.48	2.73	46.50	1.57	17.77	10.73	0.91	82852.98
最 大 值	14.79	5.22	57.49	2.29	19.77	11.39	0.97	87838.65
發生時間	1	9	15	9	5	3		4
最 小 值	5.70	1.32	36.32	0.77	15.48	9.94	0.88	76630.61
發生時間	21	15	1	4	12	5		3
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.17		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.58 %	-0.53 %	0.24 %		0.02		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月30日

報表日期: 113年09月30日

[illegible]