

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月28日

報表日期: 113年07月28日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年07月28日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.99	3.75	59.09	0.72	16.70	11.40	0.98	76479.47
1	7.91	2.83	49.48	0.38	18.41	10.85	0.98	79229.12
2	7.82	2.77	49.61	0.61	16.95	11.00	0.99	79166.18
3	11.18	3.20	48.58	1.04	15.86	11.21	0.99	78393.62
4	7.00	2.57	50.85	0.70	16.18	11.32	0.98	77391.71
5	12.01	3.21	50.18	0.80	16.06	11.33	0.97	77807.63
6	8.61	2.87	53.82	0.52	17.07	10.98	0.97	80062.31
7	9.25	2.44	60.81	0.58	18.09	11.08	1.00	76051.38
8	9.70	2.57	55.00	0.29	17.62	11.11	1.02	78411.22
9	8.31	2.59	51.13	0.44	17.66	10.85	0.99	79681.05
10	9.03	4.28	49.26	0.75	16.86	10.90	0.98	80123.63
11	6.96	3.18	52.72	1.45	15.92	11.24	0.99	78629.43
12	6.85	3.35	50.54	1.45	15.70	11.28	1.02	78068.73
13	11.92	3.87	54.35	2.95	13.54	11.82	0.99	76096.76
14	10.22	8.00	55.17	3.51	13.67	11.72	1.01	76378.74
15	10.83	4.99	48.88	2.90	13.74	11.69	0.99	72908.97
16	7.58	1.51	48.26	1.97	15.43	11.20	0.99	72930.81
17	7.50	1.41	42.27	1.51	17.85	10.47	1.00	74934.69
18	9.51	4.74	34.94	1.64	17.19	10.43	1.01	74238.73
19	2.69	2.78	46.16	0.30	18.25	10.86	0.99	74387.07
20	3.53	3.20	44.73	0.36	17.12	11.05	0.97	75400.21
21	4.51	2.46	50.13	0.50	17.26	10.79	0.98	79345.03
22	4.21	2.89	45.32	1.41	14.92	11.34	0.99	76087.53
23	8.81	2.71	46.12	1.58	14.46	11.54	1.00	74992.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.16	3.26	49.89	1.18	16.35	11.14	0.99	76966.51
最 大 值	12.01	8.00	60.81	3.51	18.41	11.82	1.04	80123.63
發生時間	5	14	7	14	1	13		10
最 小 值	2.69	1.41	34.94	0.29	13.54	10.43	0.94	72908.97
發生時間	19	17	18	8	13	18		15
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.08 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.13		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.00 %	0.25 %	0.15 %		0.31		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								