

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月20日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月20日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	17.88	3.77	44.15	3.82	14.33	10.91	1.10	80908.35
1	5.61	3.36	55.47	2.63	13.82	11.15	1.10	80764.08
2	3.15	1.17	65.91	1.68	13.27	11.54	1.10	80821.88
3	3.34	1.44	52.59	1.78	13.99	11.51	1.10	82361.14
4	5.52	1.49	71.20	2.40	13.14	11.94	1.10	79156.81
5	0.67	1.91	56.84	1.80	14.29	11.70	1.12	79754.29
6	5.18	3.45	58.47	3.07	12.96	11.81	1.09	83050.79
7	6.68	2.45	58.65	2.26	14.41	11.53	1.09	80863.71
8	11.84	5.99	55.42	2.86	13.25	11.55	1.07	81175.06
9	2.13	2.89	56.69	1.50	14.46	11.35	1.09	82544.65
10	1.06	3.54	39.16	1.81	14.71	11.10	1.10	83995.33
11	3.17	2.59	65.12	1.50	15.05	11.14	1.08	82563.26
12	8.50	3.74	59.88	3.16	11.72	11.54	1.09	82504.15
13	7.94	8.73	58.12	3.80	11.10	11.75	1.09	79980.31
14	9.66	7.15	61.39	2.68	12.18	11.90	1.07	75163.59
15	11.28	3.67	54.79	2.54	12.48	11.41	1.06	82994.69
16	10.52	4.55	60.73	2.04	13.76	11.12	1.06	83928.55
17	10.08	5.77	46.65	2.27	12.40	11.46	1.08	82724.93
18	9.89	2.38	46.83	2.11	14.07	11.24	1.09	83766.79
19	10.67	3.91	47.40	2.32	14.17	11.03	1.10	85756.55
20	10.39	2.22	45.66	2.33	13.88	11.33	1.10	82584.55
21	10.10	2.61	42.34	2.56	12.16	11.77	1.10	80216.63
22	7.87	3.32	52.22	2.51	12.61	12.49	1.10	73657.29
23	10.91	2.69	53.41	2.23	13.68	11.48	1.10	81998.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.67	3.53	54.55	2.40	13.41	11.49	1.09	81384.84
最 大 值	17.88	8.73	71.20	3.82	15.05	12.49	1.13	85756.55
發生時間	0	13	4	0	11	22		19
最 小 值	0.67	1.17	39.16	1.50	11.10	10.91	1.06	73657.29
發生時間	5	2	10	9	13	0		22
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.07 %		0.00		0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.85 %	-0.44 %	0.24 %		-0.15		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年01月20日

報表日期: 114年01月20日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	16.13	3.21	50.50	4.11	14.53	11.13	1.50	77285.69
1	8.11	5.92	39.33	3.37	15.09	11.01	1.50	74879.46
2	8.40	4.22	42.22	3.12	14.25	10.99	1.50	77610.03
3	8.15	4.31	47.67	2.01	15.38	10.86	1.50	79415.30
4	9.36	2.84	68.16	2.52	16.70	9.86	1.49	88010.12
5	8.84	2.11	65.09	2.93	12.33	11.48	1.49	75754.40
6	11.30	9.58	48.58	1.64	13.95	11.08	1.48	76710.49
7	10.07	9.00	44.15	3.62	13.51	11.04	1.48	71901.96
8	11.76	3.31	60.09	1.80	15.26	10.62	1.48	73939.56
9	11.36	9.56	62.54	4.62	13.72	10.84	1.50	76588.69
10	5.02	14.16	66.37	1.77	15.02	11.23	1.51	77860.79
11	7.08	14.03	47.41	2.94	13.60	11.25	1.50	76294.14
12	8.71	12.79	36.65	3.55	11.84	12.40	1.49	68663.41
13	8.69	12.49	60.84	2.42	12.39	12.67	1.48	70451.30
14	10.81	15.12	44.20	2.14	11.97	12.54	1.48	71117.30
15	5.51	22.51	51.20	1.90	12.26	12.92	1.49	65655.53
16	10.74	13.81	49.53	2.17	12.97	11.55	1.49	76707.07
17	11.16	5.27	62.70	1.27	14.95	10.67	1.49	82404.15
18	13.06	9.34	55.61	1.84	14.90	10.60	1.48	83777.36
19	12.15	5.65	52.90	2.04	14.54	10.76	1.48	82664.66
20	10.04	5.51	49.69	2.36	14.07	10.87	1.48	83197.87
21	7.20	5.50	55.62	1.46	14.44	11.07	1.48	81600.21
22	11.24	3.96	59.81	1.31	15.32	10.69	1.48	83232.97
23	9.08	5.99	61.98	1.70	15.34	10.83	1.50	81553.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.75	8.34	53.45	2.44	14.10	11.21	1.49	77386.50
最 大 值	16.13	22.51	68.16	4.62	16.70	12.92	1.52	88010.12
發生時間	0	15	4	9	4	15		4
最 小 值	5.02	2.11	36.65	1.27	11.84	9.86	1.48	65655.53
發生時間	10	5	12	17	12	4		15
零點偏移(率)	-0.09 %	0.00 %	-0.04 %	0.00 %		0.00		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.01 %	-0.51 %	-0.08 %		-0.17		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								