

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月04日

報表日期: 114年06月04日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	5.04	2.51	59.22	3.24	16.10	11.46	1.29	81895.97
1	9.96	7.35	59.59	3.49	15.16	11.69	1.29	81301.41
2	9.19	2.89	60.54	4.14	15.26	11.83	1.29	78366.73
3	8.14	2.66	65.84	2.58	17.03	11.38	1.29	81710.93
4	9.42	3.35	60.98	3.44	15.58	11.55	1.29	81722.59
5	4.47	2.30	56.53	2.83	16.42	11.49	1.29	80949.91
6	7.00	2.58	57.86	2.63	16.39	11.62	1.29	80842.00
7	5.85	2.54	56.26	3.33	15.41	11.64	1.29	82008.17
8	8.32	10.03	59.28	3.85	15.33	11.76	1.29	80468.50
9	10.04	11.70	67.01	3.63	15.65	11.86	1.29	80026.14
10	4.43	2.51	54.82	2.36	17.07	11.69	1.29	80217.71
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.29	79809.15
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.29	78881.67
13	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.31	79340.58
14	10.56	11.66	65.61	1.94	13.82	11.82	1.31	80876.44
15	10.58	15.58	62.98	2.15	13.52	11.88	1.31	80909.27
16	8.60	6.19	60.33	1.91	14.04	11.60	1.31	80253.32
17	7.33	2.72	61.38	1.84	14.06	11.70	1.31	80653.09
18	6.25	1.37	61.26	1.68	14.40	11.62	1.31	80203.70
19	10.62	1.60	61.30	1.90	13.83	11.61	1.32	78695.74
20	11.65	2.84	60.53	2.01	14.24	11.62	1.29	78354.34
21	9.89	3.01	60.20	1.94	14.92	11.42	1.30	82667.79
22	5.63	1.11	64.11	1.68	14.74	11.75	1.31	80679.17
23	8.52	1.84	59.90	2.19	15.65	11.36	1.32	79298.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	24	24
平 均 值	8.17	4.68	60.74	2.61	15.17	11.64	1.30	80422.18
最 大 值	11.65	15.58	67.01	4.14	17.07	11.88	1.34	82667.79
發生時間	20	15	9	2	10	15		21
最 小 值	4.43	1.11	54.82	1.68	13.52	11.36	1.28	78354.34
發生時間	10	22	10	18	15	23		20
零點偏移(率)	-0.05 %	0.01 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.05		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.55 %	0.13 %	-0.19 %		-0.13		0.20 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 114年06月04日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月04日

報表日期: 114年06月04日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	8.72	3.67	60.69	3.55	17.26	9.50	1.46	82972.05
1	14.79	8.85	57.70	3.41	16.62	9.43	1.45	83200.22
2	6.68	5.01	63.04	3.65	17.99	9.18	1.43	80603.59
3	6.70	3.67	55.75	2.89	17.99	9.31	1.45	83473.94
4	1.82	2.51	60.67	3.40	16.64	10.66	1.44	71700.80
5	1.82	4.14	57.18	3.48	17.65	9.59	1.45	77463.87
6	6.28	3.63	56.90	3.56	17.05	9.39	1.45	84468.63
7	9.58	3.61	46.67	2.10	19.01	9.09	1.45	84707.03
8	6.36	7.66	58.04	1.80	16.60	10.08	1.43	79380.03
9	16.36	9.59	62.49	3.31	17.75	10.17	1.44	82757.92
10	9.15	2.52	58.61	2.48	16.59	10.58	1.43	81501.55
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.44	82409.25
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.44	84302.39
13	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.47	86202.95
14	6.30	12.46	53.54	4.03	15.17	10.78	1.46	84224.82
15	4.29	8.64	64.39	4.41	14.67	10.71	1.46	81524.61
16	8.18	2.66	55.09	4.05	16.65	9.09	1.46	81269.60
17	6.51	5.86	57.56	3.11	16.70	9.17	1.45	81880.88
18	10.16	3.22	57.95	2.13	17.20	9.24	1.46	82914.97
19	10.97	5.28	54.32	2.14	16.40	9.27	1.45	81522.15
20	8.76	3.40	56.91	2.01	16.02	9.30	1.43	80422.40
21	5.21	4.61	53.67	1.80	16.49	8.99	1.43	81316.04
22	6.78	1.91	56.01	1.83	16.69	9.12	1.43	78642.97
23	8.74	4.81	58.24	2.40	17.43	9.07	1.43	80014.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	24	24
平 均 值	7.82	5.13	57.40	2.93	16.88	9.61	1.45	81619.90
最 大 值	16.36	12.46	64.39	4.41	19.01	10.78	1.48	86202.95
發生時間	9	14	15	15	7	14		13
最 小 值	1.82	1.91	46.67	1.80	14.67	8.99	1.41	71700.80
發生時間	4	22	7	8	15	21		4
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.01 %	-0.58 %	-0.39 %		-0.05		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.04 %	-0.83 %	-0.06 %		0.10		-0.20 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	100.00 %	100.00 %
備註								