

報表日期: 114年11月29日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年11月29日

報表日期: 114年11月29日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.97	11.96	36.47	2.86	15.54	9.68	0.94	78738.92
1	9.57	14.67	40.75	3.94	15.42	9.85	0.95	77527.63
2	9.54	11.32	56.40	4.17	15.38	10.27	0.95	76192.20
3	10.17	11.33	41.89	4.31	16.26	9.92	0.96	80322.29
4	12.74	11.96	41.40	3.48	15.51	10.26	0.96	79221.47
5	12.35	11.73	39.35	2.53	15.84	10.32	0.97	79018.28
6	6.23	13.38	50.87	2.31	14.66	10.63	1.01	76649.15
7	4.08	14.33	53.14	2.43	15.69	10.01	1.00	78433.58
8	5.91	11.20	37.57	2.09	16.08	9.69	0.98	78261.67
9	10.82	11.51	41.13	3.01	15.84	9.74	0.99	77454.78
10	8.48	11.19	36.10	2.12	16.56	9.62	0.97	78044.92
11	6.28	13.06	47.05	3.46	14.38	10.14	0.97	75644.67
12	2.73	11.80	46.01	2.23	14.87	10.05	0.97	75647.99
13	4.15	11.58	64.70	1.70	15.58	10.21	1.00	78935.64
14	5.93	11.32	56.91	0.69	16.40	10.19	1.02	80231.83
15	6.66	13.02	58.77	2.43	14.98	10.39	1.02	78055.38
16	11.19	13.55	47.06	3.08	13.92	9.96	0.99	75375.41
17	7.08	11.66	43.90	1.20	15.53	9.86	0.97	77247.53
18	3.82	11.90	43.32	0.78	16.81	9.67	0.96	78189.07
19	4.42	11.80	28.06	1.47	17.08	9.43	0.94	76516.65
20	6.93	11.78	40.51	1.92	14.81	9.75	0.94	78328.66
21	5.16	11.01	39.38	1.64	15.72	9.67	0.96	78328.22
22	4.05	12.26	34.86	1.38	16.55	9.68	0.98	78253.63
23	3.83	11.66	39.48	1.56	16.22	9.79	0.98	79381.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.00	12.12	44.38	2.37	15.65	9.95	0.97	77916.70
最 大 值	12.74	14.67	64.70	4.31	17.08	10.63	1.04	80322.29
發生時間	4	1	13	3	19	6		3
最 小 值	2.73	11.01	28.06	0.69	13.92	9.43	0.94	75375.41
發生時間	12	21	19	14	16	19		16
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.04 %	-0.02 %	0.00 %		0.03	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.36 %	-0.05 %	0.07 %	0.48 %		-0.18	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年11月29日

報表日期: 114年11月29日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.75	14.07	55.71	3.76	13.80	11.38	1.32	72212.73
1	8.29	11.82	47.25	3.04	15.82	9.97	1.31	69790.31
2	15.08	10.75	51.68	1.45	15.82	9.80	1.31	72605.28
3	10.04	10.86	54.26	3.27	14.84	10.00	1.31	72762.11
4	10.75	13.04	63.77	2.56	14.76	10.64	1.31	72699.66
5	3.14	14.05	43.77	6.32	15.18	9.96	1.30	71403.40
6	4.88	12.83	45.04	3.57	15.97	9.65	1.31	72890.95
7	15.34	13.51	43.94	3.68	15.35	9.53	1.31	75692.03
8	16.08	10.95	42.22	3.96	16.98	9.12	1.31	73400.45
9	10.69	12.81	46.35	2.05	16.71	9.54	1.31	74652.82
10	12.37	12.56	48.58	2.65	16.15	9.76	1.31	75368.27
11	12.26	15.30	53.81	2.75	14.06	10.37	1.29	68834.68
12	12.13	11.66	55.41	2.05	14.51	10.15	1.30	67620.48
13	11.92	10.87	53.04	2.64	14.38	10.05	1.28	69078.75
14	14.12	13.78	51.81	3.32	14.72	9.91	1.28	67635.45
15	14.25	13.31	46.02	2.68	15.97	9.66	1.27	71937.64
16	10.89	13.34	43.28	3.30	15.09	9.93	1.28	73710.85
17	9.74	12.41	46.26	2.34	16.05	9.80	1.30	74658.90
18	13.41	14.93	36.30	2.50	16.09	9.59	1.27	73280.85
19	11.79	13.56	36.87	1.00	14.91	10.27	1.29	73765.58
20	13.37	12.63	26.66	1.81	16.41	9.19	1.30	71336.94
21	12.37	11.20	27.48	1.67	16.09	9.52	1.30	73861.89
22	12.02	12.11	27.97	1.90	16.76	9.34	1.28	74354.96
23	10.25	13.23	25.30	1.15	18.15	9.08	1.29	75666.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.41	12.73	44.70	2.73	15.61	9.84	1.30	72467.56
最 大 值	16.08	15.30	63.77	6.32	18.15	11.38	1.33	75692.03
發生時間	8	11	4	5	23	0		7
最 小 值	3.14	10.75	25.30	1.00	13.80	9.08	1.27	67620.48
發生時間	5	2	23	19	0	23		12
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.01 %	-0.03 %	0.01 %		-0.01	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	-0.07 %	0.59 %	-0.15 %	0.64 %		0.01	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								