

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年04月18日

報表日期: 114年04月18日

項目 單位	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO ₂ _C	#1-H ₂ O	#1-O ₂ _C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.50	6.24	51.03	0.66	19.60	9.96	1.31	83699.83
1	5.54	2.92	58.18	0.73	20.45	10.20	1.34	78793.53
2	7.73	5.11	44.03	0.94	18.99	10.01	1.34	83081.14
3	6.36	2.90	49.78	0.78	18.74	10.58	1.34	79922.39
4	3.18	2.73	51.72	1.05	17.65	10.71	1.34	78175.42
5	1.52	2.57	49.43	1.46	18.08	10.60	1.30	78668.35
6	4.21	2.70	52.80	0.99	18.16	10.71	1.29	79440.18
7	4.41	6.27	45.47	1.21	18.99	10.11	1.29	83046.82
8	4.58	3.31	54.35	0.63	18.91	9.73	1.29	78696.26
9	7.01	2.98	61.87	0.73	19.13	9.73	1.30	81647.71
10	6.63	4.85	63.49	1.22	17.15	10.54	1.30	81711.18
11	11.78	5.11	51.86	1.88	16.29	11.22	1.29	77819.35
12	10.43	9.69	46.51	2.30	15.45	10.91	1.29	76518.45
13	7.12	3.64	45.68	1.68	16.67	10.94	1.29	78909.51
14	3.15	1.85	49.37	0.81	18.01	10.62	1.29	80243.26
15	6.31	1.69	49.25	1.13	17.70	10.61	1.29	78368.35
16	8.32	2.85	47.88	1.39	17.52	10.29	1.29	80950.39
17	7.86	3.70	41.55	1.57	18.13	10.14	1.29	80902.79
18	8.31	1.59	45.02	1.10	17.94	10.23	1.29	80287.22
19	8.98	5.12	44.78	1.78	16.93	10.40	1.28	80722.17
20	7.48	4.87	45.42	1.79	16.89	10.42	1.29	81416.11
21	9.19	2.65	48.05	1.95	16.95	10.45	1.29	81602.18
22	7.99	4.21	52.08	0.83	18.63	10.27	1.29	80698.32
23	7.15	4.00	48.38	1.11	18.30	10.16	1.29	79984.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.78	3.90	49.92	1.24	17.97	10.40	1.30	80221.05
最 大 值	11.78	9.69	63.49	2.30	20.45	11.22	1.34	83699.83
發生時間	11	12	10	12	1	11		0
最 小 值	1.52	1.59	41.55	0.63	15.45	9.73	1.27	76518.45
發生時間	5	18	17	8	12	8		12
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.26		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.07 %	-0.13 %	0.67 %		0.08		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年04月18日

[illegible]