

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年11月28日

報表日期: 113年11月28日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年11月28日

報表日期: 113年11月28日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.39	4.10	51.49	1.55	12.07	11.85	1.60	72336.91
1	12.23	3.15	54.27	2.09	12.72	11.61	1.60	73240.31
2	8.39	4.48	50.25	2.30	12.79	11.49	1.60	72401.49
3	8.87	2.74	57.04	2.02	13.74	11.46	1.60	74159.05
4	7.39	1.50	56.92	1.81	13.31	11.67	1.60	73050.49
5	7.56	1.69	55.76	2.07	12.91	11.65	1.60	72369.96
6	6.68	3.33	63.65	1.65	13.85	11.74	1.62	76555.26
7	6.21	3.65	56.77	1.94	12.71	11.89	1.63	68046.60
8	5.91	3.06	51.58	1.38	13.48	11.57	1.63	68614.82
9	3.31	2.41	54.24	1.09	14.09	11.39	1.63	68843.11
10	5.83	11.82	66.03	1.77	14.55	11.04	1.62	稽查
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	稽查
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	稽查
13	稽查	稽查	稽查	稽查	替代	稽查	1.62	稽查
14	2.68	45.92	57.02	3.49	12.54	12.25	1.62	61098.04
15	4.47	2.32	46.16	2.02	14.90	11.49	1.63	71275.87
16	9.87	2.10	49.18	1.37	14.81	11.26	1.64	76841.39
17	7.60	2.39	43.40	1.40	13.19	11.62	1.64	74534.63
18	6.37	2.16	47.42	1.43	13.27	11.80	1.64	75978.02
19	7.85	2.96	55.02	1.75	12.44	11.93	1.65	75283.21
20	5.40	6.97	49.73	1.93	13.00	11.60	1.65	76828.01
21	7.50	4.90	51.86	3.39	13.21	11.76	1.66	74572.67
22	8.00	2.89	56.18	2.90	13.37	11.89	1.64	73860.99
23	8.97	3.83	56.07	3.49	12.56	11.92	1.64	73800.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	22	20
平 均 值	7.21	5.64	53.81	2.04	13.31	11.66	1.63	72684.58
最 大 值	12.23	45.92	66.03	3.49	14.90	12.25	1.67	76841.39
發生時間	1	14	10	14	15	14		16
最 小 值	2.68	1.50	43.40	1.09	12.07	11.04	1.60	61098.04
發生時間	14	4	17	9	0	10		14
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.05 %	-0.06 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	1.81 %	0.50 %	0.11 %		0.10		0.20 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	91.67 %	83.33 %
備註								