

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月22日

報表日期: 113年12月22日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	10.18	4.14	55.72	1.85	16.50	10.07	1.52	79948.36
1	10.70	2.57	55.98	2.28	16.74	10.27	1.52	77015.59
2	10.27	3.96	52.40	2.83	14.70	10.14	1.52	75373.20
3	10.64	1.13	57.99	3.25	14.65	10.10	1.52	76406.41
4	9.40	2.44	52.03	2.77	14.31	10.29	1.53	74984.47
5	10.06	4.40	54.61	2.99	14.13	10.31	1.52	73705.25
6	10.60	5.84	51.93	3.07	13.94	10.18	1.52	74347.78
7	9.21	1.23	47.35	2.56	13.94	10.31	1.52	68998.79
8	9.52	6.34	46.96	2.65	13.90	10.19	1.52	69525.45
9	10.20	3.29	55.41	2.76	14.21	10.15	1.52	71182.06
10	8.97	4.59	53.29	3.12	14.01	10.27	1.52	69616.99
11	8.60	3.25	52.16	2.25	15.31	10.03	1.51	72305.70
12	9.55	6.06	48.99	2.82	14.57	10.22	1.51	74297.19
13	10.25	3.64	50.33	2.85	14.44	10.28	1.52	74905.58
14	11.11	2.71	50.87	2.42	14.67	10.28	1.52	73201.38
15	10.64	2.83	51.46	2.39	15.14	10.15	1.52	75250.37
16	10.08	7.45	48.74	2.85	14.06	10.26	1.52	74260.69
17	10.03	8.84	46.88	2.87	14.25	10.17	1.52	74188.03
18	11.33	3.14	53.64	2.68	14.96	10.00	1.52	74511.51
19	9.91	3.56	50.80	2.13	15.25	9.99	1.52	73532.84
20	9.53	6.46	50.03	2.60	15.41	9.79	1.52	75062.92
21	9.95	3.63	48.74	2.26	16.06	9.64	1.52	76890.58
22	10.01	3.66	51.26	2.19	16.30	9.61	1.52	77186.65
23	10.55	4.89	49.74	3.36	14.36	9.98	1.52	74545.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.05	4.17	51.55	2.66	14.83	10.11	1.52	74218.46
最 大 值	11.33	8.84	57.99	3.36	16.74	10.31	1.55	79948.36
發生時間	18	17	3	23	1	5		0
最 小 值	8.60	1.13	46.88	1.85	13.90	9.61	1.50	68998.79
發生時間	11	3	17	0	8	22		7
零點偏移(率)	-0.17 %	-0.09 %	-0.08 %	-0.04 %		0.00		0.30 %
全幅偏移(率)	0.01 %	0.24 %	-0.06 %	0.17 %		0.20		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								