

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月12日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.07 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.08 %	0.61 %	-0.50 %	0.39 %		-0.07	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月12日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.75	4.58	36.20	1.27	19.91	9.23	1.41	86740.12
1	3.20	1.67	47.19	1.28	20.56	9.64	1.39	86765.19
2	5.34	1.37	55.81	1.23	21.45	10.06	1.38	79189.45
3	8.37	5.45	35.51	1.93	20.98	8.79	1.38	89462.32
4	6.66	3.93	38.68	1.63	19.97	9.34	1.38	85405.70
5	7.78	3.18	38.38	1.56	20.70	9.38	1.38	85852.67
6	0.68	2.10	68.43	0.51	21.44	10.19	1.40	80339.57
7	0.41	2.35	45.18	0.45	22.07	9.45	1.39	83973.28
8	2.61	5.06	36.07	0.86	22.25	8.60	1.39	92594.38
9	8.29	4.68	40.91	1.83	20.29	9.13	1.42	90841.75
10	9.87	2.13	52.33	1.89	18.59	9.58	1.43	87818.19
11	8.04	3.19	43.35	1.89	18.84	9.16	1.39	87039.99
12	8.24	3.18	36.66	2.44	18.00	9.38	1.38	83919.18
13	10.32	5.61	51.36	3.22	19.49	9.14	1.39	89041.95
14	10.53	2.01	41.11	3.60	19.45	8.86	1.38	83909.70
15	6.56	2.39	43.14	1.97	18.59	9.61	1.38	82625.00
16	9.16	2.75	48.57	2.17	18.34	9.86	1.40	85739.64
17	10.12	3.08	44.30	3.42	18.34	9.73	1.41	86891.27
18	5.26	2.61	53.14	1.66	19.31	10.61	1.43	79245.75
19	0.73	2.59	43.54	1.34	18.54	10.31	1.42	81530.09
20	11.92	10.02	45.60	2.98	17.26	9.80	1.41	87187.53
21	9.39	0.91	50.40	2.17	18.22	9.67	1.42	89188.35
22	10.24	2.15	45.27	2.61	17.44	9.97	1.41	86464.19
23	10.02	1.59	55.33	2.34	18.08	10.04	1.41	88005.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.94	3.27	45.69	1.93	19.50	9.56	1.40	85823.79
最大值	11.92	10.02	68.43	3.60	22.25	10.61	1.45	92594.38
發生時間	20	20	6	14	8	18		8
最小值	0.41	0.91	35.51	0.45	17.26	8.60	1.38	79189.45
發生時間	7	21	3	7	20	8		2
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.02	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	3.24 %	-0.04 %	-0.25 %	0.45 %		-0.05	-0.03	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月12日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.82	4.52	45.75	1.92	18.94	10.09	1.37	86621.65
1	7.55	1.79	46.14	1.78	17.99	10.51	1.36	84034.38
2	3.41	1.76	54.37	1.64	18.20	10.81	1.38	82678.79
3	3.00	10.73	43.78	3.47	20.66	9.51	1.38	91308.26
4	7.12	3.50	39.48	2.87	17.47	10.00	1.37	85761.59
5	3.95	1.85	51.66	1.65	17.77	11.04	1.38	79360.48
6	2.08	2.05	49.72	1.74	18.70	10.37	1.38	83790.36
7	9.06	3.23	54.00	2.49	18.67	10.18	1.37	99713.57
8	7.36	4.63	56.20	2.24	19.12	10.06	1.37	90438.18
9	8.38	9.67	47.41	2.36	16.90	10.45	1.37	89741.57
10	8.79	2.89	55.18	2.43	16.00	10.79	1.38	86204.72
11	10.59	3.06	55.86	2.78	16.04	11.05	1.38	83412.01
12	7.14	6.02	55.24	3.01	14.60	11.37	1.37	80399.18
13	12.36	13.13	50.76	4.51	14.39	10.90	1.36	80438.15
14	9.62	5.69	47.72	2.97	16.39	10.46	1.33	81601.05
15	9.24	2.13	46.49	2.40	16.57	10.45	1.36	81342.62
16	9.40	2.88	52.50	2.71	15.91	10.41	1.35	79845.10
17	6.98	2.02	50.61	2.73	15.21	10.68	1.36	79534.84
18	9.20	3.40	52.38	2.94	16.74	10.31	1.34	85074.75
19	8.30	1.70	51.15	2.08	17.36	10.81	1.36	83046.19
20	5.21	5.78	53.96	2.21	16.81	10.82	1.36	83152.46
21	10.61	3.30	50.51	2.48	17.00	10.27	1.36	87350.15
22	9.66	2.81	52.82	2.81	15.25	10.70	1.36	84163.26
23	11.16	2.56	53.38	3.70	15.55	10.82	1.36	81471.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.83	4.21	50.71	2.58	17.01	10.54	1.37	84603.51
最大值	12.36	13.13	56.20	4.51	20.66	11.37	1.48	99713.57
發生時間	13	13	8	13	3	12		7
最小值	2.08	1.70	39.48	1.64	14.39	9.51	1.32	79360.48
發生時間	6	19	4	2	13	3		5
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.07 %	-0.01 %	-0.02 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.37 %	0.68 %	-0.53 %	0.33 %		-0.01	0.02	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								