

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月10日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.08	7.91	62.23	0.96	17.82	11.72	1.00	71526.80
1	7.96	7.61	59.09	1.31	18.39	11.51	0.97	72990.07
2	9.56	7.51	50.37	1.97	16.36	11.22	0.97	76896.66
3	10.43	10.32	53.22	1.90	15.64	11.66	0.96	74598.33
4	9.97	8.29	55.44	2.56	14.87	12.28	0.96	69823.93
5	8.93	6.76	55.96	2.48	16.59	11.51	0.97	74203.41
6	7.97	9.29	53.88	1.13	17.76	11.31	0.97	75163.86
7	9.56	7.74	53.33	1.55	17.03	11.60	0.97	73281.83
8	8.99	9.73	58.18	1.54	17.00	11.77	0.99	71822.49
9	9.78	9.82	59.16	0.92	17.91	11.74	1.00	71203.53
10	10.81	7.27	58.46	1.01	17.35	11.33	0.98	74144.07
11	9.48	7.05	51.15	1.33	17.03	11.43	1.02	73500.97
12	7.48	6.97	65.53	0.78	17.61	11.88	1.00	69785.37
13	5.58	10.69	69.28	0.46	17.42	12.43	1.00	65430.76
14	8.99	7.12	55.24	0.61	18.39	11.21	0.97	74056.17
15	10.05	8.65	51.27	1.15	16.56	11.37	0.97	73984.49
16	7.38	6.90	64.91	0.42	18.38	11.48	0.98	72272.56
17	9.79	9.05	54.70	1.15	17.03	11.62	0.98	72195.90
18	9.61	8.43	53.64	0.87	18.20	11.16	1.01	74796.58
19	1.12	10.89	63.86	0.43	18.11	11.95	1.06	69503.11
20	2.22	9.08	59.88	0.72	17.12	12.78	1.08	63666.82
21	9.20	9.56	52.89	1.20	17.39	11.46	1.02	73080.64
22	8.84	6.62	59.62	0.95	17.52	12.17	1.00	67803.01
23	8.20	7.10	58.67	1.13	16.63	12.07	1.02	69648.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.29	8.35	57.50	1.19	17.25	11.69	0.99	71890.84
最大值	10.81	10.89	69.28	2.56	18.39	12.78	1.19	76896.66
發生時間	10	19	13	4	1	20		2
最小值	1.12	6.62	50.37	0.42	14.87	11.16	0.94	63666.82
發生時間	19	22	2	16	4	18		20
零點偏移(率)	-0.43 %	0.01 %	-0.08 %	0.00 %		-0.33		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.80 %	-0.90 %	1.45 %		0.01		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月10日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.03 %		0.03		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.18 %	-0.16 %	0.13 %		-0.24		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月10日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.89	7.72	47.42	0.43	17.90	10.19	1.04	85140.14
1	8.10	4.22	49.39	1.14	15.14	11.04	1.04	78054.59
2	9.83	2.66	53.65	1.12	15.87	10.78	1.04	81158.47
3	9.34	4.94	45.78	1.12	16.28	10.64	1.04	80291.76
4	10.39	6.41	47.03	2.55	14.44	11.13	1.04	79809.02
5	8.78	4.41	47.42	3.36	14.64	10.92	1.04	80121.82
6	7.72	8.25	51.60	2.67	14.64	11.02	1.05	78287.87
7	11.55	9.74	49.78	1.44	15.46	10.63	1.06	78815.47
8	9.38	3.00	54.34	1.06	15.63	10.75	1.08	80469.04
9	8.46	4.15	51.78	0.94	16.42	10.59	1.09	81202.55
10	9.46	4.30	56.98	0.82	16.36	10.85	1.09	82995.26
11	9.68	4.78	60.43	0.77	16.42	10.79	1.08	85459.87
12	10.25	5.83	53.31	0.93	16.31	10.77	1.07	84827.65
13	9.62	5.85	58.27	1.22	15.76	10.98	1.06	81830.59
14	10.59	8.07	50.39	1.01	16.09	10.64	1.08	80855.64
15	13.70	6.05	55.67	1.71	14.59	11.03	1.08	79390.69
16	8.22	3.79	55.86	1.28	14.87	10.99	1.09	80469.51
17	9.95	6.92	58.02	1.29	14.85	11.08	1.07	79670.68
18	10.85	6.52	52.78	1.99	14.77	10.84	1.05	80935.00
19	9.94	4.72	46.35	1.06	16.64	9.81	1.07	87615.88
20	9.94	4.70	48.70	1.30	15.26	10.66	1.04	81063.26
21	9.14	6.04	55.28	1.06	15.98	10.51	1.07	84288.99
22	7.94	7.09	51.11	3.22	15.70	10.43	1.06	82629.85
23	10.29	3.27	57.37	3.37	16.65	9.64	1.06	83342.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.63	5.56	52.45	1.54	15.69	10.70	1.06	81613.59
最大值	13.70	9.74	60.43	3.37	17.90	11.13	1.09	87615.88
發生時間	15	7	11	23	0	4		19
最小值	7.72	2.66	45.78	0.43	14.44	9.64	1.04	78054.59
發生時間	6	2	3	0	4	23		1
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		0.03		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.19 %	-0.70 %	0.12 %		-0.14		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								