

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月23日

報表日期: 113年08月23日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	4.12	2.69	64.53	1.33	16.96	12.44	1.02	74489.47
1	3.83	3.02	45.41	1.31	19.82	10.97	1.02	83825.15
2	7.21	3.75	52.07	2.02	17.46	11.44	1.02	82771.45
3	7.46	3.36	60.01	1.53	17.88	11.51	1.02	81254.35
4	5.14	3.56	54.30	1.64	17.47	11.49	1.02	81797.89
5	1.41	2.72	55.53	1.48	17.80	11.49	1.02	85810.26
6	5.05	2.80	61.84	1.32	18.97	11.14	1.02	83636.23
7	5.88	2.63	53.06	1.25	18.40	11.16	1.03	83503.85
8	4.48	2.74	62.76	1.45	18.39	11.26	1.03	82886.83
9	6.09	2.61	61.39	1.39	18.40	11.34	1.02	81911.64
10	6.30	2.60	60.42	1.65	17.92	11.28	1.03	82924.32
11	5.89	2.80	54.76	2.19	16.89	11.69	1.02	80540.10
12	6.29	2.79	56.96	2.46	16.29	11.83	1.02	79886.45
13	6.72	2.56	58.57	1.09	17.32	11.69	1.05	80396.18
14	5.42	2.65	59.57	0.97	16.15	12.67	1.03	74574.96
15	6.05	2.76	54.45	1.09	16.62	12.11	1.02	79193.62
16	11.72	2.74	54.34	1.25	17.14	11.46	1.03	82835.19
17	9.27	2.70	58.97	0.99	17.40	11.48	1.03	82479.02
18	8.73	5.36	51.97	1.50	16.20	11.58	1.02	82339.50
19	6.56	2.84	52.49	0.92	17.03	11.62	1.04	80835.10
20	6.62	2.93	56.38	0.93	16.42	11.66	1.04	81503.54
21	4.02	2.82	53.22	0.76	17.07	11.58	1.03	81717.94
22	4.01	2.96	50.14	1.12	16.49	11.64	1.01	81588.96
23	4.82	2.78	66.93	0.99	17.70	11.80	1.02	79014.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.96	2.97	56.67	1.36	17.42	11.60	1.02	81321.52
最 大 值	11.72	5.36	66.93	2.46	19.82	12.67	1.11	85810.26
發生時間	16	18	23	12	1	14		5
最 小 值	1.41	2.56	45.41	0.76	16.15	10.97	0.99	74489.47
發生時間	5	13	1	21	14	1		0
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.08 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.04		0.00 %
全幅偏移(率)	-1.67 %	0.68 %	-0.28 %	0.02 %		0.01		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月23日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.16	4.60	59.09	2.12	16.53	12.75	0.99	67868.22
1	1.41	3.57	40.35	1.51	20.20	9.80	0.91	87691.05
2	1.74	3.98	53.27	2.09	16.61	10.79	0.90	83635.30
3	4.88	1.73	64.31	2.92	15.60	11.27	0.90	80319.40
4	4.53	2.06	53.15	2.47	16.44	11.06	0.90	81263.73
5	5.43	2.67	49.29	2.98	16.49	10.88	0.91	82657.85
6	1.21	1.89	55.83	1.99	15.41	11.24	0.90	80821.16
7	1.40	1.64	60.03	1.56	17.16	11.01	0.90	81007.83
8	1.62	1.59	56.41	1.85	17.54	10.84	0.91	81868.50
9	1.62	1.59	59.41	2.33	16.57	11.08	0.92	80868.26
10	4.23	1.51	59.36	2.05	16.97	10.98	0.94	81388.04
11	0.93	1.65	55.45	2.12	16.45	11.19	0.94	80224.90
12	1.36	1.82	57.13	2.95	15.17	11.45	0.92	79037.07
13	4.59	5.68	58.29	1.98	14.08	11.67	0.91	78264.40
14	3.50	2.09	56.87	1.67	13.38	12.76	0.89	72158.13
15	6.36	2.08	56.92	1.18	15.80	11.61	0.89	80251.59
16	7.99	4.96	58.79	1.01	18.36	10.45	0.90	85397.26
17	8.36	1.91	53.39	0.90	18.48	10.21	0.90	86907.12
18	4.47	1.86	52.64	1.07	16.12	11.16	0.91	81053.49
19	0.62	2.79	54.60	1.43	15.13	11.45	0.92	79171.07
20	0.82	3.13	56.34	1.33	15.84	11.19	0.92	80664.81
21	1.72	5.81	55.73	1.14	16.25	11.09	0.93	81682.49
22	7.61	4.93	58.31	1.28	16.47	11.13	0.93	80543.54
23	4.50	2.14	57.04	1.04	18.05	10.96	0.94	80793.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.42	2.82	55.92	1.79	16.46	11.17	0.92	80647.46
最 大 值	8.36	5.81	64.31	2.98	20.20	12.76	1.16	87691.05
發生時間	17	21	3	5	1	14		1
最 小 值	0.62	1.51	40.35	0.90	13.38	9.80	0.88	67868.22
發生時間	19	10	1	17	14	1		0
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.19 %	-0.01 %		-0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.13 %	0.22 %	0.54 %	0.13 %		0.09		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月23日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	1.58	2.30	60.98	0.24	18.04	11.03	1.33	78503.37
1	4.47	2.32	66.56	0.28	18.74	11.23	1.33	76131.85
2	1.54	2.38	58.44	0.21	16.56	11.27	1.32	78433.73
3	4.35	2.42	62.65	0.20	16.50	11.23	1.33	78459.01
4	1.61	2.57	56.60	0.22	16.11	11.31	1.33	77928.53
5	3.24	2.42	58.66	0.21	16.50	11.20	1.32	78327.74
6	2.35	3.07	59.55	0.24	16.64	11.23	1.33	77393.81
7	1.20	2.44	56.94	0.25	15.74	11.26	1.44	81400.41
8	3.22	2.25	65.79	0.23	16.88	11.19	1.44	76537.38
9	0.48	2.01	62.45	0.19	16.53	11.21	1.43	77282.59
10	4.18	2.02	61.08	0.26	16.23	11.27	1.45	76137.35
11	2.51	1.99	59.72	0.44	15.78	11.39	1.47	75152.67
12	1.13	1.99	55.83	0.53	15.30	11.30	1.42	74880.62
13	3.93	2.14	61.67	0.48	15.87	11.30	1.43	74005.76
14	1.42	2.49	54.98	0.70	13.95	12.57	1.41	66897.44
15	3.74	3.94	55.75	0.84	14.40	12.01	1.41	73336.55
16	8.96	3.29	56.09	0.56	15.79	11.29	1.41	78106.25
17	4.65	2.09	62.46	0.18	17.34	10.91	1.47	79211.39
18	4.79	2.18	54.43	0.31	16.13	10.96	1.47	78504.92
19	2.64	2.37	51.50	0.30	15.64	11.14	1.48	77353.69
20	1.65	2.36	55.46	0.43	15.57	11.12	1.49	77375.42
21	1.23	2.42	56.03	0.25	16.16	11.15	1.48	78158.01
22	1.70	2.55	61.09	0.50	15.36	11.40	1.44	76384.00
23	1.39	2.15	62.12	0.17	17.21	11.06	1.43	78248.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.83	2.42	59.03	0.34	16.21	11.29	1.41	76839.61
最 大 值	8.96	3.94	66.56	0.84	18.74	12.57	1.51	81400.41
發生時間	16	15	1	15	1	14		7
最 小 值	0.48	1.99	51.50	0.17	13.95	10.91	1.31	66897.44
發生時間	9	11	19	23	14	17		14
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.03 %	-0.03 %	-0.03 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	-1.29 %	-0.32 %	-0.11 %	-0.41 %		0.10		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								