

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月22日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.55	2.70	58.59	3.46	14.39	12.43	1.33	68829.88
1	11.86	3.25	52.63	3.85	14.05	12.40	1.33	69224.95
2	7.53	6.18	55.62	4.32	13.48	13.25	1.34	62951.20
3	1.42	1.33	49.79	2.42	16.17	12.30	1.37	68385.24
4	8.41	1.30	54.01	2.51	16.41	11.80	1.33	72646.25
5	9.18	4.23	61.32	3.03	15.76	12.15	1.32	77048.46
6	9.82	4.07	57.39	3.60	14.42	12.41	1.32	69046.67
7	9.81	5.17	55.90	3.96	13.90	12.90	1.33	65581.44
8	9.24	3.64	54.82	3.34	14.50	12.26	1.36	70331.08
9	4.26	4.82	65.71	3.42	14.90	12.82	1.40	65083.88
10	6.45	3.60	49.70	2.74	15.85	11.94	1.40	71526.43
11	9.84	3.80	47.59	3.06	15.31	12.07	1.35	71055.87
12	9.48	3.63	63.33	2.52	15.91	11.97	1.36	70819.53
13	11.37	4.90	49.17	3.52	14.65	12.33	1.37	68782.43
14	11.77	5.36	59.49	3.42	15.16	12.30	1.34	68813.20
15	8.98	4.89	60.55	4.57	13.55	12.77	1.33	66407.74
16	9.26	4.74	49.81	3.28	15.13	12.37	1.35	68833.73
17	10.60	4.46	55.32	3.49	14.40	12.39	1.38	69295.59
18	16.66	8.23	57.05	4.72	13.40	12.73	1.34	68106.74
19	11.83	3.68	53.80	4.03	14.18	12.65	1.35	69654.94
20	10.52	3.12	65.41	3.43	14.82	12.71	1.36	69492.94
21	11.50	3.65	51.16	3.81	14.13	12.67	1.33	69383.41
22	9.55	3.54	57.42	3.16	15.08	12.42	1.33	69674.05
23	10.47	3.30	55.68	2.89	15.32	12.01	1.31	72628.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.56	4.07	55.89	3.44	14.79	12.42	1.35	69316.82
最大值	16.66	8.23	65.71	4.72	16.41	13.25	1.43	77048.46
發生時間	18	18	9	18	4	2		5
最小值	1.42	1.30	47.59	2.42	13.40	11.80	1.30	62951.20
發生時間	3	4	11	3	18	4		2
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.10 %	0.38 %	-0.66 %	0.31 %		-0.10	-0.03	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月22日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.63	4.03	42.66	2.87	16.22	9.93	1.51	80557.13
1	10.39	5.70	38.79	3.24	15.77	9.93	1.51	78671.01
2	10.86	3.17	44.66	2.06	19.31	9.56	1.51	88901.89
3	9.59	2.76	45.75	2.07	18.43	10.24	1.51	86052.88
4	9.45	1.92	61.73	1.81	18.35	10.85	1.51	81174.83
5	8.81	1.92	50.41	1.79	18.95	10.31	1.51	86578.42
6	7.55	6.29	51.37	1.80	17.72	10.42	1.51	91498.03
7	7.38	6.36	53.66	2.19	16.71	10.62	1.50	84912.28
8	9.43	2.85	48.17	2.53	17.04	10.21	1.51	85189.34
9	9.43	5.34	43.86	2.92	17.43	9.88	1.49	84168.05
10	10.95	6.75	46.66	3.02	17.41	9.82	1.45	82314.70
11	9.13	10.08	43.96	2.12	18.03	9.67	1.48	84099.09
12	8.05	14.21	39.68	2.22	18.13	9.63	1.48	82632.76
13	8.30	7.27	36.90	2.19	17.67	9.68	1.49	81281.72
14	10.57	16.05	43.20	4.05	17.15	9.26	1.47	79815.03
15	2.24	5.82	40.84	2.88	16.48	9.89	1.46	80153.29
16	8.42	8.68	42.09	2.70	17.19	9.53	1.49	80843.64
17	11.40	7.57	39.95	3.24	16.17	9.58	1.47	81209.74
18	10.27	6.58	40.08	2.87	17.59	9.31	1.46	83445.71
19	10.79	2.90	44.15	3.26	18.53	9.21	1.45	85853.92
20	9.92	6.21	39.26	3.48	16.95	9.43	1.43	83103.06
21	12.47	7.77	46.43	4.02	15.92	9.62	1.44	82256.58
22	9.85	8.20	37.02	2.92	17.50	9.54	1.46	80981.05
23	12.10	6.61	48.58	3.88	18.01	9.19	1.48	84499.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.50	6.46	44.58	2.76	17.44	9.80	1.48	83341.42
最大值	12.47	16.05	61.73	4.05	19.31	10.85	1.61	91498.03
發生時間	21	14	4	14	2	4		6
最小值	2.24	1.92	36.90	1.79	15.77	9.19	1.43	78671.01
發生時間	15	4	13	5	1	23		1
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %		-0.07	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.68 %	-0.33 %	-0.60 %	0.30 %		-0.14	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年03月22日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.05 %	0.00 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.03 %	-0.13 %	-0.81 %	0.21 %		-0.32	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								