

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月09日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.87	12.81	52.88	1.24	16.85	12.07	1.23	75971.57
1	11.29	12.10	42.86	1.89	16.59	11.72	1.20	79034.95
2	9.01	13.59	63.14	2.20	14.65	12.95	1.21	70668.62
3	10.15	13.17	46.92	1.17	17.44	11.18	1.22	83365.33
4	9.98	12.04	57.98	2.95	15.28	11.65	1.20	81315.80
5	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.22	78127.29
6	9.87	11.97	47.57	2.28	15.19	11.80	1.23	80490.28
7	11.07	12.15	59.99	2.76	16.33	11.84	1.25	78877.00
8	9.49	11.94	57.40	3.31	16.48	11.66	1.25	80491.26
9	11.19	12.40	52.62	4.02	14.60	12.19	1.25	77305.98
10	14.89	12.16	53.89	3.29	16.28	11.83	1.25	79300.89
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.25	80023.52
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.24	79883.28
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.24	80229.63
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.27	80250.87
15	4.72	13.87	58.85	3.55	14.62	12.31	1.27	78382.23
16	13.86	13.51	39.27	4.21	14.69	11.99	1.25	78901.66
17	9.28	13.61	47.41	3.25	14.55	12.13	1.25	78219.99
18	9.10	13.57	54.33	2.22	14.12	12.15	1.25	78220.79
19	5.49	14.16	56.54	1.55	15.55	11.98	1.24	78476.55
20	10.08	13.62	54.90	1.90	14.80	11.98	1.24	78883.33
21	8.21	13.88	52.56	1.58	15.95	12.10	1.24	76742.56
22	14.79	13.17	47.75	1.62	16.44	11.59	1.24	80345.75
23	9.25	13.29	45.31	1.44	16.31	11.68	1.25	79529.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	24	24
平 均 值	10.08	13.00	52.22	2.44	15.62	11.94	1.24	78876.59
最 大 值	14.89	14.16	63.14	4.21	17.44	12.95	1.29	83365.33
發生時間	10	19	2	16	3	2		3
最 小 值	4.72	11.94	39.27	1.17	14.12	11.18	1.19	70668.62
發生時間	15	8	16	3	18	3		2
零點偏移(率)	0.53 %	-0.04 %	-0.07 %	-0.02 %		-0.07	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.19 %	-0.22 %	-0.50 %		0.11	0.10	0.30 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月09日

項目 單位	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO ₂ _C	#2-H ₂ O	#2-O ₂ _C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.61	13.99	41.69	2.59	17.80	9.56	1.02	80890.40
1	10.95	12.38	60.37	2.03	18.99	9.91	1.02	79988.63
2	11.81	12.20	57.49	1.92	18.03	9.90	1.02	79431.24
3	13.69	12.59	44.75	3.11	17.84	9.41	1.02	79796.06
4	12.64	12.42	54.88	3.15	17.20	9.74	1.02	80485.48
5	7.26	11.77	56.17	2.15	18.60	9.59	1.02	77474.58
6	12.42	11.71	43.22	1.88	15.51	10.50	1.02	81266.71
7	13.51	12.41	50.91	2.07	15.83	10.54	1.04	81426.22
8	12.26	11.54	45.97	1.25	16.69	10.27	1.05	80938.61
9	12.18	10.97	53.12	1.27	18.14	9.69	1.04	81491.79
10	12.61	10.83	45.71	1.35	17.94	9.51	1.04	79750.86
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.04	79560.11
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.02	77811.04
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.02	77703.83
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.03	76373.89
15	11.60	12.59	30.41	1.99	16.08	10.02	1.04	75729.01
16	13.56	12.33	40.53	1.09	16.76	9.88	1.04	77628.60
17	16.16	12.47	39.54	0.98	16.24	11.00	1.03	79008.47
18	11.21	12.46	38.78	0.90	16.04	10.75	1.02	80420.21
19	12.89	13.52	47.51	1.70	15.86	10.59	1.04	83385.23
20	11.21	14.37	44.14	1.27	17.23	10.08	1.04	86081.48
21	17.65	13.86	50.65	1.91	15.94	10.47	1.06	81454.26
22	12.08	11.72	37.66	1.62	16.56	9.58	1.04	78275.57
23	12.37	11.66	42.07	1.69	18.17	9.25	1.04	79917.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	24	24
平均値	12.48	12.39	46.28	1.80	17.07	10.01	1.03	79845.41
最大値	17.65	14.37	60.37	3.15	18.99	11.00	1.06	86081.48
發生時間	21	20	1	4	1	17		20
最小値	7.26	10.83	30.41	0.90	15.51	9.25	1.02	75729.01
發生時間	5	10	15	18	6	23		15
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.01 %	-0.09 %	-0.01 %		-0.06	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.31 %	-0.10 %	0.01 %		0.00	0.00	0.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月09日

[illegible]