

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年11月23日

報表日期: 113年11月23日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年11月23日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.73	4.87	42.17	1.76	14.68	11.49	0.94	84074.85
1	8.68	5.32	47.41	1.65	15.61	11.56	0.93	83089.68
2	8.47	3.49	50.89	1.38	16.48	11.18	0.93	86338.02
3	9.22	2.43	45.96	2.22	15.07	10.96	0.93	88520.55
4	9.36	1.62	50.63	2.10	15.20	11.13	0.94	87765.06
5	8.70	2.26	46.16	2.04	14.46	11.30	0.93	85494.59
6	7.80	3.18	42.73	1.91	15.01	11.29	0.92	84813.52
7	8.53	7.84	44.78	2.33	14.72	11.35	0.92	85007.56
8	9.24	2.96	58.52	2.66	16.00	11.21	0.93	85470.82
9	8.82	4.24	51.90	4.02	14.18	11.11	0.93	88118.86
10	11.06	9.51	44.91	3.43	13.47	11.38	0.93	83883.40
11	8.05	3.39	46.17	2.11	12.88	11.44	0.92	79479.38
12	8.02	4.84	54.42	1.65	14.18	11.30	0.90	82123.16
13	10.64	8.29	50.07	2.74	11.78	11.27	0.90	84907.79
14	10.07	6.81	56.29	2.96	12.01	11.32	0.92	78935.64
15	6.53	2.63	58.88	3.00	13.50	11.76	0.91	81515.72
16	8.27	3.35	40.79	2.17	14.10	11.28	0.91	87403.74
17	5.73	7.32	47.20	1.76	13.52	11.20	0.90	85659.07
18	1.81	0.84	56.55	1.06	14.65	11.19	0.90	82042.12
19	1.25	2.58	51.33	1.25	14.60	10.90	0.90	88039.40
20	0.21	5.91	43.84	1.87	12.31	12.42	0.90	77660.68
21	3.14	2.96	36.32	1.48	13.50	11.56	0.90	85935.43
22	8.01	7.64	36.07	1.93	13.67	11.29	0.90	87777.14
23	9.19	3.74	31.96	1.95	15.05	10.76	0.90	89897.21
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.48	4.50	47.33	2.14	14.19	11.32	0.92	84748.06
最 大 值	11.06	9.51	58.88	4.02	16.48	12.42	0.95	89897.21
發生時間	10	10	15	9	2	20		23
最 小 值	0.21	0.84	31.96	1.06	11.78	10.76	0.89	77660.68
發生時間	20	18	23	18	13	23		20
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.00 %	-0.09 %	-0.01 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.11 %	0.14 %	0.11 %	0.14 %		0.07		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

