

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月25日

報表日期: 113年08月25日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.83	3.35	61.07	0.91	18.71	11.60	1.02	80131.00
1	2.73	3.44	46.87	1.35	19.38	11.10	1.02	83199.30
2	4.95	3.70	59.43	1.65	19.29	11.09	0.99	84111.18
3	5.72	4.58	60.15	2.37	17.01	11.58	1.01	82048.41
4	4.53	3.54	57.60	1.67	18.16	11.35	1.00	83030.90
5	2.28	3.50	54.33	1.40	18.08	11.54	0.97	86798.55
6	3.92	2.59	49.38	1.93	17.79	11.40	0.97	82371.10
7	5.71	2.58	50.51	2.00	17.68	11.39	0.97	82611.84
8	3.37	3.13	53.38	1.55	18.19	11.44	1.00	81673.83
9	4.62	2.76	53.98	2.44	17.10	11.71	0.97	80350.31
10	3.52	2.62	49.99	1.76	17.08	11.68	0.97	79403.64
11	5.40	5.91	46.51	2.56	16.65	11.58	0.99	80801.51
12	3.79	3.85	58.69	1.62	17.31	11.84	0.98	77960.96
13	2.73	2.87	61.85	1.13	17.89	11.81	0.98	78883.82
14	5.54	2.85	46.72	1.73	17.06	11.72	0.97	80152.12
15	6.76	5.57	47.94	1.89	17.80	11.51	0.97	81718.94
16	5.71	3.16	54.19	2.00	17.51	11.77	0.97	79521.93
17	5.70	2.69	57.07	1.76	18.17	11.49	0.98	81265.90
18	6.40	4.51	49.70	1.60	18.05	11.49	0.97	80868.56
19	1.61	3.39	60.18	0.44	20.45	11.03	0.97	82601.48
20	2.47	3.99	67.20	0.98	18.70	10.84	0.97	85704.62
21	1.28	4.21	57.26	0.85	19.79	11.03	0.98	83194.96
22	2.60	4.39	56.05	1.01	18.90	11.05	0.99	83832.70
23	1.67	3.75	58.30	0.85	18.97	11.54	0.99	79769.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.99	3.62	54.93	1.56	18.16	11.44	0.98	81750.28
最 大 值	6.76	5.91	67.20	2.56	20.45	11.84	1.02	86798.55
發生時間	15	11	20	11	19	12		5
最 小 值	1.28	2.58	46.51	0.44	16.65	10.84	0.97	77960.96
發生時間	21	7	11	19	11	20		12
零點偏移(率)	-0.62 %	0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.05		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.50 %	-0.07 %	0.31 %		-0.05		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 113年08月25日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月25日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	2.99	3.08	60.07	0.19	17.73	11.33	1.55	75922.81
1	3.78	2.96	54.29	0.35	17.10	11.15	1.55	78215.30
2	2.61	3.64	57.87	0.36	17.30	11.33	1.56	76774.09
3	10.12	4.03	61.83	0.58	16.22	11.31	1.55	78127.89
4	2.38	4.19	56.43	0.43	16.00	11.37	1.53	77689.79
5	5.92	3.90	58.65	0.45	16.19	11.27	1.52	78349.93
6	7.04	3.57	58.34	0.57	16.58	11.07	1.54	79290.25
7	3.96	3.25	58.04	0.87	16.07	11.12	1.59	77628.99
8	10.24	1.83	57.07	1.02	15.64	11.38	1.60	77537.02
9	7.85	1.89	57.22	0.83	15.83	11.45	1.56	76671.86
10	8.26	1.98	55.88	1.09	15.03	11.49	1.55	76387.71
11	3.62	1.86	53.09	0.96	14.92	11.47	1.58	76047.87
12	0.52	6.45	65.15	2.16	14.99	12.98	1.67	62519.43
13	0.71	1.96	37.47	0.33	16.62	11.66	1.61	74377.08
14	1.80	3.96	39.89	0.25	18.33	10.49	1.60	77295.65
15	3.73	1.91	32.69	0.46	15.89	11.00	1.60	71650.50
16	1.73	5.08	41.39	0.66	15.48	11.44	1.59	69928.45
17	5.70	2.22	55.05	1.05	15.25	11.69	1.55	75365.54
18	3.76	3.02	49.29	0.85	14.90	11.49	1.53	74554.48
19	5.48	2.64	58.25	0.36	18.23	10.99	1.59	78045.26
20	3.68	3.03	53.04	0.20	18.84	10.50	1.59	81406.74
21	2.72	3.45	55.58	0.41	16.49	11.22	1.55	78112.66
22	5.45	3.59	60.03	0.80	15.76	11.48	1.53	75280.05
23	1.22	3.94	53.55	0.16	18.27	10.92	1.58	78499.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.39	3.23	53.76	0.64	16.40	11.32	1.57	76069.94
最 大 值	10.24	6.45	65.15	2.16	18.84	12.98	1.88	81406.74
發生時間	8	12	12	12	20	12		20
最 小 值	0.52	1.83	32.69	0.16	14.90	10.49	1.52	62519.43
發生時間	12	8	15	23	18	14		12
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.29 %	0.01 %	-0.18 %		0.06		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								