

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月21日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.52	2.19	46.96	2.70	19.63	10.42	1.30	71627.20
1	9.06	2.31	45.80	2.59	19.71	10.77	1.33	70415.78
2	10.11	2.11	44.99	3.03	18.75	10.43	1.34	73863.29
3	7.25	3.32	41.09	3.59	16.18	10.96	1.34	69440.72
4	7.42	3.93	48.54	2.72	18.11	10.61	1.33	71387.01
5	2.79	4.66	50.43	2.95	15.73	11.77	1.32	68648.03
6	1.46	3.31	52.96	2.45	17.64	10.99	1.33	70188.33
7	10.17	4.20	41.19	3.83	15.49	11.26	1.35	67382.51
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	2.90	11.26	62.55	4.93	13.84	12.54	1.34	59352.93
11	2.83	3.72	54.00	3.55	15.14	12.39	1.38	59681.58
12	1.76	4.38	51.29	3.50	15.28	12.54	1.34	57305.40
13	5.61	1.62	53.89	2.67	16.90	10.89	1.33	68100.46
14	5.50	1.71	60.02	2.71	16.63	11.43	1.34	70879.38
15	10.66	1.73	60.09	3.12	16.35	11.34	1.36	70814.70
16	9.37	1.84	37.42	2.74	17.49	10.89	1.34	71645.95
17	7.17	2.15	35.75	2.78	16.66	10.51	1.34	70935.97
18	9.04	1.78	47.22	2.68	17.82	10.80	1.33	70108.04
19	12.08	1.96	44.47	3.04	17.01	10.55	1.33	72062.56
20	12.17	2.48	45.19	3.41	16.04	11.13	1.33	67696.76
21	9.34	1.59	53.05	2.56	17.89	10.66	1.33	70945.98
22	8.33	2.23	55.20	2.32	19.00	10.58	1.36	72520.67
23	8.20	2.11	43.27	2.40	18.26	10.55	1.37	71782.43
監測時數	22	22	22	22	22	22	22	22
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	22	22
平均值	7.35	3.03	48.88	3.01	17.07	11.09	1.34	68944.80
最大值	12.17	11.26	62.55	4.93	19.71	12.54	1.38	73863.29
發生時間	20	10	10	10	1	10		2
最小值	1.46	1.59	35.75	2.32	13.84	10.42	1.30	57305.40
發生時間	6	21	17	22	10	0		12
零點偏移(率)	-0.26 %	-0.02 %	-0.04 %	-0.00 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.76 %	1.14 %	-0.01 %	0.69 %		-0.11	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月21日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.21	2.16	45.83	1.33	18.65	9.92	1.49	80440.13
1	8.54	8.06	46.80	1.51	19.30	9.81	1.50	82090.44
2	6.28	3.30	42.89	2.09	17.14	9.79	1.49	78797.88
3	6.86	3.09	41.10	1.99	17.33	9.53	1.50	81408.67
4	5.03	2.33	47.77	2.02	16.78	9.83	1.50	79008.74
5	4.42	2.59	51.58	1.42	18.85	9.47	1.50	82366.13
6	5.09	5.72	55.98	1.50	18.16	10.02	1.48	81877.48
7	0.74	3.28	48.25	1.23	18.39	9.75	1.50	80283.38
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	4.52	4.42	55.02	1.83	16.80	9.84	1.49	83232.50
14	8.43	3.84	52.38	1.75	19.02	9.17	1.50	87837.86
15	9.90	6.67	36.06	2.53	16.47	9.92	1.50	79921.43
16	9.61	3.16	57.30	2.14	17.64	9.96	1.50	84410.78
17	11.08	4.20	53.23	2.47	16.39	10.22	1.51	83294.86
18	10.05	2.85	58.04	2.03	16.45	10.34	1.50	82860.50
19	10.00	4.35	59.36	1.71	18.00	9.77	1.50	83350.09
20	10.87	3.00	54.31	1.88	18.23	9.76	1.48	82434.73
21	9.91	3.33	49.80	1.43	19.26	9.59	1.49	86988.96
22	10.28	2.81	54.16	1.60	18.93	9.77	1.50	85388.56
23	8.75	3.94	59.79	1.30	19.85	9.47	1.50	84100.33
監測時數	19	19	19	19	19	19	19	19
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平均值	7.66	3.85	51.03	1.78	17.98	9.79	1.50	82636.50
最大值	11.08	8.06	59.79	2.53	19.85	10.34	1.51	87837.86
發生時間	17	1	23	15	23	18		14
最小值	0.74	2.16	36.06	1.23	16.39	9.17	1.48	78797.88
發生時間	7	0	15	7	17	14		2
零點偏移(率)	-0.17 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		0.04	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	3.33 %	-0.00 %	0.02 %	0.19 %		-0.12	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月21日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.78	5.83	52.32	2.62	16.18	10.43	1.26	78186.24
1	5.03	4.39	53.83	2.41	16.93	10.51	1.24	78376.94
2	6.82	2.52	56.44	2.99	14.84	10.67	1.24	76866.71
3	6.05	5.72	58.54	2.94	16.01	10.33	1.27	79717.32
4	4.66	2.62	62.25	2.71	15.85	10.72	1.28	78925.16
5	6.31	4.31	59.81	2.63	17.67	10.26	1.30	84327.42
6	5.77	5.92	58.70	2.61	17.12	10.34	1.30	85090.53
7	4.82	4.14	61.14	2.39	18.27	10.57	1.33	78248.36
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	0.10	1.87	63.07	2.73	15.83	11.03	1.30	68725.76
12	0.10	1.56	65.58	2.78	15.95	11.52	1.36	67456.40
13	2.23	6.83	45.57	2.37	18.07	9.63	1.34	84608.78
14	9.85	3.61	53.89	3.15	15.49	10.12	1.30	82980.77
15	9.60	2.66	56.58	2.75	16.69	10.38	1.30	80679.92
16	9.56	3.36	55.71	2.86	15.78	10.40	1.30	80042.20
17	8.43	2.13	48.78	2.52	15.48	10.46	1.32	80842.32
18	8.89	4.20	53.29	2.86	14.74	10.60	1.36	79526.61
19	9.60	3.05	56.75	2.78	15.94	10.39	1.38	82236.58
20	7.82	4.10	60.05	2.54	17.56	10.16	1.37	82752.63
21	9.95	8.59	52.14	4.18	19.02	9.75	1.31	84985.65
22	9.71	6.47	51.18	2.37	16.58	10.08	1.30	80277.88
23	8.84	4.72	52.45	2.43	18.56	9.76	1.31	81031.90
監測時數	21	21	21	21	21	21	21	21
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	21	21
平均值	6.76	4.22	56.10	2.74	16.60	10.39	1.31	79804.10
最大值	9.95	8.59	65.58	4.18	19.02	11.52	1.38	85090.53
發生時間	21	21	12	21	21	12		6
最小值	0.10	1.56	45.57	2.37	14.74	9.63	1.24	67456.40
發生時間	11	12	13	13	18	13		12
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.06 %	-0.01 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.59 %	0.42 %	-0.97 %	0.22 %		0.25	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								