

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年07月14日

報表日期: 114年07月14日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.61	10.61	52.86	2.43	17.00	11.20	1.29	83966.20
1	13.24	9.27	54.17	3.90	18.37	11.22	1.29	82533.36
2	6.47	8.93	57.27	3.09	17.46	11.43	1.29	80871.17
3	5.87	8.48	50.23	3.40	16.24	11.34	1.29	83231.91
4	5.09	3.90	46.28	3.11	15.74	11.79	1.29	75053.35
5	7.67	6.84	64.97	2.43	17.26	11.42	1.29	73171.88
6	11.03	6.26	49.50	3.15	15.50	11.35	1.29	79050.43
7	11.82	8.07	52.08	2.65	16.59	11.20	1.28	79139.99
8	8.86	6.57	56.27	4.40	15.10	11.47	1.27	80397.98
9	3.74	6.59	63.05	3.51	15.53	11.74	1.27	75467.80
10	0.21	7.96	56.84	2.13	15.64	11.97	1.27	72343.65
11	0.79	6.71	61.73	2.42	15.91	11.89	1.27	74058.71
12	0.39	9.43	47.54	2.59	16.41	11.95	1.27	75579.02
13	0.09	10.27	49.71	2.01	16.23	11.80	1.27	76786.08
14	1.86	8.88	56.00	2.32	15.87	12.17	1.27	73669.40
15	2.29	9.91	57.26	1.57	16.96	11.58	1.28	80399.04
16	2.48	7.64	54.38	2.25	15.54	11.33	1.29	82776.13
17	2.45	9.19	56.04	1.97	16.76	11.47	1.29	79099.80
18	2.32	6.61	50.60	2.14	16.14	11.16	1.29	81664.78
19	4.05	7.57	47.93	3.01	14.81	11.63	1.28	77981.40
20	5.39	8.70	58.63	2.50	16.35	11.45	1.28	81431.83
21	6.34	8.85	51.30	2.83	16.01	11.60	1.29	80290.41
22	5.22	10.99	50.54	1.61	17.72	11.46	1.29	80660.86
23	4.77	8.40	50.76	1.50	16.87	11.32	1.28	82121.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.96	8.19	54.00	2.62	16.33	11.54	1.28	78822.78
最 大 值	13.24	10.99	64.97	4.40	18.37	12.17	1.29	83966.20
發生時間	1	22	5	8	1	14		0
最 小 值	0.09	3.90	46.28	1.50	14.81	11.16	1.26	72343.65
發生時間	13	4	4	23	19	18		10
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.02		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	1.27 %	-0.15 %	0.54 %		0.02		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

