

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年01月29日

| 項目 | #1-HCl_C | #1-CO_C | #1-NOx_C | #1-SO2_C | #1-H2O | #1-O2_C | #1-OPAC | #1-FLOW_C |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 0.20 | 1.83 | 57.89 | 0.76 | 20.85 | 11.33 | 1.41 | 74009.74 |
| 1 | 0.06 | 1.36 | 56.54 | 0.71 | 21.32 | 11.26 | 1.39 | 74464.15 |
| 2 | 0.36 | 2.37 | 42.61 | 0.75 | 20.58 | 10.93 | 1.39 | 77618.94 |
| 3 | 0.38 | 1.43 | 44.88 | 1.24 | 18.83 | 11.58 | 1.40 | 74636.81 |
| 4 | 0.07 | 2.28 | 44.66 | 1.21 | 19.35 | 11.41 | 1.41 | 74970.94 |
| 5 | 0.08 | 2.86 | 48.63 | 1.47 | 18.08 | 11.85 | 1.43 | 71224.30 |
| 6 | 0.12 | 5.77 | 57.73 | 1.65 | 17.49 | 12.68 | 1.44 | 67113.65 |
| 7 | 0.12 | 4.35 | 66.07 | 1.41 | 19.10 | 12.05 | 1.46 | 70605.90 |
| 8 | 1.43 | 3.23 | 41.76 | 1.25 | 19.55 | 10.95 | 1.44 | 78578.74 |
| 9 | 7.55 | 2.16 | 40.62 | 1.54 | 19.68 | 11.10 | 1.40 | 76869.70 |
| 10 | 2.12 | 1.40 | 48.27 | 0.96 | 20.80 | 11.10 | 1.40 | 75699.41 |
| 11 | 1.98 | 1.15 | 49.05 | 0.94 | 20.49 | 11.09 | 1.43 | 76192.51 |
| 12 | 6.12 | 1.45 | 45.80 | 1.28 | 20.12 | 11.08 | 1.39 | 75936.52 |
| 13 | 5.80 | 1.07 | 46.93 | 1.18 | 19.89 | 10.89 | 1.41 | 77718.22 |
| 14 | 4.59 | 4.02 | 49.23 | 1.18 | 19.87 | 11.29 | 1.41 | 74567.78 |
| 15 | 4.81 | 3.21 | 43.42 | 1.40 | 19.09 | 11.30 | 1.40 | 75783.02 |
| 16 | 4.05 | 1.54 | 52.75 | 1.26 | 19.41 | 11.53 | 1.40 | 73416.45 |
| 17 | 1.87 | 1.65 | 64.40 | 1.27 | 19.63 | 11.75 | 1.45 | 71677.76 |
| 18 | 0.85 | 1.26 | 54.86 | 1.33 | 19.03 | 11.83 | 1.44 | 71642.39 |
| 19 | 5.74 | 1.19 | 58.66 | 0.96 | 20.62 | 11.15 | 1.42 | 75213.90 |
| 20 | 12.66 | 1.09 | 48.49 | 1.29 | 19.78 | 11.02 | 1.41 | 76714.75 |
| 21 | 6.23 | 1.23 | 54.69 | 1.16 | 19.96 | 11.05 | 1.40 | 76097.46 |
| 22 | 4.52 | 1.18 | 55.20 | 1.15 | 20.08 | 11.13 | 1.39 | 75610.62 |
| 23 | 6.97 | 1.69 | 50.87 | 1.27 | 19.29 | 11.45 | 1.39 | 74330.58 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平均值 | 3.28 | 2.12 | 51.00 | 1.19 | 19.70 | 11.37 | 1.41 | 74612.26 |
| 最大值 | 12.66 | 5.77 | 66.07 | 1.65 | 21.32 | 12.68 | 1.47 | 78578.74 |
| 發生時間 | 20 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | | 8 |
| 最小值 | 0.06 | 1.07 | 40.62 | 0.71 | 17.49 | 10.89 | 1.38 | 67113.65 |
| 發生時間 | 1 | 13 | 9 | 1 | 6 | 13 | | 6 |
| 零點偏移(率) | 0.00 % | -0.02 % | -0.02 % | -0.00 % | | 0.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移(率) | 2.58 % | 0.26 % | -0.62 % | 0.17 % | | 0.40 | 0.00 | 0.30 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年01月29日

| 項目 | #2-HCl_C | #2-CO_C | #2-NOx_C | #2-SO2_C | #2-H2O | #2-O2_C | #2-OPAC | #2-FLOW_C |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 3.87 | 1.65 | 53.54 | 1.33 | 16.71 | 10.72 | 1.51 | 66392.07 |
| 1 | 0.44 | 1.27 | 54.60 | 0.98 | 17.99 | 10.58 | 1.51 | 66334.42 |
| 2 | 0.07 | 2.78 | 56.49 | 1.14 | 17.37 | 10.67 | 1.69 | 65535.40 |
| 3 | 0.05 | 1.08 | 51.39 | 1.11 | 17.33 | 10.36 | 1.50 | 65978.81 |
| 4 | 0.10 | 0.69 | 50.27 | 0.93 | 18.40 | 10.42 | 1.49 | 62320.10 |
| 5 | 0.11 | 4.67 | 42.85 | 0.90 | 18.58 | 10.48 | 1.49 | 66018.61 |
| 6 | 0.07 | 8.50 | 28.07 | 1.09 | 17.70 | 9.79 | 1.89 | 65761.64 |
| 7 | 0.08 | 0.52 | 39.19 | 0.98 | 18.05 | 9.95 | 1.55 | 63743.55 |
| 8 | 1.30 | 1.20 | 47.21 | 1.17 | 17.88 | 9.99 | 1.50 | 66030.01 |
| 9 | 3.80 | 7.22 | 45.82 | 1.40 | 17.73 | 10.07 | 1.46 | 65982.01 |
| 10 | 1.99 | 1.51 | 53.60 | 1.63 | 16.57 | 11.29 | 1.49 | 60427.79 |
| 11 | 4.65 | 6.73 | 46.87 | 1.35 | 18.60 | 9.96 | 1.47 | 68171.95 |
| 12 | 5.14 | 0.40 | 44.20 | 1.39 | 17.97 | 10.07 | 1.44 | 65376.53 |
| 13 | 4.76 | 2.00 | 41.86 | 1.41 | 18.18 | 9.96 | 1.45 | 66157.80 |
| 14 | 6.73 | 1.10 | 50.10 | 1.52 | 17.86 | 10.02 | 1.44 | 64416.44 |
| 15 | 6.75 | 0.86 | 42.15 | 1.58 | 17.55 | 10.03 | 1.42 | 63421.01 |
| 16 | 3.92 | 0.51 | 48.94 | 1.53 | 17.22 | 10.53 | 1.43 | 60245.86 |
| 17 | 2.89 | 0.83 | 53.38 | 1.30 | 18.33 | 10.19 | 1.47 | 63795.60 |
| 18 | 4.23 | 1.04 | 42.35 | 1.55 | 17.14 | 9.90 | 1.49 | 64401.94 |
| 19 | 4.54 | 1.08 | 45.89 | 1.68 | 16.11 | 10.47 | 1.49 | 60704.02 |
| 20 | 7.09 | 1.89 | 45.39 | 1.64 | 17.23 | 10.01 | 1.48 | 63878.03 |
| 21 | 4.53 | 0.98 | 49.63 | 1.50 | 17.31 | 10.36 | 1.47 | 62960.87 |
| 22 | 1.59 | 0.65 | 47.10 | 1.37 | 17.04 | 10.15 | 1.45 | 62963.07 |
| 23 | 5.03 | 1.06 | 44.70 | 1.76 | 16.37 | 10.42 | 1.45 | 62763.34 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平均值 | 3.07 | 2.09 | 46.90 | 1.34 | 17.55 | 10.27 | 1.50 | 64324.20 |
| 最大值 | 7.09 | 8.50 | 56.49 | 1.76 | 18.60 | 11.29 | 3.28 | 68171.95 |
| 發生時間 | 20 | 6 | 2 | 23 | 11 | 10 | | 11 |
| 最小值 | 0.05 | 0.40 | 28.07 | 0.90 | 16.11 | 9.79 | 1.41 | 60245.86 |
| 發生時間 | 3 | 12 | 6 | 5 | 19 | 6 | | 16 |
| 零點偏移(率) | -0.01 % | 0.00 % | -0.07 % | -0.01 % | | -0.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移(率) | 1.65 % | 0.13 % | -0.12 % | 0.06 % | | 0.23 | -0.03 | 0.20 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年01月29日

| 項目 | #3-HCl_C | #3-CO_C | #3-NOx_C | #3-SO2_C | #3-H2O | #3-O2_C | #3-OPAC | #3-FLOW_C |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | m3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 100.00 | 25.00 | 10.00 | 999999.00 |
| 0 | 2.54 | 9.38 | 58.97 | 0.96 | 14.63 | 11.62 | 1.80 | 84545.80 |
| 1 | 0.50 | 5.00 | 58.10 | 0.65 | 15.95 | 11.41 | 1.79 | 85111.25 |
| 2 | 0.31 | 4.10 | 57.46 | 0.67 | 15.91 | 11.27 | 1.78 | 86696.40 |
| 3 | 0.95 | 3.69 | 59.56 | 0.58 | 16.66 | 10.99 | 1.77 | 87786.90 |
| 4 | 1.57 | 1.37 | 53.30 | 0.59 | 16.23 | 11.04 | 1.80 | 88150.14 |
| 5 | 1.52 | 2.41 | 52.02 | 0.36 | 17.07 | 10.94 | 1.88 | 87621.75 |
| 6 | 1.09 | 5.21 | 46.61 | 0.19 | 17.10 | 10.97 | 2.34 | 87343.16 |
| 7 | 0.76 | 5.26 | 55.17 | 0.48 | 17.99 | 10.67 | 1.89 | 87433.98 |
| 8 | 2.21 | 10.17 | 46.76 | 0.43 | 17.20 | 10.61 | 1.85 | 90001.14 |
| 9 | 4.50 | 2.47 | 50.51 | 0.83 | 15.73 | 11.11 | 1.85 | 87176.92 |
| 10 | 4.44 | 1.77 | 51.02 | 0.81 | 15.88 | 10.95 | 1.84 | 87237.05 |
| 11 | 3.90 | 1.56 | 53.22 | 0.90 | 15.83 | 11.16 | 1.84 | 84848.20 |
| 12 | 4.97 | 1.83 | 51.61 | 0.99 | 15.28 | 11.17 | 1.81 | 85683.94 |
| 13 | 5.37 | 1.67 | 55.77 | 1.09 | 15.92 | 10.96 | 1.84 | 87349.69 |
| 14 | 7.02 | 1.66 | 51.56 | 1.01 | 15.56 | 11.10 | 1.82 | 85157.15 |
| 15 | 2.71 | 3.08 | 59.60 | 0.99 | 15.63 | 11.44 | 1.80 | 82438.43 |
| 16 | 3.09 | 2.87 | 58.99 | 0.85 | 15.71 | 11.27 | 1.80 | 85280.60 |
| 17 | 8.58 | 3.08 | 61.41 | 1.32 | 15.37 | 11.32 | 1.84 | 85199.36 |
| 18 | 12.61 | 5.87 | 59.14 | 1.31 | 15.74 | 11.17 | 1.83 | 87314.39 |
| 19 | 11.49 | 3.78 | 62.02 | 1.35 | 15.77 | 11.02 | 1.81 | 87412.62 |
| 20 | 6.45 | 3.22 | 62.61 | 1.04 | 16.14 | 11.27 | 1.81 | 84751.37 |
| 21 | 5.24 | 16.61 | 53.43 | 1.29 | 14.84 | 11.36 | 1.80 | 82835.50 |
| 22 | 7.13 | 6.55 | 53.51 | 1.59 | 13.99 | 11.35 | 1.80 | 84067.74 |
| 23 | 17.92 | 4.60 | 62.09 | 1.70 | 15.45 | 11.28 | 1.80 | 84914.97 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平均值 | 4.87 | 4.47 | 55.60 | 0.92 | 15.90 | 11.14 | 1.84 | 86098.27 |
| 最大值 | 17.92 | 16.61 | 62.61 | 1.70 | 17.99 | 11.62 | 2.90 | 90001.14 |
| 發生時間 | 23 | 21 | 20 | 23 | 7 | 0 | | 8 |
| 最小值 | 0.31 | 1.37 | 46.61 | 0.19 | 13.99 | 10.61 | 1.77 | 82438.43 |
| 發生時間 | 2 | 4 | 6 | 6 | 22 | 8 | | 15 |
| 零點偏移(率) | 0.00 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.01 % | | -0.14 | 0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移(率) | 3.19 % | 0.47 % | -0.26 % | 0.15 % | | 0.24 | 0.00 | 0.30 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 備註 | | | | | | | | |