

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月29日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.75	7.40	50.19	1.81	15.97	11.87	1.06	80152.97
1	6.97	6.99	53.93	1.48	16.72	11.80	1.06	80248.27
2	9.97	5.63	38.33	1.16	16.42	11.17	1.07	86322.90
3	8.65	5.39	47.50	1.24	16.12	11.25	1.07	85686.47
4	8.70	9.15	45.90	1.62	14.60	11.94	1.08	80671.61
5	8.09	5.63	53.55	4.53	14.12	12.16	1.09	77370.80
6	9.07	5.10	50.61	3.00	14.01	11.93	1.10	81414.14
7	9.55	4.70	55.30	3.02	14.05	12.09	1.09	80673.03
8	7.25	3.83	65.33	1.42	15.73	11.96	1.10	80197.04
9	5.68	5.04	67.74	0.70	16.77	11.98	1.11	78750.33
10	9.13	4.61	48.99	1.96	15.34	11.75	1.10	81981.23
11	5.47	4.81	53.89	1.00	16.39	11.84	1.11	80521.76
12	5.13	4.96	49.99	1.32	15.56	12.31	1.08	77033.72
13	5.09	9.33	59.11	2.02	14.06	13.18	1.06	70275.34
14	9.52	6.79	40.86	1.93	15.10	11.56	1.06	83987.93
15	9.89	4.61	44.31	2.00	14.21	11.88	1.06	82065.71
16	9.21	2.63	42.69	2.50	13.81	12.10	1.09	80334.46
17	9.19	2.39	42.07	1.83	14.98	12.00	1.10	80570.36
18	9.29	6.33	49.53	1.07	17.10	11.33	1.10	84095.13
19	7.83	7.43	54.15	1.52	15.73	11.76	1.10	81451.05
20	8.56	7.48	52.90	2.07	14.31	12.12	1.10	79365.27
21	7.72	8.00	56.50	2.01	14.59	12.08	1.12	79693.42
22	9.76	10.46	53.43	2.13	14.10	12.05	1.11	80349.78
23	9.21	7.86	55.45	1.47	15.32	11.81	1.11	81626.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.15	6.11	51.34	1.87	15.21	11.91	1.09	80618.31
最大值	9.97	10.46	67.74	4.53	17.10	13.18	1.13	86322.90
發生時間	2	22	9	5	18	13		2
最小值	5.09	2.39	38.33	0.70	13.81	11.17	1.06	70275.34
發生時間	13	17	2	9	16	2		13
零點偏移(率)	-0.01 %	0.01 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.28 %	0.03 %	0.66 %	0.02 %		0.00		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月29日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.63	4.43	52.47	1.19	16.57	10.99	1.05	83320.21
1	7.35	4.45	46.32	1.57	16.47	10.73	1.06	84286.98
2	5.77	4.44	42.06	2.22	16.24	10.57	1.05	86465.58
3	7.92	8.09	45.41	3.52	15.65	10.64	1.06	86273.54
4	6.44	2.84	52.95	3.29	14.43	11.13	1.05	84264.64
5	8.46	7.47	50.85	3.55	14.11	11.07	1.03	85589.38
6	9.81	5.95	45.64	3.40	14.21	11.02	1.06	84972.69
7	7.30	5.31	44.66	3.36	13.58	11.17	1.06	83689.15
8	7.12	2.94	49.84	2.35	15.45	10.85	1.07	84236.48
9	1.81	2.33	54.18	1.70	16.53	10.50	1.06	86167.98
10	0.24	3.75	49.48	2.74	14.47	11.09	1.07	82625.28
11	3.38	4.16	53.26	2.19	16.20	11.32	1.06	79210.09
12	4.96	2.94	36.15	1.75	16.30	10.91	1.03	78756.68
13	10.60	7.97	36.02	3.74	14.00	10.92	1.02	82210.34
14	9.18	7.35	44.27	3.87	13.58	11.17	1.02	78709.65
15	7.42	9.75	41.97	3.89	13.45	11.21	1.02	78836.90
16	0.94	3.04	45.17	1.88	14.87	11.05	1.03	79638.67
17	1.64	1.49	46.57	2.10	15.07	10.89	1.05	83436.70
18	0.47	3.43	47.01	1.98	15.39	10.95	1.06	82640.77
19	8.08	13.64	40.76	3.79	14.79	10.94	1.06	83996.80
20	7.09	4.54	40.91	2.47	14.47	11.13	1.06	82684.05
21	7.77	4.37	45.20	2.64	13.90	11.24	1.06	82372.35
22	9.36	2.99	50.60	2.04	15.05	11.20	1.06	81497.77
23	9.72	3.45	55.92	2.23	15.83	10.69	1.06	84780.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.02	5.05	46.57	2.64	15.03	10.97	1.05	82944.29
最大值	10.60	13.64	55.92	3.89	16.57	11.32	1.11	86465.58
發生時間	13	19	23	15	0	11		2
最小值	0.24	1.49	36.02	1.19	13.45	10.50	1.02	78709.65
發生時間	10	17	13	0	15	9		14
零點偏移(率)	-0.02 %	0.01 %	-0.04 %	-0.02 %		0.00		-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.22 %	-0.21 %	-0.26 %	0.05 %		-0.02		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月29日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	1.36	5.12	57.10	3.12	13.88	11.42	0.96	76515.85
6	9.11	5.19	54.78	2.84	12.15	11.41	0.89	68112.40
7	9.36	4.89	59.34	3.42	14.41	11.32	0.91	61834.45
8	14.00	5.40	61.23	4.47	15.45	10.73	0.92	71244.26
9	13.30	9.24	54.93	6.80	13.76	11.01	0.92	69324.43
10	4.07	8.03	47.20	6.48	13.12	11.49	0.91	65954.66
11	2.92	1.41	49.04	2.43	17.16	10.69	0.93	72370.14
12	4.92	2.46	39.35	3.52	15.86	9.81	0.96	80442.33
13	3.70	3.54	42.73	2.53	14.22	10.49	0.94	75693.65
14	15.21	8.34	47.47	17.51	13.89	10.87	0.94	72619.80
15	4.23	17.28	45.45	無效	11.62	11.08	0.93	71791.48
16	2.52	5.64	42.53	1.06	12.79	10.82	0.92	71689.86
17	1.79	0.78	39.67	0.34	15.73	10.03	0.92	74443.23
18	6.13	5.18	35.72	0.68	16.33	9.94	0.91	74493.05
19	7.11	6.92	43.06	1.14	16.27	9.91	0.93	76489.19
20	7.01	8.30	36.79	1.72	15.20	9.98	0.92	75104.21
21	9.28	14.04	42.86	3.44	14.17	10.40	0.92	74890.45
22	8.79	13.71	42.36	3.24	14.46	10.25	0.92	75138.33
23	9.71	6.61	43.57	2.01	15.64	10.06	0.92	75706.28
監測時數	19	19	19	19	19	19	19	19
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	18	19	19	19	19
平均值	7.08	6.95	46.59	3.71	14.53	10.62	0.92	72834.63
最大值	15.21	17.28	61.23	17.51	17.16	11.49	0.96	80442.33
發生時間	14	18	8	14	11	10		12
最小值	1.36	0.78	35.72	0.34	11.62	9.81	0.89	61834.45
發生時間	5	17	18	17	15	12		7
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.12 %	0.00 %		0.02		0.40 %
全幅偏移(率)	-0.01 %	-0.56 %	-0.65 %	0.07 %		0.11		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								