

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月03日

報表日期: 114年10月03日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月03日

報表日期: 114年10月03日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.38	13.32	62.22	0.36	19.52	9.55	1.36	76638.91
1	9.34	12.18	48.61	0.50	19.66	9.34	1.40	79054.87
2	12.12	13.10	50.22	1.03	19.27	8.92	1.42	81345.70
3	9.14	12.46	61.80	0.65	17.68	10.00	1.40	78912.37
4	7.45	13.52	62.50	0.57	17.50	10.22	1.38	77621.29
5	7.83	14.28	61.01	0.50	17.87	10.32	1.36	76526.49
6	7.79	14.49	62.28	0.49	17.51	10.52	1.37	76427.29
7	13.83	11.63	55.65	0.83	17.30	10.09	1.40	77178.67
8	9.32	11.48	58.40	0.77	17.99	9.84	1.38	80107.64
9	10.18	11.80	59.66	0.74	17.21	10.20	1.39	78330.16
10	17.00	15.42	59.25	4.76	15.38	10.58	1.36	75491.77
11	10.06	11.60	63.68	1.43	16.05	10.10	1.37	74520.23
12	3.60	12.70	43.09	0.79	16.18	9.52	1.32	71968.52
13	2.06	11.33	53.31	0.83	15.22	9.90	1.33	71528.71
14	5.97	11.73	56.31	1.39	15.13	10.11	1.32	72211.94
15	5.43	11.01	52.13	0.75	16.93	9.74	1.34	73554.50
16	8.60	10.52	52.13	0.81	17.50	9.25	1.38	75408.98
17	9.07	10.69	47.71	0.75	17.52	9.23	1.36	75782.30
18	6.69	10.83	51.05	0.61	16.99	9.56	1.33	77271.69
19	12.88	11.13	57.53	1.09	16.49	9.78	1.34	75032.67
20	5.52	11.43	56.59	1.20	15.05	9.77	1.33	75045.54
21	4.24	10.95	52.46	0.63	16.91	9.45	1.35	77788.38
22	5.37	11.54	51.03	0.82	16.46	9.86	1.38	71067.43
23	5.14	11.11	55.40	0.59	17.31	9.86	1.37	72053.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.25	12.09	55.58	0.95	17.11	9.82	1.36	75869.58
最 大 值	17.00	15.42	63.68	4.76	19.66	10.58	1.42	81345.70
發生時間	10	10	11	10	1	10		2
最 小 值	2.06	10.52	43.09	0.36	15.05	8.92	1.31	71067.43
發生時間	13	16	12	0	20	2		22
零點偏移(率)	0.00 %	-0.05 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.04		0.10 %
全幅偏移(率)	0.98 %	0.10 %	-0.35 %	-0.23 %		0.39		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								